



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изх. № 2365

Плевен, 10.05. 2017 г.

ДО

„ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ – АД,
УЛ. „ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ“, № 159,
ОБЩИНА СТОЛИЧНА,

ГР. СОФИЯ – 1000

На Вх. № 2365/25.04.2017 г.

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Реконструкция на мрежа ниско напрежение (МНН) с изолиран усукан проводник (ИУП) и изнасяне на електромерни табла (ЕТ) на граница на собственост ТП 11“, с. Дерманци, община Луковит, област Ловеч.

Във връзка с внесената документация с вх. № 2365/25.04.2017 г. на РИОСВ – Плевен за горесцитираното инвестиционно предложение (уведомление и приложения към него), на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 81/2010 г., ДВ бр. 3/2011 г., ДВ бр. 94/2012 г.), Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение (ИП) „Реконструкция на мрежа ниско напрежение (МНН) с изолиран усукан проводник (ИУП) и изнасяне на електромерни табла (ЕТ) на граница на собственост ТП 11“, с. Дерманци, община Луковит, област Ловеч, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение предвижда извършване на реконструкция и ремонт на съществуваща мрежа ниско напрежение (МНН) в строителните граници на с. Дерманци, община Луковит, като ще бъдат подменени медните и алуминиеви проводници с изолиран усукан проводник, предвижда се изнасяне на електромерни табла на граница на собственост ТП 11, изправяне на нови стълбове. Ел. захранване на ЕТ от МНН и сградните отклонения ще се изпълни с ВЛУП 4x25 кв. мм, ВЛУП 4x16 кв. мм, ВЛУП 2x16 кв. мм, като ще се извърши обезопасяване на проводниците в тръби; ще се присъединят ЕТ към заземително устройство на стълба. Общата дължина на мрежата НН, която ще се ремонтира и реконструира, е около 3.500 км.

ИП не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии.

ИП попада в границите на защитена зона (ЗЗ) от мрежата “Натура 2000” BG 0001036 “Български Извор” за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитени зони, приети с Решение на Министерски съвет № 122/2007 г. (ДВ бр. 21/2007 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не попадат/не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда



(ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното ИП „Реконструкция на мрежа ниско напрежение (МНН) с изолиран усукан проводник (ИУП) и изнасяне на електромерни табла на граница на собственост ТП 11“, с. Дерманци, община Луковит, област Ловеч, при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху защитена зона BG 0001036 “Български Извор”.

В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че за така заявеното ИП „Реконструкция на мрежа ниско напрежение (МНН) с изолиран усукан проводник (ИУП) и изнасяне на електромерни табла на граница на собственост ТП 11“, с. Дерманци, община Луковит, област Ловеч, преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждането на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП, или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ - Плевен за промените.

С уважение,

ИНЖ. РЕНИ АТАНАСОВА

Директор на РИОСВ-Плевен

