



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изх. № 2366

Плевен,2017 г.

**ДО „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД
УЛ. „ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ” № 159
БЕНЧ МАРК БИЗНЕСЦЕНТЪР
РАЙОН МЛАДОСТ
ГР. СОФИЯ
СТОЛИЧНА ОБЩИНА**

Относно: *Инвестиционно предложение “Реконструкция на МрН с ИУП и изнасяне на електромерни табла на граница на собственост ТП-1”, с. Дерманци, общ. Луковит, обл. Ловеч.*

Във връзка с внесено уведомление с вх. № 2366/25.04.2017 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредба за ОС, приета с ПМС № 201/31.08.2007 год., обн. ДВ бр.81/2010 г., изм. ДВ, бр. 81/2010 г., бр. 3/2011 г. и бр. 94/2012 г.), което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение “Реконструкция на МрН с ИУП и изнасяне на електромерни табла на граница на собственост ТП-1”, с. Дерманци, общ. Луковит, обл. Ловеч попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение предвижда ремонт на съществуваща мрежа НН, като се подменят досегашните медни и алуминиеви проводници с изолиран усукан проводник с цел подобряване качеството на доставяната услуга и ограничаване и минимизиране на загубите по електропреносната мрежа. Ще се извърши реконструкция и ремонт на въздушната мрежа НН с ИУП и изнасяне на електромерни табла на граница на собственост ТП-1, с. Дерманци, общ. Луковит. Общата дължина на мрежа НН приблизително 2,80 км. Общият брой на абонатите е 313 бр.

Трасето на мрежата се намира на територията на с. Дерманци. Собственик на терена е Община Луковит. При подмяна на проводника с нов, същият ще бъде оразмерен съобразно допустимия пад на напрежение според броя на абонатите. Предвижда се изправяне на нови стълбове ако съществуващите са счупени или неподлежащи на изправяне. Електромерните табла ще се монтират на стълбовете от въздушната ел. мрежа.

Няма да се използват природни ресурси по време на строителството и експлоатацията.

Не се очаква отделяне на емисии на вредни вещества във въздуха.

На обекта не се предвижда генериране на битови отпадъци и отпадъчни води.

Няма да има отделяне на опасни химични вещества на площадката по време на ремонта и при експлоатацията на обекта.

Не се предвижда промяна на съществуващата или изграждане на нова пътна инфраструктура.

Имотите, предмет на ИП, не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близко разположената защитена зона е:



- **“Български извор” ВГ 0001036** за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитените зони, приети с Решение № 122/2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 21/2007 г.)

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона **“Български извор” ВГ 0001036**.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП “Реконструкция на МрН с ИУП и изнасяне на електромерни табла на граница на собственост ТП-1”, с. Дерманци, общ. Луковит, обл. Ловеч е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ - Плевен за промените.

С уважение,

ИНЖ. РЕНИ АТАНАСОВА
Директор на РИОСВ – Плевен

