



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изм. № 3058

Гр. Плевен, ..13.06.....2017 г.

ДО

Г-Н ПЕТЪР ХОЛАКОВСКИ

„ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД

УЛ. „ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ“ № 159

(БЕНЧ МАРК БИЗНЕСЦЕНТЪР)

РАЙОН МЛАДОСТ

ГР. СОФИЯ

Относно: *Инвестиционно предложение „Реконструкция на МрН с ИУП и изнасяне на електромерни табла на границата на собственост на ТП 1, с. Рибен“*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ХОЛАКОВСКИ,

Във връзка с внесеното от Вас уведомление с вх. 3058/06.06.2017 г. на РИОСВ – Плевен, за горе цитираното инвестиционно предложение (ИП), на основание чл. 10, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредба за ОС, приета с ПМС № 201/31.08.2007 год., обн. ДВ бр.81/2010 г., изм. ДВ, бр. 81/2010 г., бр. 3/2011 г. и бр. 94/2012 г.), Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение за „Реконструкция на МрН с ИУП и изнасяне на електромерни табла на границата на собственост на ТП 1, с. Рибен“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Предвижда се ремонт на съществуващата мрежа ниско напрежение (МНН), като се подменят досегашните медни и алуминиеви проводници с изолиран усукан проводник (ИУП), и изнасяне на електромерни табла (ЕТ) на границата на собственост на ТП 1, с. Рибен, общ. Долна Митрополия, обл. Плевен. Трасето на мрежата от ТП 1 минава по части от ул. „Св. Св. Кирил и Методий“, „Христо Ботев“, „Младост“, „Васил Левски“, с. Рибен. Общата дължина на мрежата НН е приблизително 2.5 км., а общия брой абонати – около 159. Предвижда се изправяне на нови стълбове на мястото на старите, които са обрушени, счупени или не подлежат на преизправяне. Електромерните табла ще се монтират на стълбовете от въздушната ел. мрежа или на помощни ст. тр. ст. на имотните граници. Ел. хранване на ЕТ от МНН и сградните отклонения на абонатите ще се изпълнят от ВЛУП 4x25 кв.мм., 4x16 кв.мм. или 2x16 кв.мм. Входящите и изходящи проводници се обезопасяват в тръби. Предвидено е присъединяване на ЕТ към заземителното устройство на стълбовете или заземяване на таблата. Не се предвижда образуването на отпадъци. ИП не е свързано с емисии на вредни вещества във въздуха, водите и почвата, нито с ползване на повърхностни или подземни води, не е свързано и със заустване на отпадъчни води във водни обекти. Не се предвижда промяна или изграждане на нова пътна инфраструктура.

ИП **не попада** в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, **не попада** в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близка е ЗЗ “Река Вит” BG0000181 за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна по чл.6, ал.1, т.1 и т.2 от ЗБР, включена в списъка на защитени зони, приети с Решение на Министерски съвет № 122/2007 г. (ДВ бр. 21/2007 г.).



Така заявеното инвестиционното предложение и предвидените в него дейности за ремонт на вече съществуваща мрежа НН, което няма вероятност да окаже въздействие върху околната среда, както и изнасяне на електромерни табла на границата на собственост на ТП 1, с. Рибен, което не може да бъдат отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), не подлежи на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение за при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената ЗЗ “Река Вит” BG0000181. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционното предложение за „Реконструкция на МрН с ИУП и изнасяне на електромерни табла на границата на собственост на ТП 1, с. Рибен“ е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ - Плевен за промените.

С уважение,



ИНЖ. РЕНИ АТАНАСОВА
Директор на РИОСВ – Плевен

