



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изх. № 3264

Гр. Плевен, 23.06.2017 г.

ДО

Д-Р МАДЛЕНА БОЯДЖИЕВА
КМЕТ НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН
ПЛ. "САВА МЛАДЕНОВ" № 9
ГР. ТЕТЕВЕН

Относно: *Инвестиционно предложение за „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в обхвата на квартали №№33, 24, 21, 19, 14, 13, 12, 10, 5 и част от 3 – гр. Тетевен“.*

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО Д-Р БОЯДЖИЕВА,

Във връзка с внесено Ваше уведомление с вх. 3264/16.06.2017 г. на РИОСВ – Плевен, за горе цитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредба за ОС, приета с ПМС № 201/31.08.2007 год., обн. ДВ бр.81/2010 г., изм. ДВ, бр. 81/2010 г., бр. 3/2011 г. и бр. 94/2012 г.), Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение за „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в обхвата на квартали №№33, 24, 21, 19, 14, 13, 12, 10, 5 и част от 3 – гр. Тетевен“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Предвижда се реконструкция на част от вътрешната водопроводна мрежа на гр. Тетевен, включваща следните участъци/улици: ул. "Марин Урманов" (от ул. "Паца Нейкова" О.Т. 421 до ул. "Марко Йончев" О.Т. 261), ул. "Паца Нейкова" (от ул. "Марин Урманов" О.Т. 421 до ул. "Иван Вазов" О.Т. 412), ул. "Мария Удренова" (от ул. "Марин Урманов" О.Т. 418 до ул. "Усин Керим" О.Т. 260), ул. "Емил Марков" (от ул. "Иван Вазов" О.Т. 406 до ул. "Иван Фурнаджиев" О.Т.211), ул. "Иван Фурнаджиев" (от ул. "Емил Марков" О.Т. 211 до ул. "Полковник Орлов" О.Т.281), ул. "Полковник Орлов" (от ул. "Иван Фурнаджиев" О.Т.281 до ул. "Иван Вазов" О.Т. 283), ул. "Гачо Василков" (от ул. "Иван Вазов" О.Т. 516 до ул. "Емил Марков" О.Т. 515), ул. "Никола Вапцаров" (от ул. "Иван Вазов" О.Т. 266 до ул. "Емил Марков" О.Т. 248), ул. "Марко Йончев" (от ул. "Иван Вазов" О.Т.262 до ул. "Емил Марков" О.Т.250), ул. "Михал Казначея" (от ул. "Иван Вазов" О.Т. 396 до ул. "Марин Урманов" О.Т. 486), ул. "Лальо Пеев" (от ул. "Иван Вазов" О.Т. 404 до ул. "Емил Марков" О.Т. 539), тупик на ул. "Иван Вазов" в участък от О.Т. 413 -414- 508 с дължина 64м. Строителните работи обхващат част от гр. Тетевен (квартали: 33, 24, 21, 19, 14, 13, 12, 10, 5, част от 3), в границите на регулационния план на гр. Тетевен, общ. Тетевен, обл. Ловеч. Предвижда се подмяна на разпределителни водопроводи с обща дължина 2350.80 метра, и на сградни водопроводни отклонения (СВО). Трасетата на разпределителните водопроводи преминават през имоти общинска собственост: по улици - публична общинска собственост, а при необходимост от преминаване през имоти – частна общинска собственост. Трасетата на сградните (имотни) водопроводни отклонения от разпределителните водопроводи преминават от общинския имот, в който е разположена разпределителната водопроводна мрежа, в обслужвания имот без да пресичат други имоти. Предвидените за подмяна разпределителни водопроводи са с диаметри (дължина): DN90 (458.3 м.), DN110 (321.5 м.), DN180 (1253.3 м.) и DN200 (417.8 м.). Предвидени са още тротоарни спирателни кра-



нове с водомерна хашта за СВО и надземни пожарни хидранти. Разпределителните водопроводи и сградните водопроводни отклонения ще се изпълнят от тръби от полиетилен висока плътност, подходящи за мрежи за питейна вода под налягане в изкоп (PEHD, PE100, PN10). Всички връзки между тръбите и фасонните части от полиетилен (тройници, намалители, колена, водовземни скоби, фланшови крайници и др.) ще се предвидят за монтаж на челна или електросъпротивителна заварка. Спирателните кранове ще са шибърни с гумиран клин и с усилено антикорозионно покритие. Пред всеки пожарен хидрант ще има монтиран спирателен кран. След приключване на изкопните работи ще се възстанови уличната и тротоарна настилки. Строителните отпадъци по време на СМР ще се управляват в съответствие със Закона за управление на отпадъците и свързаната с него под законова нормативна уредба. Инвестиционното предложение не е свързано с ползване на повърхностни или подземни води, нито със заустване на отпадъчни води във водни обекти. Целта му е да се намалят загубите в съществуващата питейно-битова вътрешна водопроводна мрежа на гр. Тетевен. Не се налага промяна на съществуващата или изграждане на нова пътна инфраструктура.

Инвестиционното предложение **не попада** в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии. Инвестиционното предложение (част от предвидените за промяна водопроводни трасета) **попада изцяло** в защитена зона (ЗЗ) BG0001493 "Централен Балкан – буфер", по чл. 6, ал.1, т.1 и т.2 от Закона за биологичното разнообразие, включена в списъка на ЗЗ, приети с Решение № 802/2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ бр. 107/2007 г.), изм. и доп. с Решение № 811/2010 г. на Министерски съвет (обн. ДВ бр. 96/2010 г.).

Така заявеното инвестиционно предложение и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително върху ЗЗ "Централен Балкан - буфер" BG0001493. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение за „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в обхвата на квартали №№33, 24, 21, 19, 14, 13, 12, 10, 5 и част от 3 – гр. Тетевен“ е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ - Плевен за промените.

С уважение,

ИНЖ. РЕНИ АТАНАСОВА
Директор на РИОСВ – Плевен



БОРЯНА ПРЕДОЛОВА - гл. ЮРИСКОНСУЛТ
За Директор РИОСВ - Плевен
(съгласно Заповед № РД-600/25.08.2015 г.
на Министъра на околната среда и водите)

