



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изх. № 3810

Гр. Плевен,2017 г.

ДО

Г-ЖА ЗДРАВКА ШЕЙРЕТОВА

„РУБИН ТРЕЙДИНГ“ АД

ЗАПАДНА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА,

СТЪКЛАРСКИ ЗАВОД

ГР. ПЛЕВЕН 5800

Относно: *Инвестиционно предложение за „Кабел 20 kV от ВЛ 20 kV „Панел“ до ЗРУ 20 kV в Стъкларски завод „РУБИН“, гр. Плевен, общ. Плевен, обл. Плевен*

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ШЕЙРЕТОВА,

Във връзка с внесено с вх. № 3810/18.07.2017 г. на РИОСВ – Плевен, Ваше уведомление за горе цитираното инвестиционно предложение (ИП), на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредба за ОС, приета с ПМС № 201/31.08.2007 год., обн. ДВ бр.81/2010 г., изм. ДВ, бр. 81/2010 г., бр. 3/2011 г. и бр. 94/2012 г.), Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение (ИП) за „Кабел 20 kV от ВЛ 20 kV „Панел“ до ЗРУ 20 kV в Стъкларски завод „РУБИН“, гр. Плевен, общ. Плевен, обл. Плевен, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Предвижда се изграждане на подземно кабелно трасе – полагане на кабел САХЕКТ 3x1x185 mm, 20 kV с дължина около 1150 м, започващо от железорешетъчен стълб на въздушна линия (ВЛ) 20 kV „Панел“ до закрыта разпределителна уредба (ЗРУ) 20 kV (. ИП ще се осъществи изцяло в строителните граници на гр. Плевен. Трасето на кабела започва от имот 56722.651.147, гр. Плевен, преминава и пресича общински пътища 56722.651.150, 56722.651.153, до навлизане в площадката на завода – имот 56722.651.161, гр. Плевен, общ. Плевен, обл. Плевен. Кабелът ще осъществява резервно захранване от подстанция „Плевен 2“ на Стъкларски завод „Рубин“, гр. Плевен, притежаващ Комплексно разрешително № 127-Н1/2010 г. Ще бъде положен в изкоп, в защитна тръба. Върху стълб от ВЛ 20 kV „Панел“, ще се монтират ел. апаратите и съоръженията – конзолите за монтаж на подпорни изолатори ИНК20, разединител РОМзК 20/400, конзола с три броя импулсни разрядници, с изградени между тях връзки, със съответните проводници AL70 (шини 50/5). Корпусите на съоръженията ще бъдат свързани със заземителна инсталация. От изходящите клеми на разединителя по конструкцията на стълба до навлизане в изкопа, кабелът ще е в защитна метална тръба. В изкопа ще бъде изтеглен в гофрирана PVC шръба. Изкопа ще е с размери 0.8/0.8 и 1.6/0.6 м. При пресичане на пътни платна ще се остави резервна тръба. Изтеглянето ще стане чрез изкопаване и/или чрез сондиране. След полагане на кабела, изкопите ще се запръсят. ИП не е свързано с ползване на повърхностни или подземни води, нито със заустване на отпадъчни води във водни обекти. Не се предвижда промяна или изграждане на нова пътна инфраструктура.

ИП **не попада** в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, **не попада** в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близка е ЗЗ “Студенец” BG 0000240 за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна и ЗЗ “Сту-



денец” ВГ 0000240 за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-800/04.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 105/09.12.2008 г.), включени в списъка на защитени зони, приети с Решение на Министерски съвет № 122/2007 г. (ДВ бр. 21/2007 г.).

Така заявеното инвестиционно предложение и предвидените в него дейности самостоятелно не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО). Предвид на характера на предвидените дейности и тяхното местоположение, реализирането на ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционно предложение при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената ЗЗ “Студенец” ВГ 0000240 – двете. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение за „Кабел 20 kV от ВЛ 20 kV „Панел“ до ЗРУ 20 kV в Стъкларски завод „РУБИН“, гр. Плевен, общ. Плевен, обл. Плевен е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на инвестиционно предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите инвестиционно предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ - Плевен за промените.

С уважение,

ИНЖ. РЕНИ АТАНАСОВА
Директор на РИОСВ – Плевен



БОРЯНА ПРЕДОЛОВА - гл. юрисконсулт
За Директор РИОСВ - Плевен
(съгласно Заповед № РД-600/25.08.2015 г.
на Министъра на околната среда и водите)

