



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изх. № 4067

Плевен,2017 г.

ДО „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК Д. Г. П. ОБЛАСТ МОНТАТА

Относно: *Инвестиционно предложение “Реконструкция на МрН с ИУП и изнасяне на електромерни табла на граница на собственост ТП-1”, с. Върбица, общ. Плевен, обл. Плевен.*

Във връзка с внесено уведомление с вх. № 4067/02.08.2017 г. за горечитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредба за ОС, приета с ПМС № 201/31.08.2007 год., обн. ДВ бр.81/2010 г., изм. ДВ, бр. 81/2010 г., бр. 3/2011 г. и бр. 94/2012 г.), което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение “Реконструкция на МрН с ИУП и изнасяне на електромерни табла на граница на собственост ТП-1”, с. Върбица, общ. Плевен, обл. Плевен попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение предвижда ремонт на съществуваща мрежа НН, като се подменят досегашните медни и алуминиеви проводници с изолиран усукан проводник с цел подобряване качеството на доставяната услуга и ограничаване и минимизиране на загубите по електропреносната мрежа. Ще се извърши реконструкция и ремонт на въздушната мрежа НН с ИУП и изнасяне на електромерни табла на граница на собственост ТП-1, с. Върбица, общ. Плевен. Общата дължина на мрежа НН приблизително 3,10 км. Общият брой на абонатите е 162 бр. Трасето на мрежата се намира на територията на с. Върбица като минава по улици - „Иван Вазов“, „Райко Даскалов“ и „Коста Златарев“. Собственик на терена е Община Плевен.

При подмяна на проводника с нов, същият ще бъде оразмерен съобразно допустимия пад на напрежение според броя на абонатите. Проектът е обвързан с регулационния и кадастрален план на населеното място. Предвижда се изправяне на нови стълбове, ако съществуващите са обрушени, счупени или не подлежащи на преизправяне. Електромерните табла ще се монтират на стълбовете от възд. ел.мрежа или на помощни ст.тр.ст. на имотната граница. Ел. захранването на ЕТ от МНН и сградните отклонения към абонатите ще се изпълни с ВЛУП 4x25 кв.мм, ВЛУП 4x16 кв.мм, ВЛУП 2x16 кв.мм. Входящите и изходящите проводници в/от ЕТ се обезопасяват от неправомерен достъп в тръби. Ще се предвиди присъединяване на ЕТ към заземителното уво на стълба, ако същият е заземен или ще се предвиди заземяване на таблото с необходимия брой заземителни колове, ако съществуващия стълб не е заземен.

Няма да се използват природни ресурси по време на реконструкцията и експлоатацията. Вода за производствени нужди не е необходима.

Не се очаква отделяне на емисии на вредни вещества във въздуха.

На обекта не се предвижда генериране на битови отпадъци и отпадъчни води.

Няма да има отделяне на опасни химични вещества на площадката по време на ремонта и при експлоатацията на обекта.



Не се предвижда промяна на съществуващата или изграждане на нова пътна инфраструктура. Имотите, предмет на ИП, не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близко разположената защитена зона е:

- **“Река Вит” BG0000181**, за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитените зони, приети с Решение № 122/2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 21/2007 г.)

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона **“Река Вит” BG0000181**. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП **“Реконструкция на МрН с ИУП и изнасяне на електромерни табла на граница на собственост ТП-1”, с. Върбица, общ. Плевен, обл. Плевен е, че не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ - Плевен за промените.

С уважение,

ИНЖ. РЕНИ АТАНАСОВА
Директор на РИОСВ – Плевен



БОРЯНА ПРЕДОЛОВА - гл. юрисконсулт
За Директор РИОСВ - Плевен
(съгласно Заповед № РД-600/25.08.2015 г.
на Министъра на околната среда и водите)

