



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изх. № 4738

Плевен, 15.09. 2017 г.

ДО
Г-Н ОГНЯН ДОНЕВ
УПРАВИТЕЛ НА
“СОФАРМА” АД
ЧРЕЗ Г-Н ДИЛЯН ЕНКИН - ПЪЛНОМОЩНИК

ГР. ТРОЯН
ОБЛАСТ ЛОВЕЧ

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) за “Частично изменение на трасето на 2 бр. въздушни мрежи НН в подземни, на ТП № 4, през ПИ №№ 12108.220.83,12108.220.80, 3-ще с. Врабево, община Троян”.

УВАЖАЕМИ Г-Н ДОНЕВ,

Във връзка с внесено уведомление с вх. №4738/15.09.2017 г. за гореситираното инвестиционно предложение, на основание чл. ба, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС, приета с ПМС № 201/31.08.2007 год., обн. ДВ бр.81/2010 г., изм. ДВ, бр. 81/2010 г., бр. 3/2011 г. и бр. 94/2012 г.), което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение “Частично изменение на трасето на 2 бр. въздушни мрежи НН в подземни, на ТП № 4, през ПИ №№ 12108.220.83,12108.220.80, 3-ще с. Врабево, община Троян”, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение (ИП) предвижда:

В ПИ № 12108.220.83 се предвижда строителство на 9 бр. сгради, за което от РИОСВ - Плевен има издадено Решение № ПН 002-ОС/2008 г. Във връзка със започнало строителство на две от къщите, собственика има инвестиционно намерение за изместване на въздушни линии НН, минаващи през имота. В ПИ № 12108.220.83 се намира трафопост ТП № 4, собственост на “ЧЕЗ Разпределение България” АД и два клона (клон А и клон Б) на въздушна мрежа НН, започващи от трафопоста. Предвижда се премахване на тези въздушни мрежи НН в участъка на имоти ПИ № 12108.220.83 и ПИ № 12108.220.80 и полагане на подземен кабел през имотите. Дължината на трасето на клон А е 75,9 м, от които: в имот 220.83 – 6,90 м и в имот 220.80 – 69 м. Дължината на трасето на клон Б е 106,90 м, от които: в имот 220.83 – 58,10 м и в имот 22.68 (път на община Троян) – 48,80м. С “ЧЕЗ Разпределение България” АД е подписан Договор за възлагане изместването на електрическо съоръжение №1202661826/23.08.2017 г.

Дълбочина на изкопите за полагане на кабел – до 1,10м. Няма да се използват взривни работи.



Генерираните строителни отпадъци ще бъдат извозени на депо определено от кмета на община Троян, а битовите отпадъци ще се третират съгласно сметосъбиращата система на община Троян.

От реализацията и експлоатацията на ИП не се формират отпадъчни води.

ИП не предвижда изграждането на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

ИП не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ).

Имотите, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както **и в границите на защитени зони** по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близко разположената защитена зона е ЗЗ “Микре” ВГ 0000616, определена за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна по чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за биологичното разнообразие включена в списъка на защитени зони, приети с Решение на Министерски съвет № 122/2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.)

Така заявеното ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, **отчитайки местоположението и характера на ИП/ППИ при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона ЗЗ “Микре” ВГ 0000616.**

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното ИП “Частично изменение на трасето на 2 бр. въздушни мрежи НН в подземни, на ТП № 4, през ПИ №№ 12108.220.83,12108.220.80, з-ще с. Врабево, община Троян” е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, **възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ - Плевен за промените.**

С уважение,

ИНЖ. РЕНИ АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ - ПЛЕВЕН

