



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изх. № 4813
Гр. Плевен, 27.09.....2017 г.

ДО
Г-Н ГРИША ГАДЖАЛОВ
„СТРОЙКОНСУЛТ“ ЕООД
УЛ. „ЦАР КРУМ“ № 5
ГР. ПЛЕВЕН

Относно: *Инвестиционно предложение за "Изграждане на трафопост тип БКТП 20/0.4 kV, 1x63 kVA и кабел 20 kV, за електрическо захранване на съществуващо производствено помещение – котелно“ в УПИ ХЛІ, стр.кв. 603, Западна промишлена зона на гр. Плевен“*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГАДЖАЛОВ,

Във връзка с внесено с вх. № 4813/21.09.2017 г. на РИОСВ – Плевен, Ваше уведомление за горе цитираното инвестиционно предложение (ИП), на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС, приета с ПМС № 201/31.08.2007 год., обн. ДВ бр.81/2010 г., изм. ДВ, бр. 81/2010 г., бр. 3/2011 г. и бр. 94/2012 г.), Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение (ИП) за "Изграждане на трафопост тип БКТП 20/0.4 kV, 1x63 kVA и кабел 20 kV, за електрическо захранване на съществуващо производствено помещение – котелно“ в УПИ ХЛІ, стр.кв. 603, Западна промишлена зона на гр. Плевен“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Предвижда се изграждане на нов трафопост тип БКТП 20/0.4 kV, 1x63 kVA и кабел 20 kV, за електрическо захранване на съществуващо производствено помещение – котелно, и сградите в имот УПИ ХЛІ, стр.кв. 603, Западна промишлена зона на гр. Плевен. Съоръжението е с корпус от стоманобетонова конструкция, монтира се върху фундамент, надземно с изключение на маслоприемника на трансформатора и кабелни помещения, които са на 85 cm под теренна кота. Присъединяването на трафопоста към електроразпределителната мрежа ще е подземно, с кабел САХЕ кТ. 3x1x70 mm², положен върху пясъчна възглавница в изкоп с дълбочина 0.8 m. ИП не е свързано с ползване на повърхностни или подземни води, нито със заустване на отпадъчни води във водни обекти. Не се предвижда промяна или изграждане на нова пътна инфраструктура.

ИП не попада в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, не попада в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близка е ЗЗ BG0000181 "Река Вит" за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна по чл.6, ал.1, т.1 и т.2 от ЗБР, включена в списъка на защитени зони, приети с Решение № 122/2007 г. на Министерски съвет (ДВ бр. 21/2007 г.).

Така заявеното инвестиционно предложение и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираният по реда на глава-шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).



С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционно предложение при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената 33 BG0000181 “Река Вит”. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение за "Изграждане на трансформаторна пост тип БКТП 20/0.4 kV, 1x63 kVA и кабел 20 kV, за електрическо захранване на съществуващо производствено помещение – котелно“ в УПИ ХЛІ, стр.кв. 603, Западна промишлена зона на гр. Плевен“ е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на инвестиционно предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите инвестиционно предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ - Плевен за промените.

С уважение,

ИНЖ. РЕНИ АТАНАСОВА
Директор на РИОСВ – Плевен

