



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изх. № 4063
Плевен, 2018 г.

ДО
„ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД
БУЛ. „ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ” № 159
БЕНЧМАРК БИЗНЕС ЦЕНТЪР
РАЙОН МЛАДОСТ
ГР. СОФИЯ 1784

Относно: *Инвестиционно предложение „Външно кабелно електрозахранване НН на „Жилищна сграда с гаражи и обекти на обществено обслужване”, в УПИ XVII-661.1084; 661.1085, поземлен имот с идентификатор 56722.661.1469, кв. 57а по плана на гр. Плевен, ул. „Стоян Михайловски” № 37”.*

Във връзка с внесено уведомление с вх. № 4063/03.08.2018 г. за горесцитираното инвестиционно предложение (ИП), на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС, приета с ПМС № 201/31.08.2007 год., обн. ДВ бр.81/2010 г., изм. ДВ, бр. 81/2010 г., бр. 3/2011 г. и бр. 94/2012 г.), което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:


Инвестиционно предложение „Външно кабелно електрозахранване НН на „Жилищна сграда с гаражи и обекти на обществено обслужване”, в УПИ XVII-661.1084; 661.1085, поземлен имот с идентификатор 56722.661.1469, кв. 57а по плана на гр. Плевен, ул. „Стоян Михайловски” № 37”, попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение (ИП) предвижда изграждане на нова, подземна кабелна линия НН и електромерни табла с цел електрозахранване НН на жилищна сграда с гаражи и обекти на обществено обслужване, в УПИ XVII-661.1084; 661.1085, поземлен имот с идентификатор 56722.661.1469, кв. 57а по плана на гр. Плевен, ул. „Стоян Михайловски” № 37”. Кабелният извод НН е от съществуващ ТП-138.

ИП е ново и предвижда извършване на следните строително-монтажни дейности:

- ще се направи изкоп 0,8/0,4 м за полагане на кабел НН с дължина 18 м;
 - ще се изгради нова подземна кабелна линия НН с два кабела НН тип САВТ 4x120, свързани в паралел за електромерно табло ТЕ.1 с дължина 30 м;
 - ще се монтират нови електромерни табла с полиестерен корпус 1 бр. тип ТЕПО 18М+1Т+Ч и 1 бр. тип ТЕПО 12М+1Т+Ч;
 - ще се направи изкоп 1,1/0,5 м и ще се изгради нова кабелна канална система от PVC тръби ф110/3,2 мм, замонолитени в бетонов кожух с дължина 5 м.
- Не се променя съществуваща пътна инфраструктура, не е необходимо изграждане на нова такава, свързана с инвестиционното предложение.

Имотите, предмет на ИП, не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони по смисъла



на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близко разположени са ЗЗ "Студенец" BG0000240, за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитените зони, приети с Решение № 122/2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 21/2007 г.) и ЗЗ "Студенец" BG0000240, за опазване на дивите птици, обявена със зап. № РД-800/04.11.2008 г. на МОСВ (ДВ бр.105/09.12.2008 г.) и изменена със зап. № РД-67/28.01.2013 г. на МОСВ (ДВ бр. 10/2013 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположените защитени зони "Студенец" BG0000240. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП „Външно кабелно електрозахранване НН на „Жилищна сграда с гаражи и обекти на обществено обслужване“, в УПИ ХVII-661.1084; 661.1085, поземлен имот с идентификатор 56722.661.1469, кв. 57а по плана на гр. Плевен, ул. „Стоян Михайловски“ № 37“ е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ - Плевен за промените.

С уважение,

ГАБРИЕЛ САВОВ
Директор на РИОСВ

