



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изх. № 4105  
Плевен, ... 2018 г.

ДО  
СТАНИМИР ПЕТКОВ  
КМЕТ НА ОБЩИНА УГЪРЧИН  
ПЛ. „СВОБОДА” № 1  
ГР. УГЪРЧИН

**Относно:** Инвестиционно предложение „Канализация на улица „Петър Берон” от ОК 18 до ОК 19 – улица „Доростолска” от ОК 19 до ОК 22 – улица „Георги Иванов” от ОК 22 до ОК 23 по действащ ПУП град Угърчин, община Угърчин”.

### УВАЖАЕМИ Г-Н ПЕТКОВ,

Във връзка с внесено уведомление с вх. № 4105/08.08.2018 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС, приета с ПМС № 201/31.08.2007 год., обн. ДВ бр.81/2010 г., изм. ДВ, бр. 81/2010 г., бр. 3/2011 г. и бр. 94/2012 г.), което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Канализация на улица „Петър Берон” от ОК 18 до ОК 19 – улица „Доростолска” от ОК 19 до ОК 22 – улица „Георги Иванов” от ОК 22 до ОК 23 по действащ ПУП град Угърчин, община Угърчин”, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.


Инвестиционното предложение (ИП) предвижда да се изгради канализация, като един канализационен клон, който да приема и отвежда отпадъчните води от прилежащите отточни площи в съществуващия канализационен клон, изграден по улица „Васил Левски”. Предвид това, че по улиците „Георги Иванов” и „Доростолска” се очаква високо ниво на подпочвените води, в тази зона под канализацията се предвижда да се изгради дренаж.

Елементите на проектната канализация са:

- Канализационен клон
- Канализационни ревизионни шахти (РШ)
- Дъждоприемни шахти (ДШ)
- Отвеждащи тръби от ДШ до канализационния клон
- Сградни канализационни отклонения (СКО)
- Дренаж

Земните маси, които ще се генерират по време на реализацията на ИП, ще бъдат върнати обратно в изкопите.

Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близко разположените защитени зони (ЗЗ) са ЗЗ “Студенец” BG0000240, за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, включена



гр. Плевен, ул. “Ал. Стамболийски” 1А,  
тел/факс: +359 64 806 951 и +359 64 800 711,  
e-mail: [office@riew-pleven.eu](mailto:office@riew-pleven.eu) интернет сайт <http://riew-pleven.eu/>



в списъка на защитените зони, приети с Решение № 122/2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 21/2007 г.) и ЗЗ "Студенец" ВГ0000240, за опазване на дивите птици, обявена със зап. № РД-800/04.11.2008 г. на МОСВ (ДВ бр.105/09.12.2008 г.) и изменена със зап. № РД-67/28.01.2013 г. на МОСВ (ДВ бр. 10/2013 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположените защитени зони ЗЗ "Студенец" ВГ0000240 - двете.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП „Канализация на улица „Петър Берон“ от ОК 18 до ОК 19 – улица „Доростолска“ от ОК 19 до ОК 22 – улица „Георги Иванов“ от ОК 22 до ОК 23 по действащ ПУП град Угърчин, община Угърчин“ е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ - Плевен за промените.

С уважение

ГАБРИЕЛ СА  
Директор на РИ

Плевен

