



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изх. № 4596 / 11
Плевен, 08.10 2018 г.

ДО
„ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД
ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК
Г. Х Г.

РАЙОН „МЛАДОСТ”
ГР. СОФИЯ, П.К. 1784

Относно: Инвестиционно предложение „Външно кабелно електрозахранване НН на „Съществуваща сграда – цех за вълнена конфекция”, УПИ VII, ПИ №56722.652.228, кв. 621а по плана на гр. Плевен, ул. Гривишко шосе”.

Във връзка с внесено уведомление с вх. № 4596/19.09.2018 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС, приета с ПМС № 201/31.08.2007 год., обн. ДВ бр.81/2010 г., изм. ДВ, бр. 81/2010 г., бр. 3/2011 г. и бр. 94/2012 г.), което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното: Инвестиционно предложение „Външно кабелно електрозахранване НН на „Съществуваща сграда – цех за вълнена конфекция”, УПИ VII, ПИ №56722.652.228, кв. 621а по плана на гр. Плевен, ул. Гривишко шосе” попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение (ИП) предвижда външно електрозахранване при реализирането, на което ще се извършат следните строително-монтажни дейности:


- ще се изградят нови кабелни шахти с два капака с размери 120/90;
- ще се изгради нова подземна кабелна линия НН с кабел НН тип САВТ 4x185 за електромерно табло ТЕ.1 с дължина 415;
- ще се монтира ново електромерно табло с полиестерен корпус тип ТЕПО 1-П върху бетонов фундамент или стабилизираща фундаментна плоча;
- ще се направи изкоп 0,8/0,4 м за полагане на кабел в изкоп с дължина 220,50 м;
- ще се направи изкоп 1,1/0,4 м за каналната система с дължина 178,50 м;
- ще се изгради нова кабелна канална система от PVC тръби ф110/3,2 мм, замонолитени в бетонов кожух с дължина 178,50 м;
- ще се изгради нов КТП по друг проект.

Не се предвижда използване на природни ресурси.

За реализацията на инвестиционното предложение не се предвижда водовземане за питейни, промишлени и други нужди.

Инвестиционното предложение не предвижда отделянето на отпадъчни води.

Строителните отпадъци ще бъдат извозвани до депо за строителни отпадъци, определено от Община Плевен. Генерираните битови отпадъци ще се депонират от Общинска служба по сметосъбиране към Община Плевен.



гр. Плевен, ул. „Ал. Стамболийски” 1А,
тел/факс: +359 64 806 951 и +359 64 800 711,
e-mail: office@riew-pleven.eu интернет сайт <http://riew-pleven.eu/>



Не се очаква отделяне на емисии на вредни вещества във въздуха.

Не се предвижда използване и съхранение на опасни химични вещества при експлоатацията на обекта.

Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близко разположените защитени зони са ЗЗ “Студенец” **BG0000240**, за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитените зони, приети с Решение № 122/2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 21/2007 г.) и ЗЗ “Студенец” **BG0000240**, за опазване на дивите птици, обявена със зап. № РД-800/04.11.2008 г. на МОСВ (ДВ бр.105/09.12.2008 г.) и изменена със зап. № РД-67/28.01.2013 г. на МОСВ (ДВ бр. 10/2013 г.)

Така заявеното ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху двете най-близко разположени защитени зони “Студенец” **BG0000240**. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП „Външно кабелно електрозахранване НН на „Съществуваща сграда – цех за вълнена конфекция”, УПИ VII, ПИ №56722.652.228, кв. 621а по плана на гр. Плевен, ул. Гривишко шосе” е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ - Плевен за промените.

С уважение,

ГАБРИЕЛ САВОЙ
Директор на РИОСВ-П

