



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изх. № 5763/14/01
Плевен, 2019 г.

ДО
Г-Н БОРИСЛАВ СТАНИМИРОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК
УЛ. "ХРИСТО ЯНЧЕВ" № 59
ГР. ДОЛНИ ДЪБНИК 5870
ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

Относно: Инвестиционно предложение за "Реконструкция на водопроводни клонове в североизточната част на с. Горни Дъбник, община Долни Дъбник, област Плевен".

УВАЖАЕМИ Г-Н СТАНИМИРОВ,

Във връзка с внесено уведомление с вх. № 5763/13.12.2018 г. за горечитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредба за ОС, приета с ПМС № 201/31.08.2007 год., обн. ДВ бр.81/2010 г., изм. ДВ, бр. 81/2010 г., бр. 3/2011 г. и бр. 94/2012 г.), което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение "Реконструкция на водопроводни клонове в североизточната част на с. Горни Дъбник, община Долни Дъбник, област Плевен", попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.**


Инвестиционното предложение (ИП) предвижда:

Предвижда се реконструкция и подмяна на съществуваща вътрешна водопроводна мрежа в североизточната част на с. Горни Дъбник, включваща 6 бр. Лота - 17 бр. улици с **обща дължина 6067 м**, както следва:

- ◆ Лот 1, включващ част от Главен клон I от ОК 187 /шахта/ до ОК 61 с дължина 1097 метра по улици "Садовска", "„Коста Златарев", "Ал. Стамболийски", "Вит", "Вл. Заимов" и "Вл. И. Ленин";
- ◆ Лот 2, включващ Главен клон III от ОК 22 до ОК 49 с дължина 1046 метра по улици "Георги Г. Деж", "Бузлуджа" и "Лазар Станев";
- ◆ Лот 3, включващ част от Главен клон I от ОК 61 до ОК 49 с дължина 403 метра и Главен клон V от ОК 105 до ОК 22 с дължина 520 метра по улици "Вл. И. Ленин" и "Георги Димитров";
- ◆ Лот 4, включващ второстепенни клонове 9, 10, 11, 11а и 13 с обща дължина 1094 метра по улици "Вл. Заимов", "Петко Р. Славейков", "Христо Смирненски" и "Стефан Караджа";
- ◆ Лот 5, включващ второстепенни клонове 68, 69, 70, 73 и 76 с обща дължина 1093 метра по улици "Вл. Заимов", "Лазар Станев", "Петко Р. Славейков", "Хаджи Димитър" и "Христо Смирненски";
- ◆ Лот 6, включващ второстепенни клонове 78, 91, 93 и 95 с обща дължина 814 метра по улици "Хаджи Димитър", "Вл. И. Ленин", "Давид Даскала" и "Христо Смирненски".

Предвижда се да бъдат изпълнени следните видове работи:

- ◆ Разваляне на настилка;
- ◆ Направа на изкоп в укрепени земни почви – ръчно и машинно;
- ◆ Товарене и разтоварване;
- ◆ Подготовка на обекта за полагане на тръбите;



гр. Плевен, ул. "Ал. Стамболийски" 1А,
тел/факс: +359 64 806 951 и +359 64 800 711,
e-mail: office@riew-pleven.eu интернет сайт <http://riew-pleven.eu/>



- ◆ Доставка и монтаж на ПЕВП тръби с различен диаметър и др. материали; вкл. Транспорт;
- ◆ Изпитване и дезинфекция;
- ◆ Пожарни хидранти;
- ◆ Сигнализация;
- ◆ Уплътняване на земни маси;
- ◆ Възстановяване на настилка.

За изпълнение на инвестиционното предложение са предвидени полиетиленови тръби с висока плътност (ПЕВП) и съответните фасонни части, отговарящи на БДС. Тръбите ще са за налягане рН бкг/см² (6 атм). Свързването между тръбите и между тръба и фасонна част ПЕВП ще става чрез заварки, по технология, дадена от завода производител.

Преходът от стоманени тръби предвидени за връзката става фланшово, като в края на ПЕВП – тръбите се заваряват фланшови крайници. Дълбочината на полагането на тръбите е съгласно надлъжните профили. Те се полагат върху подложка от незалепащ се пресят материал (най-добре пясък) с дебелина 10 см. С този материал продължава засипването до 20 см над темето на тръбите. Останалата част се дозасипва с баластра и се трамбова. Преди цялостното засипване се извършва хидравлична проба. След това се възстановяват настилките.

Водопроводните отклонения за всеки имот ще бъдат от ПЕВП тръби. Тяхното местоположение ще бъде уточнено по време на строителството, в зависимост от местоположението на абонатния водомерен възел (в сграда или във водомерна шахта в имота).

Настоящото инвестиционно предложение предвижда подмяна на водопроводната мрежа в границите на регулация на село Горни Дъбник, без да се засяга външната водопроводна мрежа, водоземните дренажи/ кладенци и съоръженията по тях.

За управление на генерираните строителните отпадъци ще бъде изготвен План за управление на строителните отпадъци. Битовите отпадъци, образувани по време на строителството, ще се складираат в контейнери и ще се извозват периодично от общинската система за събиране и извозване на твърди битови отпадъци.

Имотът, предмет на ИП, **не попада в границите на защитени територии** по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), **както и в границите на защитени зони** по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близко разположена е ЗЗ “Язовир Горни Дъбник” BG0000611, определена за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитените зони, приети с Решение № 122/2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 21/2007 г.) Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП/ППП при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони** от мрежата “Натура 2000”, включително и върху най-близко разположената защитена зона ЗЗ “Язовир Горни Дъбник” BG0000611. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че **преценката на компетентния орган** за така заявеното ИП “Реконструкция на водопроводни клонове в североизточната част на с. Горни Дъбник, община Долни Дъбник, област Плевен”, **е че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, **възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ - Плевен за промените.**

С уважение,

ГАБРИЕЛ САВОВ
Директор на РИОСВ – Плевен



РАДОСЛАВ ИЛИЕВ - дир.д-я КПД
За Директор РИОСВ Плевен
(съгласно Заповед № РД-576/04.10.2018 г.
на Директора на РИОСВ Плевен)