



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изх. № 481
Плевен, 2019 г.

ДО
Г-Н ПЕТЪР ХОЛАКОВСКИ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
“ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД
БУЛ. „ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ” № 159
РАЙОН „МЛАДОСТ”
БЕНЧМАРК ЦЕНТЪР
ГР. СОФИЯ


Относно: *Инвестиционно предложение „Външно кабелно електрозахранване НН на „Навес за прикачена селскостопанска техника”, УПИ XIV-1410, квартал 105 по плана на гр. Тръстеник, ул. „Свобода” №7, община Долна Митрополия”.*

Във връзка с внесено уведомление с вх. № 481/25.01.2019 г. за горещитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредба за ОС, приета с ПМС № 201/31.08.2007 год., обн. ДВ бр.81/2010 г., изм. ДВ, бр. 81/2010 г., бр. 3/2011 г. и бр. 94/2012 г.), което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Външно кабелно електрозахранване НН на „Навес за прикачена селскостопанска техника”, УПИ XIV-1410, квартал 105 по плана на гр. Тръстеник, ул. „Свобода” №7, община Долна Митрополия”, попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение (ИП) предвижда прокарване на външно електрозахранване при реализирането, на което ще се извършат следните строително-монтажни дейности:

- ще се обособи нов извод НН в ТП-13 и се монтират прекъсвач тип ВЛДК-250 А – 1 бр.; основи за високомощни предпазители – 3 бр.; високомощни предпазители ВПНН-250 – 3 бр.
- ще се направи изкоп 0,8/0,4 м за полагане на кабел НН с дължина 280,5 м;
- ще се направи изкоп 1,1/0,4 м за изграждане на кабелна канална система с дължина 11 м;
- ще се изгради нова подземна кабелна линия НН с кабел НН тип САВТ 4x150 от ТП-13 до електромерно табло ТЕ.1 с дължина 316 м;
- ще се монтира ново електромерно табло с полиестерен корпус тип ТЕПО 1-П върху бетонов фундамент или стабилизираща фундаментна плоча;
- ще се изгради кабелна канална система от PVC тръби ф110/3,2 мм, замонолитени в бетонов кожух с дължина 11 м;



- ще се направи хоризонтален сондаж под път III-3004 с HDPE тръба ф160 при км 14+078 с дължина 11 м;

- ще се изградят кабелни шахти с два капака с размери 120/90 см;

- ще се демонтира съществуващо електрозахранване от стълб №20, клон „В” за жилищна сграда;

- ще се възстанови електрозахранването на жилищната сграда като се монтира еднофазен електромер в ново ТЕ.1 и изтегли изходящ кабел СВТ 3х6.

Реализацията на инвестиционното предложение не предвижда водоснабдяване, формиране на отпадъчни води, промяна на съществуващата и изграждането на нова пътна инфраструктура.

Имотът, обект на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близко разположена е “Река Искър” BG0000613 за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитените зони, приети с Решение № 122/2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 21/2007 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона “Река Искър” BG0000613. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП „Външно кабелно електрозахранване НН на „Навес за прикачена селскостопанска техника”, УПИ XIV-1410, квартал 105 по плана на гр. Тръстеник, ул. „Свобода” №7, община Долна Митрополия” е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ - Плевен за промените.

С уважение,

ГАБРИЕЛ САВОВ

Директор на РИОСВ-Плевен

