



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен


Изх. № 1111/2
Плевен, 24.03.....2019 г.

ДО
Г-ЖА ЛЮБКА АЛЕКСАНДРОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЕВСКИ
БУЛ. „БЪЛГАРИЯ“ № 58
ГР. ЛЕВСКИ, 5900
ОБЩ. ЛЕВСКИ
ОБЛ. ПЛЕВЕН

Относно: Инвестиционно предложение “Полагане на кабел 20 kV от ВЛ „Индустириален” към нов трафопост тип БКТП” в ПИ № 43236.401.3475 за второстепенна улица и ПИ № 43236.401.3474 – за съществуващ център за събиране на опасни битови отпадъци, гр. Левски, общ. Левски, обл. Плевен.

Във връзка с внесено уведомление с вх. № 1111/19.02.2019 г. за горечитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС, приета с ПМС № 201/31.08.2007 год., обн. ДВ бр.81/2010 г., изм. ДВ, бр. 81/2010 г., бр. 3/2011 г. и бр. 94/2012 г.), което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното: Инвестиционно предложение “Полагане на кабел 20 kV от ВЛ „Индустириален” към нов трафопост тип БКТП” в ПИ № 43236.401.3475 за второстепенна улица и ПИ № 43236.401.3474 – за съществуващ център за събиране на опасни битови отпадъци, гр. Левски, общ. Левски, обл. Плевен попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение (ИП) предвижда полагане на кабел 20 kV от ВЛ „Индустириален” към нов трафопост тип БКТП в ПИ № 43236.401.3475 за второстепенна улица и ПИ № 43236.401.3474 – за съществуващ център за събиране на опасни битови отпадъци, гр. Левски, общ. Левски, обл. Плевен. Предвижда се монтаж на нов стоманорешетъчен стълб в отклонението за ТП 34 на ВЛ 20 kV „Индустириален”. Върху стълба ще се монтират ел. апаратите и съоръженията – конзоли за окачване на изолаторните вериги с изолатори композитни за открит монтаж. Корпусите на монтираните на стълба съоръжения, ще бъдат свързани със заземителна инсталация, изпълнена с преходното съпротивление на заземителите, ненадвишаващо 10 Ω през всичките сезони на годината. Предвижда се изграждане на кабелно трасе с полагане на кабел САХЕКТ 3x1x120mm². Новия кабел ще се укрепи по конструкцията на стълба с метални скоби през 1м и ще се защити в метална защитна тръба ф150/4-3,5 м до навлизане в изкопа. Изкоп – 0,8/0,5м. В началото и в края на кабела ще се оформи резерв от 3м. На дъното на изкопите ще се направи подложка от пясък с дебелина 10 см. Върху нея ще се изтегли кабела с резерв 3%, с цел поемане деформацията на земните пластове. Металният екран в двата края на кабела ще се свърже към заземителна инсталация на БКТП, респективно на стълба. Кабела ще се положи на минимум 0,6 м от страничната регулация и оградата на имоти ПИ № 43236.401.3475 за второстепенна улица и ПИ № 43236.401.3474 – за съществуващ център за събиране на опасни битови отпадъци, гр. Левски.



гр. Плевен, ул. “Ал. Стамболийски” 1А,
тел/факс: +359 64 806 951 и +359 64 800 711,
e-mail: office@riew-pleven.eu интернет сайт <http://riew-pleven.eu/>



За реализацията на инвестиционното предложение не се предвижда водоземане за питейни, промишлени и други нужди.

Инвестиционното предложение не предвижда отделянето на отпадъчни води.

Не се предвижда използване и съхранение на опасни химични вещества при експлоатацията на обекта.

Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

Имотите, предмет на ИП, не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близко разположената защитена зона е:

- **“Обнова - Карамандол” BG0000239** за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитените зони, приети с Решение № 122/2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 21/2007 г.)

Така заявеното ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона **“Обнова - Карамандол” BG0000239**. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП “Полагане на кабел 20 kV от ВЛ „Индуриален” към нов трафопост тип БКТП” в ПИ № 43236.401.3475 за второстепенна улица и ПИ № 43236.401.3474 – за съществуващ център за събиране на опасни битови отпадъци, гр. Левски, общ. Левски, обл. Плевен е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ - Плевен за промените.

С уважение,

ГАБРИЕЛ САВОВ

Директор на РИОСВ-Плевен

