



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изх. № 1292

Плевен, 13.03.2019 г.

ДО
Г-Н П. Х.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
„ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД
ЧРЕЗ Г-Н Е. Г.
ПЪЛНОМОЩНИК
ГР. ПЕТРИЧ

Относно: *Инвестиционно предложение (ИП) „Изнасяне на електромерни табла на въздушна мрежа НН от ТП-61, кв. „Търнето”, гр. Троян, община Троян”.*

Във връзка с внесено уведомление с вх. № 1292/28.02.2019 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС, приета с ПМС № 201/31.08.2007 год., обн. ДВ бр.81/2010 г., изм. ДВ, бр. 81/2010 г., бр. 3/2011 г. и бр. 94/2012 г.), което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Изнасяне на електромерни табла на въздушна мрежа НН от ТП-61, кв. „Търнето”, гр. Троян, община Троян”, попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС.


Инвестиционното предложение (ИП) предвижда изнасяне на електромерни табла на въздушна мрежа НН от ТП-61 кв. Търнето, гр. Троян, без подмяна на стълбове и проводници и без работа по трафопоста. Реконструкция на мрежата не се предвижда.

Проектът предвижда следните етапи на монтаж:

- Направа на повторни заземители;
- Доставка и монтаж на електромерни табла на стомано- бетонови стълбове;
- Направа на заземления с поцинковани колове;
- Свързване на стълбове и електромерни табла към повторните заземители – нови и съществуващи;
- Доставка и монтаж на усукани изолирани проводници (УИП) за входящи към новите електромерни табла и изходящи към сградните линии - съгласно приложените чертежи и детайли.

ИП не предвижда промяна в съществуващата и изграждането на нова техническа инфраструктура.

Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близко разположена е “Централен Балкан - буфер” BG0001493, за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна,



включена в списъка на защитените зони, приети с Решение № 802/04.12.2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 107/2007 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона ЗЗ „Централен Балкан - буфер” BG0001493. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП „Изнасяне на електромерни табла на въздушна мрежа НН от ТП-61, кв. „Търнето”, гр. Троян, община Троян” е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ в Плевен за промените.

С уважение,

ГАБРИЕЛ СА
Директор на Р

