



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изх. № 1381

Плевен, .....<sup>13.03</sup>.....2019 г.

ДО

„ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД  
ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК

Г            X            Г

РАИОН „МЛАДОСТ“  
ГР. СОФИЯ, П.К. 1784


Относно: *Инвестиционно предложение „Външно електрозахранване на „Многофамилна жилищна сграда с магазини и подземен гараж“ в УПИ XI-4523, поземлен имот с идентификатор 56722.661.606, квартал 76 по плана на гр. Плевен, пл. „Фридрих Енгелс“ №5 чрез нови кабелни линии СрН и НН, нов БКТП 20/0,4 kV, 1x800 kVA в п.и. с идентификатор 56722.661.1428, УПИ I, кв. 77, пл. „Фридрих Енгелс“ №7, гр. Плевен“*

Във връзка с внесено уведомление с вх. № 1381/06.03.2019 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС, приета с ПМС № 201/31.08.2007 год., обн. ДВ бр.81/2010 г., изм. ДВ, бр. 81/2010 г., бр. 3/2011 г. и бр. 94/2012 г.), което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Външно електрозахранване на „Многофамилна жилищна сграда с магазини и подземен гараж“ в УПИ XI-4523, поземлен имот с идентификатор 56722.661.606, квартал 76 по плана на гр. Плевен, пл. „Фридрих Енгелс“ №5 чрез нови кабелни линии СрН и НН, нов БКТП 20/0,4 kV, 1x800 kVA в п.и. с идентификатор 56722.661.1428, УПИ I, кв. 77, пл. „Фридрих Енгелс“ №7, гр. Плевен“ попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение (ИП) предвижда външно електрозахранване на многофамилна жилищна сграда с магазини и подземен гараж в УПИ XI-4523, гр. Плевен. Ще се извършат следните строително-монтажни дейности:

- ще се направи изкоп 1,21/0,7 м за кабелна канална система с дължина 54,5 м;
- ще се направи изкоп 1,1/0,4 м за кабелна канална система с дължина 7,5 м;
- ще се изградят 2 нови подземни кабелни линии СрН с кабели НН тип САХЕКТ 1x185 от муфи до нов БКТП всяка с дължина 64,00 м;
- ще се изгради нова подземна кабелна линия НН с кабел НН тип САВТ 3x185+95 за електромерно табло ТЕ.1 с дължина 29,00 м;
- ще се монтира ново електромерно табло с полиестерен корпус 1 бр. тип ТЕПО 18М+1Т+Ч;
- ще се монтира нов БКТП 20/0,4 kV, 1x800 kVA и се инсталира силов трансформатор с мощност 400 kVA;
- ще се изгради нова кабелна канална система от PVC тръби ф140/4,1 мм и ф110/3,2 мм, замонолитени в бетонов кожух с дължина 54,5 м;



гр. Плевен, ул. „Ал. Стамболийски“ 1А,  
тел/факс: +359 64 806 951 и +359 64 800 711,  
e-mail: [office@riew-pleven.eu](mailto:office@riew-pleven.eu) интернет сайт <http://riew-pleven.eu/>



- ще се изгради нова кабелна канална система от PVC тръби ф110/3,2 мм, замонолитени в бетонов кожух с дължина 7,5 м;

- ще се изградят кабелни шахти с три капака с размери 180/90 см.

За реализацията на инвестиционното предложение не се предвижда водовземане за питейни, промишлени и други нужди.

Инвестиционното предложение не предвижда отделянето на отпадъчни води.

Строителните отпадъци ще бъдат извозвани до депо за строителни отпадъци, определено от Община Плевен. Генерираните битови отпадъци ще се депонират от Общинска служба по сметосъбиране към Община Плевен.

Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близко разположените защитени зони са ЗЗ "Студенец" BG0000240, за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитените зони, приети с Решение № 122/2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 21/2007 г.) и ЗЗ "Студенец" BG0000240, за опазване на дивите птици, обявена със зап. № РД-800/04.11.2008 г. на МОСВ (ДВ бр.105/09.12.2008 г.) и изменена със зап. № РД-67/28.01.2013 г. на МОСВ (ДВ бр. 10/2013 г.)

Така заявеното ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху двете най-близко разположени защитени зони "Студенец" BG0000240.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП „Външно електрозахранване на „Многофамилна жилищна сграда с магазини и подземен гараж“ в УПИ XI-4523, поземлен имот с идентификатор 56722.661.606, квартал 76 по плана на гр. Плевен, пл. „Фридрих Енгелс“ №5 чрез нови кабелни линии СрН и НН, нов БКТП 20/0,4 kV, 1x800 kVA в п.и. с идентификатор 56722.661.1428, УПИ I, кв. 77, пл. „Фридрих Енгелс“ №7, гр. Плевен“ е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ - Плевен за промените.

С уважение,

ГАБРИЕЛ САВОВ

Директор на РИОСВ

