



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изх. № 1382
Плевен, 2019 г.

ДО
„ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД
ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК
Г Х Г

РАЙОН „МЛАДОСТ“
ГР. СОФИЯ, П.К. 1784

Относно: Инвестиционно предложение „Външно кабелно електрозахранване НН на „Навес за прикачен инвентар“, поземлен имот с идентификатор 22215.57.47, местност „Стопански двор“, землище на гр. Долна Митрополия“

Във връзка с внесено уведомление с вх. № 1382/06.03.2019 г. за горечитираното инвестиционно предложение, на основание чл. ба, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС, приета с ПМС № 201/31.08.2007 год., обн. ДВ бр.81/2010 г., изм. ДВ, бр. 81/2010 г., бр. 3/2011 г. и бр. 94/2012 г.), което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Външно кабелно електрозахранване НН на „Навес за прикачен инвентар“, поземлен имот с идентификатор 22215.57.47, местност „Стопански двор“, землище на гр. Долна Митрополия“ попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение (ИП) предвижда външно кабелно електрозахранване НН на навес за прикачен инвентар, ПИ № 22215.57.47, местност „Стопански двор“, землище на гр. Долна Митрополия. Ще се извършат следните строително-монтажни дейности:

- ще се монтира нов автоматичен прекъсвач тип АП-160 в табло НН на ТП-7;
- ще се направи изкоп 0,8/0,4 м за полагане на кабел НН с дължина 187,5 м;
- ще се направи изкоп 1,1/0,4 м за полагане на кабел НН с дължина 27,5 м;
- ще се изгради нова подземна кабелна линия НН с кабел НН тип САВТ 3x185+95 от ТП-7 до електромерно табло ТЕ.1 с дължина 226,00 м;
- ще се монтира ново електромерно табло с полиестерен корпус тип ТЕПО 1-П върху бетонов фундамент или стабилизираща фундаментна плоча;
- ще се изгради кабелна канална система от PVC тръби ф110/3,2 мм, замонолитени в бетонов кожух с дължина 27,5 м.

За реализацията на инвестиционното предложение не се предвижда водовземане за питейни, промишлени и други нужди.

Инвестиционното предложение не предвижда отделянето на отпадъчни води.

Строителните отпадъци ще бъдат извозвани до депо за строителни отпадъци, определено от Община Долна Митрополия. Генерираните битови отпадъци ще се депонират от Общинска служба по сметосъбиране към Община Долна Митрополия.



гр. Плевен, ул. „Ал. Стамболийски“ 1А,
тел/факс: +359 64 806 951 и +359 64 800 711,
e-mail: office@riew-pleven.eu интернет сайт <http://riew-pleven.eu/>



Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близко разположената защитена зона е **ЗЗ "Река Вит" BG0000181**, за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитените зони, приети с Решение № 122/2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 21/2007 г.)

Така заявеното ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона **ЗЗ "Река Вит" BG0000181**.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП „Външно кабелно електрозахранване НН на „Навес за прикачен инвентар”, поземлен имот с идентификатор 22215.57.47, местност „Стопански двор”, землище на гр. Долна Митрополия” е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ - Плевен за промените.

С уважение,

ГАБРИЕЛ САЕ

Директор на РИОСВ - Плевен

