



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изх. № 1757
Плевен, 28.03 2019 г.

ДО
Г-Н ТРИФОН ТРИФОНОВ
Г-Н ТЕНЧО ПАСКОВ
„АБ” АД
УЛ. „ШАНДОР ПЕТЬОФИ” № 13-15
ГР. СОФИЯ


Относно: *Инвестиционно предложение за „Изработване проект за изграждане на нов комплектен трафопост за захранване на преместваема инсталация за производство на асфалтови смеси, находящ се в поземлен имот ПИ № 026048, в землището на с. Брестница, общ. Ябланица, обл. Ловеч“*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТРИФОНОВ И ГОСПОДИН ПАСКОВ,

Във връзка с Ваше уведомление с вх. № 1757/26.03.2019 г. на РИОСВ – Плевен, за горе цитираното инвестиционно предложение (ИП), на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредба за ОС, приета с ПМС № 201/31.08.2007 год., обн. ДВ бр.81/2010 г., изм. ДВ, бр. 81/2010 г., бр. 3/2011 г., бр. 94/2012 г. и бр. 3/2018 г.), Ви уведомявам следното:

ИП за „Изработване проект за изграждане на нов комплектен трафопост за захранване на преместваема инсталация за производство на асфалтови смеси, находящ се в поземлен имот ПИ № 026048, в землището на с. Брестница, общ. Ябланица, обл. Ловеч“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Предвижда се изграждане на нов комплектен трафопост (БКТП) за захранване на преместваема инсталация за производство на асфалтови смеси, находящ се в поземлен имот ПИ № 026048, в землището на с. Брестница, общ. Ябланица, обл. Ловеч. ИП е за изменение и разширение на инвестиционно предложение за преместваема инсталация за производство на асфалтови смеси, с издадено Решение № ПН 11 ПР /2019 г. на РИОСВ – Плевен, за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Съоръжението включва: Захранващи кабели 20 kV; Комплектна разпределителна уредба 20 kV; Силов трансформатор; Табло Н.Н.; Заземителна инсталация. От съществуващия въздушен електропровод 20kV „Брестница“ ще се изтегли захранващ кабел за новия БКТП. За целта в оста на съществуващия електропровод ще бъде изправен нов стоманорешетъчен стълб тип КМ 951. На съществуващ стоманорешетъчен стълб ще се монтират разединител РОМЗК 20/400 и 3бр. металоокисни вентилни отводи (ВО) 24 kV под РОМЗК пред кабелната глава. Връзката между мостовите проводници на стълба и разединителя да се осъществи с проводник АС 50мм². Кабелната линия до трафопоста ще се изпълни с кабел NA2XS(F)2Y 3x1x185. В БКТП ще се монтира силов трансформатор с мощност 800 kVA. ИП не е свързано с ползване на повърхностни или подземни води, с емисии на вредни вещества във въздуха, водите и почвата, нито със заустване



на отпадъчни води във водни обекти. Не се предвижда промяна или изграждане на нова пътна инфраструктура.

ИП не попада в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. ИП не попада в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близка е ЗЗ "Васильовска планина" BG 0002109, обявена със Заповед № РД-529/26.05.2010 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 48/2010 г.), включена в списъка на ЗЗ, приети с Решение на Министерски съвет № 802/2007 г. (ДВ бр. 107/2007 г.).

Така заявеното ИП и предвидените в него дейности самостоятелно не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Предложеното изменение и разширение на ИП с Решение № ПН 11 ПР /2019 г., което не е свързано с ползване на повърхностни или подземни води, с емисии на вредни вещества във въздуха, водите и почвата, нито със заустване на отпадъчни води във водни обекти, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие, поради което на основание чл. 93, ал. 1, т. 2 на ЗООС, не е необходимо провеждане на процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционно предложение при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената ЗЗ "Васильовска планина" BG 0002109. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното ИП за „Изработване проект за изграждане на нов комплексен трафопост за захранване на преместваема инсталация за производство на асфалтови смеси, находящ се в поземлен имот ПИ № 026048, в землището на с. Брестница, общ. Ябланица, обл. Ловеч“ е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото се отнася само за заявените параметри на инвестиционно предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите инвестиционно предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Плевен за промените.

С уважение,

ГАБРИЕЛ САВОВ

Директор на РИОСВ-Плевен



РАДОСЛАВ ИЛИЕВ - дир.д-я КП
За Директор РИОСВ Плевен
(съгласно Заповед № РД-576/04.10.2010 г.)
на Директора на РИОСВ Плевен