



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изх. № 5034  
Плевен, ..... 28.03 2019 г.

ДО  
Г-Н СВЕТОСЛАВ ДОЧКОВ  
„ДАД“ ООД, ГР. ТРОЯН

ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК:

Д Е

ГР. ТРОЯН  
(пълномощно № 3216/10.09.2018 г.)

**Относно:** *Инвестиционно предложение за „Промяна параметрите на газова инсталация за компресиран природен газ и реконструкция на съществуващо котелно помещение на хотел „Балкан“, с. Чифлик“*

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДОЧКОВ,**


Във връзка с внесеното уведомление с вх. 5034/20.03.2019 г. на РИОСВ – Плевен, за горе цитираното инвестиционно предложение (ИП), на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредба за ОС, приета с ПМС № 201/31.08.2007 год., обн. ДВ бр.81/2010 г., изм. ДВ, бр. 81/2010 г., бр. 3/2011 г., бр. 94/2012 г. и бр. 3/2018 г.), Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение за „Промяна параметрите на газова инсталация за компресиран природен газ и реконструкция на съществуващо котелно помещение на хотел „Балкан“, с. Чифлик“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Предвижда се промяна на параметрите на газова инсталация за компресиран природен газ и реконструкция на съществуващо котелно помещение на хотел „Балкан“, с. Чифлик с местоположение: поземлени имоти си идентификатор 81476.512.84 по КККР на с. Чифлик, общ. Троян, обл. Ловеч. Изменението се състои в увеличаване капацитета на инсталацията от 5000 л. на 10000 л., без промяна в останалите параметри на вече одобреното инвестиционно предложение.

Така заявеното изменение на вече одобрено инвестиционно предложение не е свързано с ползване на повърхностни или подземни води, нито със заустване на отпадъчни води във водни обекти. Не е свързано с емисии на вредни вещества във въздуха, водите и почвите. Не е свързано с промяна на предназначението или начина на трайно ползване на земята – ИП е в урбанизирана територия. За осъществяване на ИП не е необходимо изграждане на нова или изменение на съществуващата пътна инфраструктура.

Така заявеното количество от 10000 л. (2500 н.куб.м., 1.780 тона) компресиран природен газ (метан) е под праговото количество по Приложение № 3 към чл. 103, ал. 1 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), поради което инсталацията не се класифицира като предприятие и/или съоръжение с нисък или висок рисков потенциал и не попада в обхвата на глава седма, раздел I на ЗООС.



гр. Плевен, ул. „Ал. Стамболийски“ 1А,  
тел/факс: +359 64 806 951 и +359 64 800 711,  
e-mail: [office@riew-pleven.eu](mailto:office@riew-pleven.eu) интернет сайт <http://riew-pleven.eu/>



ИП **не попада** в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии. ИП **попада изцяло** в ЗЗ "Централен Балкан – буфер" BG0001493, включена в списъка на ЗЗ, приети с Решение № 802/2007 г. на Министерски съвет (ДВ бр. 107/2007 г.), изм. и доп. с Решение № 811/2010 г. на МС (ДВ бр. 96/2010 г.).

Така заявеното изменение на вече одобрено инвестиционно предложение по Приложение № 2 на ЗООС, отнасящо се единствено и само в увеличаване капацитета на инсталация за компресиран природен газ от 5000 л. на 10000 л., няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда поради което на основание чл. 93, ал. 1, т. 2 на ЗООС, не е необходимо провеждане на процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционно предложение при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително върху защитена зона "Централен Балкан – буфер" BG0001493. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение за „Промяна параметрите на газова инсталация за компресиран природен газ и реконструкция на съществуващо котелно помещение на хотел „Балкан“, с. Чифлик“ е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на инвестиционно предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите инвестиционно предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Плевен за промените.

С уважение,

**ГАБРИЕЛ САВОВ**

Директор на РИОСВ-Плевен

РАДОСЛАВ ИЛИЕВ - дир.д-я КПД  
За Директор РИОСВ Плевен  
(съгласно Заповед № РД-576/04.10.2018 г.  
на Директора на РИОСВ Плевен