



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изх. № 2167⁽¹⁾
Плевен,18.04..... 2019 г.

ДО
ПРОФ., Д-Р СЛАВЧО ТОМОВ, ДМН
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН
УЛ. „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ № 1
ГР.ПЛЕВЕН,


Относно: *Инвестиционно предложение за „Климатични и вентилационни инсталации в Учебна сграда на факултет по Фармация, за нуждите на Медицински Университет – Плевен в УПИ I, кв. 50, ПИ с идентификатор 56722.661.142, по плана на гр. Плевен“*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН Д-Р ТОМОВ,

Във връзка с внесеното уведомление с вх. 2167/12.04.2019 г. на РИОСВ – Плевен, за горе цитираното инвестиционно предложение (ИП), на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредба за ОС, приета с ПМС № 201/31.08.2007 год., обн. ДВ бр.81/2010 г., изм. ДВ, бр. 81/2010 г., бр. 3/2011 г., бр. 94/2012 г. и бр. 3/2018 г.), Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение за „Климатични и вентилационни инсталации в Учебна сграда на факултет по Фармация, за нуждите на Медицински университет – Плевен в УПИ I, кв. 50, ПИ с идентификатор 56722.661.142, по плана на гр. Плевен“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Предвижда се изграждането на нови инсталации за охлаждане (климатизиране) на помещения и вентилационни инсталации за аспириране на лабораторни камини, във вече съществуваща сграда на факултета по Фармация при Медицински университет – Плевен, в урбанизирана територия – поземлен имот (ПИ) идентификатор 56722.661.142, по плана на гр. Плевен, общ. Плевен, обл. Плевен. Съгласно Акт № 7360 за публична държавна собственост, сградата е със застроена площ 1221 кв.м. и сутерен 102 кв.м., с разрешение за ползване № СТ-05-812/14.07.2017 г. на ДНСК. За охлаждане на помещенията през летния период се предвижда изграждането на системи на директно изпарение с по един общ външен агрегат и вътрешни тела според вида и предназначението на помещенията. Връзката между външното и вътрешните тела се осъществява чрез медни тръби със съответният диаметър за течната и газовата фаза. Групира се три системи за отделни части на сградата. Външните агрегати се монтират на покрива върху покрива на сградата. Преминаването в сградата се извършва през инсталационни отвори в плочата на покрива. Вертикалните клонове се монтират по стените в инсталационни ниши, а хоризонталната разводка ще се положи в окаченият таван. За отвеждане на конденз се предвиждат PVC тръби от климатичните тела до съществуващите вертикални клонове от канализацията на сградата. Преди включване на конденз към канализационните клонове ще се монтира воден затвор. Вътрешните климатични тела са касетъчен тип, за монтаж в окаченият таван на помещенията. За лабораториите на обекта ще се монтират фабрично изградени за целта лабораторни шкафове (камини) с вградени вентилатори за извеждане от тях на отработилият въздух. Аспирираният въздух се зауства в метални, въздухоплътни въздуховоди и се извежда над покрива на сградата, съобразено с другите вентилационни системи.



гр. Плевен, ул. „Ал. Стамболийски“ 1А,
тел/факс: +359 64 806 951 и +359 64 800 711,
e-mail: office@riew-pleven.eu интернет сайт <http://riew-pleven.eu/>



лационни инсталации и околните сгради. На края на въздуховода се монтира вторичен смукателен вентилатор, блокиран с фабричният. Целта е осигуряване на подналягане във въздуховода и недопускане евентуално разсейване на въздух от камината. Отпадъците от строителните работи, ще се извозват на площадка с оператор, притежаващ разрешително за дейности по събиране, предварително третиране /сепариране, трошене/, рециклиране на строителни неопасни отпадъци. Инвестиционното предложение не е свързано с ползване на повърхностни или подземни води, нито със заустване на отпадъчни води във водни обекти. Ще се използва изцяло съществуващата на площадката техническа инфраструктура (електропровод, водопровод, канал и т.н.). Не се предвижда промяна или изграждане на нова пътна инфраструктура.

ИП **не попада** в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и **не попада** в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близка е ЗЗ "Студенец" BG0000240, за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна и ЗЗ "Студенец" BG0000240 за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-800/04.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 105/09.12.2008 г.), включени в списъка на защитени зони, приети с Решение на Министерски съвет № 122/2007 г. (ДВ бр. 21/2007 г.).

Така заявеното инвестиционно предложение и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежи на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционно предложение при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположените защитени зони (ЗЗ) ЗЗ "Студенец" BG0000240 – двете. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение за „Климатични и вентилационни инсталации в Учебна сграда на факултет по Фармация, за нуждите на Медицински университет – Плевен в УПИ I, кв. 50, ПИ с идентификатор 56722.661.142, по плана на гр. Плевен“ е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на инвестиционно предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите инвестиционно предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Плевен за промените.

С уважение,



ГАБРИЕЛ САВОВ

Директор на РИОСВ-Плевен