



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изх. № 5411 ¹⁴¹
Плевен,¹⁵⁻¹⁰.....2019 г.

ДО
„ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД
ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ БОЙКО РАЧЕВ
УПРАВИТЕЛ НА „ИЛИНА” ООД
УЛ. „ДАНАИЛ ПОПОВ“ № 5
ГР. ПЛЕВЕН

Относно: Инвестиционно предложение "Присъединяване на "Фотоволтаична електроцентрала до 30kW върху покрив на съществуваща сграда", находящ се в ПИ № 56722.651.565, гр. Плевен, община Плевен, област Плевен, към електрическата мрежа".

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН РАЧЕВ,


Във връзка с внесено уведомление с вх. № 5411/07.10.2019 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредба за ОС, приета с ПМС № 201/31.08.2007 год., обн. ДВ бр.81/2010 г., изм. ДВ, бр. 81/2010 г., бр. 3/2011 г. и бр. 94/2012 г.), което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното: Инвестиционно предложение „Присъединяване на "Фотоволтаична електроцентрала до 30kW върху покрив на съществуваща сграда", находящ се в ПИ № 56722.651.565, гр. Плевен, община Плевен, област Плевен, към електрическата мрежа”, попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение (ИП) предвижда изграждане на кабелна линия НН с цел присъединяване на Фотоволтаична електроцентрала до 30kW. Присъединяването на обекта ще се осъществи от ново електромерно табло за директно „мерене“ за производители, за монтаж върху фундамент, монтирано до фасадата на сградата, на границата на имота и захранено с кабел НН тип САВТ 4x120мм². Захранването на новото електромерно табло ще се осъществи от съществуваща разпределителна касета, намираща се в близост до сградата и захранена от ТП 645, гр. Плевен /PL_7127/. Захранването на новото електромерно табло ще се осъществи от съществуваща разпределителна касета, намираща се в близост до сградата и захранена от ТП 645, гр. Плевен /PL_7127/. Захранващият кабел ще е тип САВТ 4x120мм², и ще се изтегли в HDPE защитна тръба Ø110мм. в изкоп 0.8/0.4м

Инвестиционното предложение не предвижда отделянето на отпадъци и отпадъчни води.

Не се предвижда използване и съхранение на опасни химични вещества при експлоатацията на обекта.

Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.



гр. Плевен, ул. "Ал. Стамболийски" 1А,
тел/факс: +359 64 806 951 и +359 64 800 711,
e-mail: office@riew-pleven.eu интернет сайт <http://riew-pleven.eu/>



Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близко разположената защитена зона е:

- **“Река Вит” BG0000181**, за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитените зони, приети с Решение № 122/2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 21/2007 г.).

Така заявеното ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона **“Река Вит” BG0000181**. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП „Присъединяване на "Фотоволтаична електроцентрала до 30kW върху покрив на съществуваща сграда", находящ се в ПИ № 56722.651.565, гр. Плевен, община Плевен, област Плевен, към електрическата мрежа” е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ - Плевен за промените.

С уважение,

ГАБРИЕЛ САВОВ

Директор на РИОСВ - Плевен

