



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изх. № 5550 (19)

Плевен, ..... 30.10. 2019 г.

ДО

**БОРИС ВРАБЕВСКИ –**  
ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН,  
ПЛ. „САВА МЛАДЕНОВ“, № 9,  
ОБЩИНА ТЕТЕВЕН  
ОБЛАСТ ЛОВЕЧ

**ГР. ТЕТЕВЕН – 5700**

На Вх. № 5550/14.10.2019 г.


**Относно:** Инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на напорен резервоар с обем 200 куб. м за питейна вода в с. Галата, община Тетевен“, ПИ № 14385.78.70, с. Галата, община Тетевен, област Ловеч.

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № 5550/14.10.2019 г. за горесцитираното ИП, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.)*, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на напорен резервоар с обем 200 куб. м за питейна вода в с. Галата, община Тетевен“, ПИ № 14385.78.70, с. Галата, община Тетевен, област Ловеч, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Предвижда се в ПИ № 14385.78.70, с. Галата, в близост до съществуващ напорен резервоар с обем 30 куб. м да се изгради напорен резервоар с обем 200 куб. м за питейна вода (размери: 10.60 x 11.30 м), с цел подобряване на водоподаването към най-високо разположените къщи в с. Галата, община Тетевен – предвиден е за 541 жители. Резервоарът ще е вкопан на дълбочина, при която максималното водно ниво в него съвпада с теренната кота. Предвидено е също изграждане (полагане в изкоп) на съпътстващи довеждащ (с диаметър Ф 90 мм), хранителен (Ф 90 мм) и преливен водопровод, Ф 110 мм (преливната система се обединява с изпразнителна система), две нови кранови шахти и три пластмасови ревизионни шахти. Напорният резервоар ще е стоманобетонен и се състои от арматурна (суха) камера и от две водни камери. В сухата камера е предвиден монтаж на общ водомерен възел; в нея е разположена отточна тръба (Ф 75 мм) за отвеждане навън на проникналата в камерата вода през неуплътнените връзки на тръбите. Вентилацията в резервоара ще се осъществи посредством отвори в покривната плоча и вентилационни комини (отдушници) с диаметър 150 мм и височина 1.00 м над земната повърхност. Двете кранови шахти и довеждащият водопровод са в границите на съседния черен път (ПИ № 14385.135.42). Водата от преливната система ще се отвежда в сухо дере.

С трайна ограда ще се обозначи Пояс I на санитарно-охранителната зона (СОЗ) на новопредвидения напорен резервоар за питейна вода. Координатите на граничните точки на



гр. Плевен, ул. „Ал. Стамболийски“ 1А,  
тел/факс: +359 64 806 951 и +359 64 800 711,  
e-mail: [office@riew-pleven.eu](mailto:office@riew-pleven.eu) интернет сайт <http://riew-pleven.eu/>





СОЗ, пояс I на напорен резервоар с обем 200 куб. м са както следва (Кадастрална координатна система /ККС/ 2005):

№ на точка	X	Y
1	4764210.953	399908.234
2	4764210.403	399928.224
3	4764192.851	399927.741
4	4764193.402	399907.750

Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура, както и електроснабдяване на имота. Не се очаква образуване на битови отпадъчни води (по време на строителните работи ще се ползва химическа тоалетна).

ПИ № 14385.78.70, с. Галата, е с площ 0.900 дка и начин на трайно ползване „за водостопанско, хидромелиоративно съоръжение“ (попада в урбанизирана територия), съгласно приложената Скица № 15-803969-03.09.2019 г. на СГКК – гр. Ловеч.

ИП не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии.

ИП попада изцяло в границите на защитена зона (ЗЗ), съгласно чл. 5 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

- BG 0002109 „Васильовска планина“, определена за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-529/26.05.2010 г. на МОСВ (ДВ бр. 48/25.06.2010 г.).

ИП е **допустимо** спрямо режима на ЗЗ BG 0002109 „Васильовска планина“, определен от заповедта ѝ за обявяване.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не попадат/не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното ИП, при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху защитени зони, в т. ч. – BG 0002109 „Васильовска планина“.

В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че за така заявеното ИП „Изграждане на напорен резервоар с обем 200 куб. м за питейна вода в с. Галата, община Тетевен“, ПИ № 14385.78.70, с. Галата, община Тетевен, област Ловеч, преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждането на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП, или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Плевен за промените.

С уважение,

**ГАБРИЕЛ САВОВ**  
Директор на РИОСВ – Плевен