



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изх. № 5990
Плевен,2019 г.

ДО
Г-Н ПЕТЪР ХОЛАКОВСКИ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
„ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД
ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК
Г-Н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
БУЛ. „ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ“ № 159
РАЙОН „МЛАДОСТ”
ГР. СОФИЯ, П.К. 1784


Относно: Инвестиционно предложение „Външно електрозахранване на „Външно електрозахранване на „Многофамилна жилищна сграда с гаражи” в УПИ XXII-661.1473, поземлен имот с идентификатор 56722.661.1473, квартал 54 по плана на гр. Плевен, ул. „Климент Охридски” №48 чрез нови кабелни линии СрН и НН, нов БКТП 20/0,4 kV, 1x800 kVA в п.и. с идентификатор 56722.661. 1119, УПИ XXV, кв. 54, гр. Плевен”.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ХОЛАКОВСКИ,

Във връзка с внесено уведомление с вх. № 5990/07.11.2019 г. за горещитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредба за ОС, приета с ПМС № 201/31.08.2007 год., обн. ДВ бр.81/2010 г., изм. ДВ, бр. 81/2010 г., бр. 3/2011 г. и бр. 94/2012 г.), което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното: Инвестиционно предложение „Външно електрозахранване на „Външно електрозахранване на „Многофамилна жилищна сграда с гаражи” в УПИ XXII-661.1473, поземлен имот с идентификатор 56722.661.1473, квартал 54 по плана на гр. Плевен, ул. „Климент Охридски” №48 чрез нови кабелни линии СрН и НН, нов БКТП 20/0,4 kV, 1x800 kVA в п.и. с идентификатор 56722.661. 1119, УПИ XXV, кв. 54, гр. Плевен” попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение (ИП) предвижда рехабилитация на кабел, при реализирането, на което ще се извършат следните строително-монтажни дейности:

- ще се направи изкоп 1,3/0,3 м за кабелна канална система с дължина 28,00 м;
- ще се направи изкоп 1,1/0,7 м за кабелна канална система с дължина 33,00 м;
- ще се направи изкоп 1,1/0,4 м за кабелна канална система с дължина 47,50 м;
- ще се изградят 2 нови подземни кабелни линии СрН с кабели НН тип САХЕк(ВН)П 1x185 от муфи до нов БКТП всяка с дължина по 96,00 м;



гр. Плевен, ул. „Ал. Стамболийски” 1А,
тел/факс: +359 64 806 951 и +359 64 800 711,
e-mail: office@riew-pleven.eu интернет сайт <http://riew-pleven.eu/>



- ще се изгради нова подземна кабелна линия НН с два кабела НН тип САВТ 3x185+95, свързани в паралел за кабелен разпределителен шкаф РК-1, КРШ-5 с дължина 49,00 м;
- ще се изгради нова подземна кабелна линия НН с кабел НН тип САВТ 3x120+70 от кабелен разпределителен шкаф РК-1, КРШ-5 до електромерно табло ТЕ.1 с дължина 11,00 м;
- ще се изгради нова подземна кабелна линия НН с кабел НН тип САВТ 3x120+70 от кабелен разпределителен шкаф РК-1, КРШ-5 до електромерно табло ТЕ.2 с дължина 10,00 м;
- ще се изгради нова подземна кабелна линия НН с кабел НН тип САВТ 4x50 от кабелен разпределителен шкаф РК-1, КРШ-5 до електромерно табло ТЕ.3 с дължина 11,00 м;
- ще се монтират нови електромерни табла с полиестерен корпус 2 бр. тип ТЕПО 18М+1Т+Ч и 1 бр. тип ТЕПО 12М+1Т+Ч;
- ще се монтира нов кабелен разпределителен шкаф РК-1, КРШ-5 с полиестерен корпус;
- ще се монтира нов БКТП 20/0,4 kV, 1x800 kVA и ще се инсталира силов трансформатор с мощност 400 kVA;
- ще се изгради нова кабелна канална система от PVC тръби ф140/4,1 мм, замонолитени в бетонов кожух – 60 м;
- ще се изгради нова кабелна канална система от PVC тръби ф110/3,2 мм, замонолитени в бетонов кожух с дължина 47,50 м;
- ще се изградят кабелни шахти с два капака с размери 120/90 см – 3 бр.;
- ще се изградят кабелни шахти с три капака с размери 180/90 см – 6 бр.

Не се предвижда използване на природни ресурси.

За реализацията на инвестиционното предложение не се предвижда водовземане за питейни, промишлени и други нужди.

Инвестиционното предложение не предвижда отделянето на отпадъчни води.

Възможно е да се генерират строителни отпадъци и такива от земни маси, които ще се извозват на определеното от Община Плевен място.

Не се очаква отделяне на емисии на вредни вещества във въздуха.

Не се предвижда използване и съхранение на опасни химични вещества при експлоатацията на обекта.

Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

Имотите, предмет на ИП, не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близко разположените защитени зони са **ЗЗ “Студенец” BG0000240**, за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитените зони, приети с Решение № 122/2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 21/2007 г.) и **ЗЗ “Студенец” BG0000240**, за опазване на дивите птици, обявена със зап. № РД-800/04.11.2008 г. на МОСВ (ДВ бр.105/09.12.2008 г.) и изменена със зап. № РД-67/28.01.2013 г. на МОСВ (ДВ бр. 10/2013 г.)

Така заявеното ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху двете най-близко разположени защитени зони **ЗЗ “Студенец” BG0000240**.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП „Външно електрозахранване на „Външно електрозахранване на „Многофамилна жилищна сграда с гаражи” в УПИ XXII-661.1473, поземлен имот с идентификатор 56722.661.1473, квартал 54 по плана на гр. Плевен, ул. „Климент Охридски” №48 чрез нови кабелни линии СрН и НН, нов БКТП 20/0,4 kV, 1x800 kVA в п.и. с идентификатор 56722.661. 1119, УПИ XXV, кв. 54, гр. Плевен” е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ - Плевен за промените.

С уважение,



ГАБРИЕЛ САВОВ

Директор на РИОСВ-Плевен

