



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изх. № 6863
Плевен,2020 г.

ДО
Г-Н ПЕТЪР ХОЛАКОВСКИ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
„ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД
ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК
Г Г

РАЙОН „МЛАДОСТ“
ГР. СОФИЯ, П.К. 1784

Относно: *Инвестиционно предложение „Реконструкция на въздушна мрежа НН и изнасяне на електромерни табла от ТП-1, Тодорово”, с. Тодорово, община Плевен, област Плевен”.*


УВАЖАЕМИ Г-Н ХОЛАКОВСКИ,

Във връзка с внесено уведомление с вх. № 6863/03.01.2020 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредба за ОС, приета с ПМС № 201/31.08.2007 год., изм. и доп. ДВ бр.81/2010 г., ДВ бр. 3/2011 г., бр. 94/2012 г.), което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Реконструкция на въздушна мрежа НН и изнасяне на електромерни табла от ТП-1, Тодорово”, с. Тодорово, община Плевен, област Плевен”, попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение предвижда външно електрозахранване при реализирането, на което ще се извършат следните строително-монтажни дейности:

- демонтаж на стълбове 125/9,5 и монтаж на нови, като не се променя трасето на клоновете от трафопоста – 39 бр.;
- демонтаж на стълбове, които са с увредена конструкция или работят на по-високо натоварване от допустимото за типа им – 10 бр.;
- изправяне и бетониране на съществуващи стълбове в добро техническо състояние – 7 бр.
- смяна на съществуващите проводници тип АС с усукани изолирани проводници NFC 3x70+54,6 – 615,00 м; NFC 3x50+54,6 - 804,00 м; NFC 3x35+54,6 – 1049,00 м и NFC 4x25 – 157,00 м;
- Направа на повторни заземители;
- изнасяне на електромери еднофазни 142 бр. и трифазни 36 бр. в електромерни табла – 49 бр.;
- направа на изкопи за изправяне на стълбове с размери 1,0/0,6/1,6 м – 41 бр.;



гр. Плевен, ул. “Ал. Стамболийски” 1А,
тел/факс: +359 64 806 951 и +359 64 800 711,
e-mail: office@riew-pleven.eu интернет сайт <http://riew-pleven.eu/>



- направа на изкопи за изправяне на стълбове с размери 1,0/1,7/1,7 м – 6 бр.;
- направа на изкопи за изправяне на стълбове с размери 1,05/1,05/1,7 м – 4 бр.

Не е необходимо изграждане на нова техническа инфраструктура.

Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близко разположени защитени зони са:

- “Студенец” **BG0000240**, за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитените зони, приети с Решение № 122/2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 21/2007 г.)

- “Студенец” **BG0000240**, за опазване на дивите птици, обявена със зап. № РД-800/04.11.2008 г. на МОСВ (ДВ бр.105/09.12.2008 г.) и изменена със зап. № РД-67/28.01.2013 г. на МОСВ (ДВ бр. 10/2013 г.).

Така заявеното ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположените защитени зони “Студенец” **BG0000240** - двете. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП „Реконструкция на въздушна мрежа НН и изнасяне на електромерни табла от ТП-1, Тодорово”, с. Тодорово, община Плевен, област Плевен” е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ - Плевен за промените.

С уважение,

ГАБРИЕЛ САВОВ

Директор на РИОСВ-Плевен

