



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изх. № 222 (11)  
Плевен, .....05.02.2020 г.

ДО  
Г-Н ПЕТЪР ХОЛОКОВСКИ  
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА  
„ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД  
ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК  
Г-Н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ  
БУЛ. „ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ“ № 159  
РАЙОН „МЛАДОСТ”  
ГР. СОФИЯ, П.К. 1784

**Относно:** *Инвестиционно предложение „Външно кабелно електрозахранване НН на „Водна помпа”, УПИ XXVII, поземлен имот с идентификатор 56722.667.1029, квартал 2а по плана на гр. Плевен, ул. „Александър Малинов”.*

### УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ХОЛОКОВСКИ,


Във връзка с внесено уведомление с вх. № 222/16.01.2020 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. ба, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредба за ОС, приета с ПМС № 201/31.08.2007 год., изм. и доп. ДВ бр.81/2010 г., ДВ бр. 3/2011 г., бр. 94/2012 г.), което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Външно кабелно електрозахранване НН на „Водна помпа”, УПИ XXVII, поземлен имот с идентификатор 56722.667.1029, квартал 2а по плана на гр. Плевен, ул. „Александър Малинов”, попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение предвижда външно електрозахранване при реализирането, на което ще се извършат следните строително-монтажни дейности:

- ще се изгради нова подземна кабелна линия НН с кабел НН тип САВТ 4x25 за електромерно табло ТЕ.2 с дължина 37 м;
- ще се монтира ново електромерно табло с полиестерен корпус тип ТЕПО 1-П върху бетонов фундамент или стабилизираща фундаментна плоча;
- ще се направи изкоп 0,8/0,4 м за полагане на кабел в изкоп с дължина 26 м;
- ще се направи изкоп 1,1/0,4 м за каналната система с дължина 6 м;
- ще се изгради нова кабелна канална система от PVC тръби ф110/3,2 мм, замонолитени в бетонов кожух с дължина 6 м;
- ще се положи стоманена тръба ф108/4,0 мм в изкоп 0,8/0,4 мм за пресичане на сградно газово отклонение с дължина 2 м.

Не е необходимо изграждане на нова техническа инфраструктура.



гр. Плевен, ул. „Ал. Стамболийски” 1А,  
тел/факс: +359 64 806 951 и +359 64 800 711,  
e-mail: [office@riew-pleven.eu](mailto:office@riew-pleven.eu) интернет сайт <http://riew-pleven.eu/>



Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близко разположени защитени зони са:

- “Студенец” BG0000240, за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитените зони, приети с Решение № 122/2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 21/2007 г.)

- “Студенец” BG0000240, за опазване на дивите птици, обявена със зап. № РД-800/04.11.2008 г. на МОСВ (ДВ бр.105/09.12.2008 г.) и изменена със зап. № РД-67/28.01.2013 г. на МОСВ (ДВ бр. 10/2013 г.).

Така заявеното ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположените защитени зони “Студенец” BG0000240 - двете. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП „Външно кабелно електрозахранване НН на „Водна помпа”, УПИ XXVII, поземлен имот с идентификатор 56722.667.1029, квартал 2а по плана на гр. Плевен, ул. „Александър Малинов” е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ - Плевен за промените.

С уважение

**ГАБРИЕЛ САВОВ**

Директор на РИОСВ-Плевен