



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изх. № 225
Плевен, 06.02.2020 г.

ДО
Г-Н ПЕТЪР ХОЛОКОВСКИ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
„ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД
ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК
Г-Н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
БУЛ. „ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ“ № 159
РАЙОН „МЛАДОСТ”
ГР. СОФИЯ, П.К. 1784

Относно: *Инвестиционно предложение „Външно кабелно електрозахранване НН на „Жилищна сграда с гараж”, УПИ II-6246, поземлен имот с идентификатор 56722.664.17, квартал 259а по плана на гр. Плевен, ул. „Шейново” №14”.*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ХОЛОКОВСКИ,


Във връзка с внесено уведомление с вх. № 225/16.01.2020 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. ба, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредба за ОС, приета с ПМС № 201/31.08.2007 год., изм. и доп. ДВ бр.81/2010 г., ДВ бр. 3/2011 г., бр. 94/2012 г.), което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Външно кабелно електрозахранване НН на „Жилищна сграда с гараж”, УПИ II-6246, поземлен имот с идентификатор 56722.664.17, квартал 259а по плана на гр. Плевен, ул. „Шейново” №14”, попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение предвижда външно електрозахранване при реализирането, на което ще се извършат следните строително-монтажни дейности:

- ще се направи изкоп 0,8/0,4 м за полагане на кабел НН с дължина 23,50 м;
- ще се изгради нова подземна кабелна линия НН с кабел НН тип САВТ 3x70+35 за електромерно табло ТЕ.1 с дължина 28 м;
- ще се монтира ново електромерно табло с полиестерен корпус 1 бр. тип ТЕПО 12М+1Т+Ч;
- ще се положи PVC тръба ф110/3,2 мм в изкоп 0,8/0,4 м пред подстъпи към гаражи с дължина 10 м;
- ще се оборудва свободен извод със съоръжения еднотипни на съществуващите.

Не е необходимо изграждане на нова техническа инфраструктура.



гр. Плевен, ул. „Ал. Стамболийски” 1А,
тел/факс: +359 64 806 951 и +359 64 800 711,
e-mail: office@riew-pleven.eu интернет сайт <http://riew-pleven.eu/>



Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близко разположени защитени зони са:

- **“Студенец” BG0000240**, за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитените зони, приети с Решение № 122/2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 21/2007 г.)

- **“Студенец” BG0000240**, за опазване на дивите птици, обявена със зап. № РД-800/04.11.2008 г. на МОСВ (ДВ бр.105/09.12.2008 г.) и изменена със зап. № РД-67/28.01.2013 г. на МОСВ (ДВ бр. 10/2013 г.).

Така заявеното ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположените защитени зони **“Студенец” BG0000240 - двете**. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП „Външно кабелно електрозахранване НН на „Жилищна сграда с гараж”, УПИ II-6246, поземлен имот с идентификатор 56722.664.17, квартал 259а по плана на гр. Плевен, ул. „Шейново” №14” е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ - Плевен за промените.

С уважение

ГАБРИЕЛ САВОВ

Директор на РИОСВ-Плевен