



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изх. № 2489 /2/
Плевен,05.05.2020 г.

ДО
Г-ЖА ИВАНКА КОЛЕВА
ДИРЕКТОР НА СПОРТНО УЧИЛИЩЕ
„ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ” - ПЛЕВЕН
УЛ. „ГЕНЕРАЛ ВЛАДИМИР ВАЗОВ” № 1
ГР. ПЛЕВЕН

Относно: *Инвестиционно предложение „Изграждане на отопление с природен газ на зала по лека атлетика, към Спортно училище „Георги Бенковски” – гр. Плевен”.*

УВАЖАЕМА Г-ЖО КОЛЕВА,


Във връзка с внесено уведомление с вх. № 2489/16.04.2020г. за горечитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредба за ОС, приета с ПМС № 201/31.08.2007 год., обн. ДВ бр.81/2010 г., изм. ДВ, бр. 81/2010 г., бр. 3/2011 г. и бр. 94/2012 г.), което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Изграждане на отопление с природен газ на зала по лека атлетика, към Спортно училище „Георги Бенковски” – гр. Плевен”, попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение (ИП) предвижда изграждане на сградна газова инсталация (СГИ) на спортна зала „Спартак” – Плевен, намираща се в урбанизираната територия на гр. Плевен. За газифицирането на сградата ще се изпълни газопроводно отклонение от съществуващ газопровод, съгласно разработен Инвестиционен проект на фирма „Таси” ООД. СГИ включва изграждане на газова инсталация и монтаж на 14 броя газови отоплителни уреда; 11 броя газови топовъздушни апарата с мощност 30 kW и 3 броя газови топовъздушни апарата с мощност 85 kW. Не се предвиждат промени в конструкциите на помещенията и сградата. Инвестиционното предложение не предвижда изграждане на котелно помещение и съхранение на природен газ.

Поземленият имот предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близко разположените защитени зони са:

- **“Студенец” BG0000240**, за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитените зони, приети с Решение № 122/2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 21/2007 г.) и



гр. Плевен, ул. “Ал. Стамболийски” 1А,
тел/факс: +359 64 806 951 и +359 64 800 711,
e-mail: office@riew-pleven.eu интернет сайт <http://riew-pleven.eu/>



- "Студенец" BG0000240, за опазване на дивите птици, обявена със зап. № РД-800/04.11.2008 г. на МОСВ (ДВ бр.105/09.12.2008 г.) и изменена със зап. № РД-67/28.01.2013 г. на МОСВ (ДВ бр. 10/2013 г.)

Така заявеното ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху двете най-близко разположени защитени зони "Студенец" BG0000240. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП „Изграждане на отопление с природен газ на зала по лека атлетика, към Спортно училище „Георги Бенковски” – гр. Плевен” е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ - Плевен за промените.



С уважение,

ИНЖ. СТЕФАН ЦАНЕВ

*За Директор на РИОСВ-Плевен
съгласно Заповед № РД-131/11.02.2020 г.
на Министъра на околната среда и водите*