



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изх. № 2713/11  
Плевен, ..... 13.05 ..... 2020 г.

ДО  
Г-Н ПЕТЪР ХОЛАКОВСКИ –  
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР  
„ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД  
УЛ. „ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ”, № 159  
БЕНЧМАРК БИЗНИС ЦЕНТЪР  
РАЙОН „МЛАДОСТ”  
ГР. СОФИЯ

На вх. № 2713/30.04.2020г

**ОТНОСНО:** *Инвестиционно предложение за „Външно кабелно електрозахранване НН на „Преустройство и разширение на магазин за хранителни стоки и кафе”, УПИ XXII, поземлен имот с идентификатор 80501.804.257, квартал 90 по плана на гр. Червен бряг, общ. Червен бряг, с административен адрес: ул. „Търговска” №42*

### УВАЖАЕМИ Г-Н ХОЛАКОВСКИ,


Във връзка с внесено уведомление с вх. № 2713/30.04.2020 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредба за ОС, приета с ПМС № 201/31.08.2007 год., обн. ДВ бр.81/2010 г., изм. ДВ, бр. 81/2010 г., бр. 3/2011 г. и бр. 94/2012 г.), което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Външно кабелно електрозахранване НН на „Преустройство и разширение на магазин за хранителни стоки и кафе”, УПИ XXII, поземлен имот с идентификатор 80501.804.257, квартал 90 по плана на гр. Червен бряг, общ. Червен бряг, с административен адрес: ул. „Търговска” №42, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение (ИП) предвижда изграждане на кабелно електрозахранване и преустройство и разширение на магазин за хранителни стоки и кафе. Ще бъдат извършени следните строителни работи:

- закриване на съществуваща партида;
- изтегляне на нов подземен кабел с дължина 66 м;
- направа на изкоп 0.8/0.4 м с дължина 55 м;
- направа на изкоп 1.0/0.4 м за кабелна канална система с дължина 3 м;
- изграждане на кабелна канална система с 2 бр. PVC тръби ф 110/3.2 мм, замонолитени в бетонов кожух с дължина 3 м;
- монтаж на електромерно табло.

Инвестиционното предложение не е свързано с формиране на отпадъчни води.



гр. Плевен, ул. „Ал. Стамболийски” 1А,  
тел/факс: +359 64 806 951 и +359 64 800 711,  
e-mail: [office@riew-pleven.eu](mailto:office@riew-pleven.eu) интернет сайт <http://riew-pleven.eu/>



Битовите отпадъци ще се обслужват от общинска служба по сметоизвозване. Генерираните строителни отпадъци ще се управляват съгласно Закона за управление на отпадъците.

Инвестиционното предложение не е свързано с изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

Имотът обект на инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), най-близко разположена е:

- **“Карлуково” BG0001014** за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитените зони, приети с Решение № 122/2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 21/2007 г.)

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона **“Карлуково” BG0001014**. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП „Външно кабелно електрозахранване НН на „Преустройство и разширение на магазин за хранителни стоки и кафе”, УПИ XXII, поземлен имот с идентификатор 80501.804.257, квартал 90 по плана на гр. Червен бряг, общ. Червен бряг, с административен адрес: ул. „Търговска” №42, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ - Плевен за промените.

С уважение,

**ИНЖ. СТЕФАН ЦАНЕВ**

За Директор на РИОСВ-Плевен  
съгласно Заповед № РД-131/11.02.2020 г.  
на Министъра на околната среда и водите