



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изх. № 4436 (11)
Плевен, 25.08 2020 г.

ДО
Г-Н ЙОРДАН ДИМИТРОВ
УПРАВИТЕЛ НА
„ПЛАМА ИНВЕСТМЪНТ“ ООД
УЛ. „БЕЛГРАД“ №12
ГР. ПЛОВДИВ

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение “ЗРУ 20 kV за присъединяване към електроразпределителната мрежа на „Фотоволтаичен парк“ с мощност 4800 kW“ в ПИ №73674.204.10, местността „Обръща“, землище на с. Търнене, община Плевен.


УВАЖАЕМИ Г-Н ДИМИТРОВ,

Във връзка с внесено уведомление с вх. № 4436/31.07.2020 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредба за ОС, приета с ПМС № 201/31.08.2007 год., обн. ДВ бр.81/2010 г., изм. ДВ, бр. 81/2010 г., бр. 3/2011 г. и бр. 94/2012 г.), което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното: Инвестиционно предложение “ЗРУ 20 kV за присъединяване към електроразпределителната мрежа на „Фотоволтаичен парк“ с мощност 4800 kW“ в ПИ №73674.204.10, местността „Обръща“, землище на с. Търнене, община Плевен попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС. Инвестиционното предложение (ИП) предвижда присъединяване към електрическата мрежа на обект „Фотоволтаичен парк“ с мощност 4800 kW в ПИ №73674.204.10, местността „Обръща“, землище на с. Търнене, община Плевен в КРУ А 02 /първа секция/ от РУ 20 kV на п/ст „Долни Дъбник“. Ще се изградят следните съоръжения:

- ЗРУ 20 kV, изградено в имота на Производителя
- Кабелна линия 20 kV за присъединяване на ЗРУ 20 kV към КРУ А 02 /първа секция/ от РУ 20 kV на п/ст „Долни Дъбник“
- Подмяна на дъгогасителния реактор тип ПИБ 380/20 в п/ст „Долни Дъбник“ с нов с номинален ток 100 А
- Изграждане на техническо Мерене на КРУ А 02 /първа секция/ от РУ 20 kV на п/ст „Долни Дъбник“

Дължината на кабелното трасе е 763,7 м. Застроената площ на ЗРУ е 6,36 кв.м. Трасето ще преминава от ПИ №73674.204.10, през ПИ №№73674.204.20, 73674.740 и 73674.204.6.37.

Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близко разположените защитени зони са:



гр. Плевен, ул. “Ал. Стамболийски” 1А,
тел/факс: +359 64 806 951 и +359 64 800 711,
e-mail: office@riew-pleven.eu интернет сайт <http://riew-pleven.eu/>



- "Студенец" BG0000240, за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитените зони, приети с Решение № 122/2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 21/2007 г.)

- "Студенец" BG0000240, за опазване на дивите птици, обявена със зап. № РД-800/04.11.2008 г. на МОСВ (ДВ бр.105/09.12.2008 г.) и изменена със зап. № РД-67/28.01.2013 г. на МОСВ (ДВ бр. 10/2013 г.)

Така заявеното ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположените защитени зони **"Студенец" BG0000240 - двете.**

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП "ЗРУ 20 kV за присъединяване към електроразпределителната мрежа на „Фотоволтаичен парк“ с мощност 4800 kW“ в ПИ №73674.204.10, местността „Обръща“, землище на с. Търнене, община Плевен е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ - Плевен за промените.

С уважение,

ИНЖ. СТЕФАН ЦАНЕВ
Директор на РИОСВ-Плевен