



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изх. № 4752/11  
Плевен, .....09.05..... 2020 г.

ДО  
Г-Н ПЕТЪР ХОЛАКОВСКИ –  
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР  
„ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД  
БУЛ. „ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ”, № 159  
БЕНЧМАРК БИЗНИС ЦЕНТЪР  
РАЙОН „МЛАДОСТ”  
ГР. СОФИЯ

На вх. № 4752/20.08.2020г

**ОТНОСНО:** *Инвестиционно предложение за „Външно кабелно електрозахранване НН на Автоработилница за диагностика и ремонт на ел. инсталация”, в УПИ XL- 652.693 /ПИ с идентификатор 56722.652.693/, кв. 617 по плана на гр. Плевен, общ. Плевен*

## УВАЖАЕМИ Г-Н ХОЛАКОВСКИ,


Във връзка с внесено уведомление с вх. № 4752/20.08.2020 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредба за ОС, приета с ПМС № 201/31.08.2007 год., обн. ДВ бр.81/2010 г., изм. ДВ, бр. 81/2010 г., бр. 3/2011 г. и бр. 94/2012 г.), което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Външно кабелно електрозахранване НН на Автоработилница за диагностика и ремонт на ел. инсталация”, в УПИ XL- 652.693 /ПИ с идентификатор 56722.652.693/, кв. 617 по плана на гр. Плевен, общ. Плевен, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение (ИП) предвижда изграждане на подземно кабелно електрозахранване на автоработилница за диагностика и ремонт на ел. инсталация. Ще бъдат извършени следните строително-монтажни дейности:

- ще се изгради нова подземна кабелна линия НН с кабел НН тип САВТ 4x50 за електромерно табло ТЕ.1 с дължина 99,00 м;
- ще се монтира ново електромерно табло с полиестерен корпус тип ТЕПО 1-П върху бетонов фундамент или стабилизираща фундаментна плоча;
- ще се направи изкоп 1,1/0,7 м за кабелна канална система с дължина 93,50 м;
- ще се изгради нова кабелна канална система от PVC тръби ф110/3,2 мм и ф140/4,1 мм, замонолитени в бетонов кожух с дължина 93,50 м;
- ще се изградят кабелни шахти с един капак 60/90 см по стандарт на ЧЕЗ – 5 бр.

Инвестиционното предложение не е свързано с формиране на отпадъчни води.



гр. Плевен, ул. “Ал. Стамболийски” 1А,  
тел/факс: +359 64 806 951 и +359 64 800 711,  
e-mail: [office@riew-pleven.eu](mailto:office@riew-pleven.eu) интернет сайт <http://riew-pleven.eu/>



Битовите отпадъци ще се обслужват от общинска служба по сметоизвозване. Генерираните строителни отпадъци ще се управляват съгласно Закона за управление на отпадъците.

Инвестиционното предложение не е свързано с изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

Имотът обект на инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), най-близко разположена е:

- **“Студенец” ВГ0000240**, за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитените зони, приети с Решение № 122/2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 21/2007 г.)

- **“Студенец” ВГ0000240**, за опазване на дивите птици, обявена със зап. № РД-800/04.11.2008 г. на МОСВ (ДВ бр.105/09.12.2008 г.) и изменена със зап. № РД-67/28.01.2013 г. на МОСВ (ДВ бр. 10/2013 г.)

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентирани по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона **“Студенец” ВГ0000240** и защитена зона **“Студенец” ВГ0000240**. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП *„Външно кабелно електрозахранване НН на Автороботилница за диагностика и ремонт на ел. инсталация”, в УПИ XL-652.693 /ПИ с идентификатор 56722.652.693/, кв. 617 по плана на гр. Плевен, общ. Плевен, че не е необходимо провеждане на процедура* по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ - Плевен за промените.

С уважение,

**ИНЖ. СТЕФАН ЦАНЕВ**  
Директор на РИОСВ-Плевен