



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изх. № 5877 (11)
Плевен, ... 27.10. 2020 г.

ДО

Г-Н ПЕТЪР ХОЛАКОВСКИ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД
РАЙОН МЛАДОСТ
БУЛ. „ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ“ № 159
БЕНЧМАРК БИЗНЕС ЦЕНТЪР

ГР. СОФИЯ

На Вх. № 5877/15.10.2020 г.

Относно: *Инвестиционно предложение (ИП) “Външно кабелно електрозахранване НН на „Производствено складова база за орехи“ в УПИ I-116, кв. 29 по плана на с. Дебово, общ. Никопол“, обл. Плевен*


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ХОЛАКОВСКИ,

Във връзка с внесеното уведомление и документация към него с вх. № 5877/15.10.2020 г. на РИОСВ – Плевен за горещитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., с вс. изм. и доп.), Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение (ИП) “Външно кабелно електрозахранване НН на „Производствено складова база за орехи“ в УПИ I-116, кв. 29 по плана на с. Дебово, общ. Никопол“, обл. Плевен съгласно внесеното от Вас уведомление и документация към него, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС и в тази връзка Ви уведомяваме следното:

Инвестиционно предложение “Външно кабелно електрозахранване НН на „Производствено складова база за орехи“ в УПИ I-116, кв. 29 по плана на с. Дебово, общ. Никопол“, обл. Плевен предвижда външно кабелно електрозахранване НН на „Производствено складова база за орехи“ в УПИ I-116, кв. 29 по плана на с. Дебово, общ. Никопол, обл. Плевен.

За реализиране на ИП се предвижда: монтиране на нов кабелен разпределителен шкаф тип КРШ-4; отсъединяване на съществуващ кабел НН тип САВТ 4x50 за ФЕЦ от клон „Г” и се присъедини към втория ВПР на КРШ-4; изграждане на нова кабелна линия НН с кабел НН тип САВТ 3x185+95 от клон „Г” за КРШ-4 с дължина 5,00 м; изграждане на нова подземна кабелна линия НН с кабел НН тип САВТ 3x70+35 за ново електромерно табло ТЕ.1 с дължина 53,00 м; монтиране на ново електромерно табло с полиестерен корпус тип ТЕПО 1-П на стабилизираща фундаментна плоча; ще се направи изкоп 0,8/0,4 м за полагане на кабел в изкоп с дължина 26,50 м;



гр. Плевен, ул. “Ал. Стамболийски” 1А,
тел/факс: +359 64 806 951 и +359 64 800 711,
e-mail: office@riew-pleven.eu интернет сайт <http://riew-pleven.eu/>



ще се направи изкоп 1,0/0,4 м за каналната система с дължина 21,00 м; ще се изгради нова кабелна канална система от PVC тръби ф110/3,2 мм, замонолитени в бетонов кожух с дължина 21,00 м; ще се смени същ. силов трансформатор с мощност 100 kVA с нов с мощност 160 kVA, херметик с намалени загуби на празен ход; подмяна на кабелната връзка НН между трансформатор и табло НН; подмяна на шинната система 20 kV от стойки за ВвПр до трансформатор.

ИП ще се реализира в регулацията на с. Дебово, общ. Никопол. ИП не е свързано с промяна предназначени или промяна начина на трайно ползване на имоти.

ИП не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположените защитени зони (ЗЗ) от мрежата НАТУРА 2000 са:

- "Никополско плато" BG0000247 за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитените зони, приети с Решение № 122/2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 21/2007 г.);

- "Никополско плато" BG0002074, за опазване на дивите птици, обявена със зап. № РД-841/17.11.2008 г. на МОСВ (ДВ бр.108/19.12.2008 г.) и изменена със заповед №РД-80/28.01.2013 г. на МОСВ (ДВ бр. 10/2013 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не попадат/не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното ИП "Външно кабелно електрозахранване НН на „Производствено складова база за орехи“ в УПИ I-116, кв. 29 по плана на с. Дебово, общ. Никопол“, обл. Плевен, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най - близко разположените защитени зони "Никополско плато" BG0000247 и "Никополско плато" BG0002074.

В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че за така заявеното ИП преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждането на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото писмо се отнася само за ИП в заявените параметри и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП, или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.

С уважение,


ИНЖ. СТЕФАН ЦАНЕВ
Директор на РИОСВ-Плевен