



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изх. № 5878 (11)
Плевен, 02-11..... 2020 г.

ДО

Г-Н ПЕТЪР ХОЛАКОВСКИ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД
РАЙОН МЛАДОСТ
БУЛ. „ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ“ № 159
БЕНЧМАРК БИЗНЕС ЦЕНТЪР

ГР. СОФИЯ

На Вх. № 5878/15.10.2020 г.

Относно: *Инвестиционно предложение (ИП) “Външно кабелно електрозахранване НН на „Съществуваща сграда“ в ПИ № 51723.500.563, гр. Никопол“*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ХОЛАКОВСКИ,


Във връзка с внесеното уведомление и документация към него с вх. № 5878/15.10.2020 г. на РИОСВ – Плевен за горечитираното инвестиционно предложение, на основание чл. ба, т.2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., с вс. изм. и доп.)*, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение (ИП) “Външно кабелно електрозахранване НН на „Съществуваща сграда“ в ПИ № 51723.500.563, гр. Никопол“ съгласно внесеното от Вас уведомление и документация към него, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* и в тази връзка Ви уведомяваме следното:

Инвестиционно предложение “Външно кабелно електрозахранване НН на „Съществуваща сграда“ в ПИ № 51723.500.563, гр. Никопол“ предвижда външно кабелно електрозахранване НН на съществуваща сграда в ПИ № 51723.500.563, гр. Никопол.

За реализиране на ИП ще се извършат следните строително-монтажни дейности:

- ще се направи изкоп 0,8/0,4 м за полагане на кабел НН с дължина 15,25 м;
- ще се извърши хоризонтален сондаж с 2 HDPE тръби ф140 под уличното платно на ул. „Васил Левски“ с дължина 18,00 м;
- ще се изгради нова подземна кабелна линия НН с кабел НН тип САВТ 3x70+35 за електромерно табло ТЕ.1 с дължина 30,00 м;
- ще се монтира ново електромерно табло с полиестерен корпус тип ТЕПО 1-П;
- ще се изградят кабелни шахти с два капака с размери 120/90 см;
- ще се монтират 3 нови високомощни токоограничаващи предпазители НН 160 А.



гр. Плевен, ул. “Ал. Стамболийски” 1А,
тел/факс: +359 64 806 951 и +359 64 800 711,
e-mail: office@riew-pleven.eu интернет сайт <http://riew-pleven.eu/>



ИП ще се реализира в регулацията на гр. Никопол. ПИ № 51723.500.563, гр. Никопол е с площ 201 кв.м, трайно предназначение на територията – урбанизирана и начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m)(съгласно скица № 15-735555-13.08.2020 г., издадена от СГКК – гр. Плевен). ИП не е свързано с промяна предназначени или промяна начина на трайно ползване на имоти.

ИП не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

ИП попада в границите на защитена зона “Персина” BG0000396 за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитените зони, приети с Решение № 811/16.11.2010 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 96/2010 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не попадат/не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявено ИП “Външно кабелно електрозахранване НН на „Съществуваща сграда“ в ПИ № 51723.500.563, гр. Никопол“, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона “Персина” BG0000396.

В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че за така заявено ИП “Външно кабелно електрозахранване НН на „Съществуваща сграда“ в ПИ № 51723.500.563, гр. Никопол“, преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждането на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото писмо се отнася само за ИП в заявените параметри и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП, или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.

С уважение,

ИНЖ. СТЕФАН ЦАНЕВ
Директор на РИОСВ-Плевен