



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изх. № 4727 (1)
Плевен, 18-10 2023 г.

ДО
Г-Н ВИКТОР СТАНЧЕВ –
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ МРЕЖИ
ЗАПАД“ ЕАД
Р-Н „МЛАДОСТ“
БУЛ. „ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ“ № 159
БЕНЧ МАРК БИЗНЕС ЦЕНТЪР
ГР. СОФИЯ

ЧРЕЗ
Г.Х.Г

Относно: *Инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на външна кабелна линия НН за електрозахранване на обекти в ПИ№№ 56722.19.11, 56722.608.16, 56722.608.419, гр. Плевен, общ. Плевен, обл. Плевен“*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТАНЧЕВ,


Във връзка с Ваше уведомление с вх. № 4727/02.10.2023 г. на РИОСВ – Плевен за ИП „Изграждане на външна кабелна линия НН за електрозахранване на обекти в ПИ№№ 56722.19.11, 56722.608.16, 56722.608.419, гр. Плевен, общ. Плевен, обл. Плевен“, на основание чл. 6а, т.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.), Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на външна кабелна линия НН за електрозахранване на обекти в ПИ№№ 56722.19.11, 56722.608.16, 56722.608.419, гр. Плевен, общ. Плевен, обл. Плевен“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

1. Инвестиционното предложение предвижда изграждане на нови подземни кабелни линии НН за електрозахранване на: гараж и ремонтна работилница в ПИ 56722.19.11, местност „Табакова чешма“; склад за едрогабаритни резервни части в ПИ 56722.608.16, местност „Табакова чешма“; охрана и осветление в ПИ 56722.608.419, местност „Текийски орман“.

За реализиране на ИП ще се извършат следните дейности:

- ще се направи изкоп 0,8/0,4 м за полагане на кабел НН с дължина 395,25 м;
- ще се направи изкоп 0,9/0,4 м за полагане на кабел НН с дължина 18,50 м;
- ще се направи изкоп 1,0/0,4 м при пресичане на пътища и улици с дължина 9,00 м;
- ще се монтира нов кабелен разпределителен шкаф тип КРШ-5, РК-1, IP44 с полиестерен корпус,



гр. Плевен, ул. „Ал. Стамболийски“ 1А,
тел/факс: +359 64 806 951 и +359 64 800 711,
e-mail: office@riew-pleven.eu интернет сайт <http://riew-pleven.eu/>



- ще се изгради нова подземна кабелна линия НН с кабел НН тип САВТ 3x185+95 за нов кабелен разпределителен шкаф РК-1 КРШ-5 с дължина 167,00 м;

- ще се изгради нова подземна кабелна линия НН с кабел НН тип САВТ 3x95+50 за електромерно табло ТЕ.1 с дължина 140,00 м;

- ще се изгради нова подземна кабелна линия НН с кабел НН тип САВТ 3x95+50 за електромерно табло ТЕ.2 с дължина 148,00 м;

- ще се монтират нови електромерни табла с полиестерен корпус тип ТЕПО 1-П и ТЕПО 2-П;

- ще се положат PVC тръби ф110/3,2 мм, замонолитени в бетонов кожух с дължина 73,00 м.

ИП ще се реализира в строителните граници на гр. Плевен – по съществуващи улици и ПИМ№№ 56722.19.11, 56722.608.16, 56722.608.419 (урбанизирана територия), гр. Плевен.

2. ИП не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

3. ИП не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположени на около 2.5 км са защитени зони BG0000240 “Студенец”, за опазване на дивите птици, по чл.6, ал.1, т.3 и 4 от ЗБР, обявена със Заповед №РД-800/04.11.2008 г. на МОСВ (ДВ бр.105/09.12.2008 г.), изменена със Заповед №РД-67/28.01.2013 г. на МОСВ (ДВ бр. 10/05.02.2013 г.); изменена и допълнена със Заповед №РД-269/31.03.2021 г. на МОСВ (ДВ бр. 41/18.05.2021 г.) и BG0000240 “Студенец”, за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, по чл.6, ал.1, т.1 и 2 от ЗБР, включена в списъка на защитените зони, приети с Решение № 122/2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 21/2007 г.), изм. с Решение №615/2020 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 79/2020 г.), във връзка със Заповед №РД-269/31.03.2021 г. на МОСВ (ДВ бр. 41/18.05.2021 г.).

4. Така описаното ИП не може да бъде отнесено към нито една от позициите на Приложение № 1 към чл. 92, т. 1, както и Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Същото не представлява разширение или изменение, което може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 и т. 3 на закона. Предвид това конкретното ИП не попада в обхвата на Глава шеста от ЗООС и не подлежи на регламентираните в закона процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението (не попада в защитени зони) и характера (реализира се в строителните граници на населеното място (урбанизирана територия) на заявеното ИП, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най - близко разположените защитени зони BG0000240 “Студенец” и BG0000240 “Студенец”, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, предмет на опазване в защитена зона BG0000240 “Студенец”; природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитена зона BG0000240 “Студенец”;

- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване;

- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони;

- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;

- Увеличаване на кумулативния ефект, съвместно с други ИП/ППП, вкл. и от същия вид в района, върху природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в най - близко разположената защитена зона.

В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че за така заявеното ИП преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждането на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото писмо се отнася само за ИП в заявените параметри и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП, или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.

С уважение,

ИНЖ. ЗОРНИЦА ЙОТКОВА
Директор на РИОСВ-Плевен



