



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изх. № 5673 (1)

Плевен,14.12.....2023 г.

ДО

ВИКТОР СТАНЧЕВ - ИЗП. ДИРЕКТОР НА
„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ МРЕЖИ ЗАПАД“ ЕАД

БУЛ. „ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ“ №159

БЕНЧМАРК БИЗНЕС ЦЕНТЪР

РАЙОН МЛАДОСТ

ОБЛАСТ СОФИЯ

1784 ГР. СОФИЯ

ОТНОСНО: Инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на външно кабелно електрозахранване НН на „Дом за стари хора и медицински център“; I етап: Подобект: „Медико-дентален център“; II етап: Подобект: „Дом за стари хора“; III етап: Подобект: „Кухня-столова“, находящи се в УПИ Х-1309, кв.77, гр. Койнаре, община Червен бряг, област Плевен“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТАНЧЕВ,

Във връзка с Ваше уведомление с вх. №5673/29.11.2023 год. на РИОСВ-Плевен за ИП „Изграждане на външно кабелно електрозахранване НН на „Дом за стари хора и медицински център“; I етап: Подобект: „Медико-дентален център“; II етап: Подобект: „Дом за стари хора“; III етап: Подобект: „Кухня-столова“, находящи се в УПИ Х-1309, кв.77, гр. Койнаре, община Червен бряг, област Плевен“, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., с вс. изм. и доп.)*, Ви уведомявам следното:

ИП „Изграждане на външно кабелно електрозахранване НН на „Дом за стари хора и медицински център“; I етап: Подобект: „Медико-дентален център“; II етап: Подобект: „Дом за стари хора“; III етап: Подобект: „Кухня-столова“, находящи се в УПИ Х-1309, кв.77, гр. Койнаре, община Червен бряг, област Плевен“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

1. ИП предвижда изграждане на външно кабелно електрозахранване ниско напрежение (НН) на „Дом за стари хора и медицински център“; I етап: Подобект: „Медико-дентален център“; II етап: Подобект: „Дом за стари хора“; III етап: Подобект: „Кухня-столова“, находящи се в УПИ Х-1309, кв.77 (ул. „Васил Левски“ №20), гр. Койнаре, общ. Червен бряг, обл. Плевен.



гр. Плевен, ул. „Ал. Стамболийски“ 1А,
тел/факс: +359 64 806 951 и +359 64 800 711,
e-mail: office@riew-pleven.eu интернет сайт <http://riew-pleven.eu/>



При реализирането на ИП ще се извършат следните строително-монтажни дейности: направа на изкоп 0,8/0,4 м за полагане на кабел НН с дължина 91,00 м; направа на изкоп 1,0/0,4 м за полагане на PVC тръби в бетонов кожух с дължина 9,00 м; изграждане на нова подземна кабелна линия НН с кабел НН тип САВТ 3x120+70 за електромерно табло ТЕ.1 с дължина 113,00 м; монтиране на ново електромерно табло за индиректно мерене до 250 А, тип ТЕПО 0-1 с полиестерен корпус; изграждане на PVC тръби ф110/3,2 мм, замонолитени в бетонов кожух при пресичане на улица с дължина 18,00 м; извършване на реконструкция на ТП-1, която включва:

- смяна на съществуващ силов трансформатор 20/0,4 kV с мощност 250 kV с нов силов трансформатор 20/0,4 kV с мощност 400 kV;
- монтаж на нов клонов автоматичен прекъсвач АП-250;
- смяна на съществуващ главен прекъсвач с нов автоматичен прекъсвач тип АП-630;
- възстановяване на блокировки и ограждения.

ИП не е свързано с промяна на начина на трайно ползване и/или на предназначението на имота. Не се предвижда водовземане от повърхностни и/или подземни води. Не се очаква образуване на производствени и битови отпадъчни води във връзка с реализацията на ИП. Няма да се променя съществуващата пътна инфраструктура.

2. ИП не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ).

3. ИП не попада в границите на защитени зони (ЗЗ) от мрежата „Натура 2000“. Най-близко разположената ЗЗ (на отстояние около 0.5 км) е:

- BG0000613 “Река Искър”, за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, по чл.6, ал.1, т.1 и 2 от ЗБР, включена в списъка на защитените зони, приети с Решение № 122/2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 21/2007 г.), изм. с Решение №615/2020 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 79/2020 г.), изм. с Решение № 588/2021 г. (обн. ДВ, бр. 67/2021 г.).

4. Така описаното ИП не може да бъде отнесено към нито една от позициите на Приложение № 1 към чл. 92, т. 1, както и Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Същото не представлява разширение или изменение, което може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 и т. 3 на закона. Предвид това конкретното ИП не попада в обхвата на Глава шеста от ЗООС и не подлежи на регламентираните в закона процедури по екологична оценка (ЕО) и оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението** (извън границите на защитени зони от мрежата „Натура 2000“, урбанизирана територия) и **характера** („Изграждане на външно кабелно електрозахранване НН на „Дом за стари хора и медицински център“; I етап: Подобект: „Медико-дентален център“; II етап: Подобект: „Дом за стари хора“; III етап: Подобект: „Кухня-столова“, находящи се в УПИ Х-1309, кв.77, гр. Койнаре, община Червен бряг, област Плевен“) на заявеното ИП, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най - близко разположената защитена зона BG0000613 “Река Искър”, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитена зона BG0000613 “Река Искър”;

- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване;

- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони;

- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;

• Увеличаване на кумулативния ефект, съвместно с други ИП/ППП, вкл. и от същия вид в района, върху природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в 33 BG0000613 “Река Искър”.

В тази връзка и на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че за така заявеното ИП, преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

С уважение,

ИНЖ. ЗОРНИЦА ЙОТКОВА
Директор на РИОСВ-Плевен

