



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изх. № 5964

Плевен, ..... 21.12. 2023 г.

ДО

ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ

С. М. М.

**Относно:** Инвестиционно предложение (ИП) „Доставка и монтаж на три хладилни инсталации към три съществуващи камери за преохлаждане и дългосрочно съхранение на земеделска продукция от ябълки в сграда с кадастрален идентификатор № 12108.503.4.4 в ПИ № 12108.503.4, с. Врабево, общ. Троян, обл. Ловеч“

### УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН М.,

Във връзка с Ваше уведомление с вх. № 5964 от 13.12.2023 г. на РИОСВ-Плевен за ИП „Доставка и монтаж на три хладилни инсталации към три съществуващи камери за преохлаждане и дългосрочно съхранение на земеделска продукция от ябълки в сграда с кадастрален идентификатор № 12108.503.4.4 в ПИ № 12108.503.4, с. Врабево, общ. Троян, обл. Ловеч“, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г.), Ви уведомяваме следното:

ИП „Доставка и монтаж на три хладилни инсталации към три съществуващи камери за преохлаждане и дългосрочно съхранение на земеделска продукция от ябълки в сграда с кадастрален идентификатор № 12108.503.4.4 в ПИ № 12108.503.4, с. Врабево, общ. Троян, обл. Ловеч“ попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС**.

1. ИП предвижда доставка и монтаж на три хладилни инсталации към три съществуващи камери за преохлаждане и дългосрочно съхранение на земеделска продукция от ябълки в сграда с кадастрален идентификатор № 12108.503.4.4 в ПИ № 12108.503.4, с. Врабево, общ. Троян, обл. Ловеч. Имотът е електрозахранен. Не се предвижда изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, водопровод, газопровод и др.).

Предвижда се кандидатстване по процедура BG-RRP-6.004 – Инвестиции в технологична и екологична модернизация от Национален план за възстановяване и устойчивост.

ПИ № 12108.503.4, с. Врабево, общ. Троян, обл. Ловеч е с площ 3513 кв. м, трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване „За друг вид производствен, складов обект“, съгласно данни от кадастрално-административната информационна система на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

2. ПИ № 12108.503.4, с. Врабево, общ. Троян, обл. Ловеч не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.



гр. Плевен, ул. „Ал. Стамболийски“ 1А,  
тел/факс: +359 64 806 951 и +359 64 800 711,  
e-mail: [office@riew-pleven.eu](mailto:office@riew-pleven.eu) интернет сайт <http://riew-pleven.eu/>



стр. 1 от 3

3. ПИ № 12108.503.4, с. Врабево, общ. Троян, обл. Ловеч не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената (на около 500 м) защитена зона (ЗЗ) от мрежата НАТУРА 2000 е:

- BG0000616 "Микре", за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, по чл.6, ал.1, т.1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие, обявена със Заповед №РД-1028/17.12.2020 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 19/05.03.2021 г.).

4. Така описаното ИП не може да бъде отнесено към нито една от позициите на Приложение № 1 към чл. 92, т. 1, както и Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Същото не представлява разширение или изменение, което може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 и т. 3 на закона. Предвид това конкретното ИП не попада в обхвата на Глава шеста от ЗООС и не подлежи на регламентираните в закона процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението (извън границите на защитени зони от мрежата Натура 2000; в урбанизирана територия) и характера на заявеното ИП „Доставка и монтаж на три хладилни инсталации към три съществуващи камери за преохлаждане и дългосрочно съхранение на земеделска продукция от ябълки в сграда с кадастрален идентификатор № 12108.503.4.4 в ПИ № 12108.503.4, с. Врабево, общ. Троян, обл. Ловеч“, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000616 "Микре", по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитена зона BG0000616 "Микре";

- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване;

- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Увеличаване на кумулативния ефект, съвместно с други ИП/ППП, вкл. и от същия вид в района, върху природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитената зона.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Обръщаме Ви внимание, че:

- При избора, проектирането и монтирането на поставяем специализиран охладител, предназначен за интензивно охлаждане без замразяване (хладилна инсталация), както и при въвеждането ѝ в експлоатация да се вземат предвид и спазват изискванията на Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 1005/2009 г. относно вещества, които нарушават озоновия слой (да не се проектират и монтират и използват инсталации, съдържащи и работещи с озонразрушаващи вещества) и Наредба №1 от 17.02.2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове – чл. 29 приложение №3, чл. 35 приложение №9 и чл. 40 (Издадена от министъра на околната среда и водите и министъра на вътрешните работи, обн., ДВ, бр. 20 от 7.03.2017 г., в сила от 7.03.2017 г., последни изменения и допълнения в бр. 18 от 24.02.2023 г., в сила от 24.02.2023 г.) в съответствие с прилагане на Регламент (ЕО) №517/2014 г. за флуорсъдържащи парникови газове (да не се проектират и монтират и използват хладилни инсталации, съдържащи флуорирани парникови газове с коефициент на глобално затопляне равен или по-голям от 3000). Да се

спазят нормативните изисквания за монтаж поддръжка, водене на документация (технически досиета) и отчетност;

- Да се уведоми РИОСВ Плевен при пускането в експлоатация на хладилните съоръжения (хладилни инсталации и хладилен модул към мобилна система) и да се изготви отчет в информационната система за флуорирани парникови газове (ФПГ) към Изпълнителната агенция по околната среда и водите (ИАОС) в нормативноопределения за това срок (30 март на всяка текуща година) съгласно изискванията на чл. 35 и чл. 36 от Наредба №1 от 17.02.2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП, или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Плевен за промените.

*С уважение,*

**ИНЖ. ЗОРНИЦА ЙОТКОВА**  
*Директор на РИОСВ-Плевен*

