



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изх. № 881 (2)  
Плевен, ..... 13.03. 2023 г.

ДО  
ВИКТОР СТАНЧЕВ  
ИЗП. ДИРЕКТОР НА  
„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ МРЕЖИ ЗАПАД“ ЕАД  
РАЙОН МЛАДОСТ  
БУЛ. „ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ“ № 159  
БЕНЧМАРК БИЗНЕС ЦЕНТЪР

ГР. СОФИЯ 1784

**ОТНОСНО:** Инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на подземна кабелна линия 20 kV за електрозахранване на ТП-74, реконструкция на ТП-74 в ПИ №56722.651.289.1, гр. Плевен, и изграждане на външно кабелно електрозахранване НН на „Производствена сграда“, ПИ №56722.652.525, УПИ XXXVII, кв. 608, по плана на гр. Плевен, обл. Плевен

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТАНЧЕВ,

Във връзка с Ваше уведомление с вх. №881/09.02.2023 г., вх. №881/1/06.03.2023 г. на РИОСВ-Плевен за ИП „Изграждане на подземна кабелна линия 20 kV за електрозахранване на ТП-74, реконструкция на ТП-74 в ПИ №56722.651.289.1, гр. Плевен, и изграждане на външно кабелно електrozахранване НН на „Производствена сграда“, ПИ №56722.652.525, УПИ XXXVII, кв. 608, по плана на гр. Плевен, обл. Плевен, на основание чл. ба, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г. и вс. изм. и доп.), Ви уведомяваме следното:

ИП „Изграждане на подземна кабелна линия 20 kV за електрозахранване на ТП-74, реконструкция на ТП-74 в ПИ №56722.651.289.1, гр. Плевен, и изграждане на външно кабелно електrozахранване НН на „Производствена сграда“, ПИ №56722.652.525, УПИ XXXVII, кв. 608, по плана на гр. Плевен, обл. Плевен, попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС**.

1. ИП предвижда извършване на следните строително-монтажни дейности:

А. Частична реконструкция на ТП-74, която включва:

- рехабилитация на килии 1 и 2, в които ще се присъединят новите кабели 20 kV и възстановяване на блокировки и ограждения;
- демонтаж на съществуващите разпределителни табла на трафо.1 и трафо.2;
- монтаж на ново главно табло трансформатор ГТТ 1250/800;
- монтаж на 2 бр. нови разпределителни табла РТ-4x400 с автоматични прекъсвачи АП-400;



гр. Плевен, ул. „Ал. Стамболовски“ 1А,  
тел/факс: +359 64 806 951 и +359 64 800 711,  
e-mail: [office@iew-pleven.eu](mailto:office@iew-pleven.eu) интернет сайт <http://iew-pleven.eu/>



- отсъединяване на всички изходящи кабели към потребители;
- монтаж на ново електромерно табло ТЕ.1 за индиректно мерене 250 A, което ще се захрани с кабел САВТ 3x185+95 от ТНН на трафо.1. За захранване на потребители с абонатен номер 41500043 (100 kW) ще се монтират 2 броя кабелни разпределни шкафа РК.1 и РК.2 типоразмер КРШ-7, които ще се захранят с отделни кабели САВТ 3x120+70 от ТЕ.1;
- монтаж на електромерно табло ТЕ.2, типоразмер ТЕПО 2-П за потребители с абонатни номера 41603050 (15kW) и 41603049 (45 kW), което ще се захрани от ТНН на трафо.1 с кабел САВТ 3x70+35.

Б. Презахранване на страна 20 kV на ТП-74 по следния начин:

- направа на отклонение като се разкъса кабелен извод 20 kV "Ломоносов" в участък между ТП-65 и ТП-119;

- монтиране на 6 бр. съединителни муфи 20 kV в нови шахти ш.1 и ш.2;
- изтегляне на нов кабел 20 kV от муфа към ТП-65 до ТП-74 с дължина 317,00 м;
- изтегляне на нов кабел 20 kV от муфа към ТП-119 до ТП-74 с дължина 317,00 м;
- полагане/изтегляне на кабели 20 kV в общо трасе;

- изграждане на кабелна канална система при пресичане на автомобилни подходи и пресичане на ул. "Георги Кочев" с дължина 40,00 м. От двете страни на пресичанията и на мястото, където ще се монтират муфите ще се изградят кабелни шахти с три капака 180/90 см.

В. Присъединяване на производствена сграда:

- направа на изкоп 0,8/0,4 м за полагане на кабел НН с дължина 141,60 м;
- направа на изкоп 1,1/0,4 м за кабелна канална система с дължина 40,00 м ;
- изграждане на нова подземна кабелна линия НН с кабел НН тип САВТ 3x185+95 за електромерно табло ТЕ.3 с дължина 338,00 м;
- монтиране на ново електромерно табло с полиестерен корпус 1 бр. тип ТЕПО 1-П.

Трасетата на кабелните линии минават по улици в гр. Плевен - общинска собственост.

ПИ №56722.651.289, Западна индустриска зона, гр. Плевен, общ. Плевен, обл. Плевен, е с вид територия Урбанизирана, НТП За друг вид производствен, складов обект, съгласно КАИС – Портал за електронни услуги на АГКК.

ПИ №56722.652.525, Западна индустриска зона, гр. Плевен, общ. Плевен, обл. Плевен, е с вид територия Урбанизирана, НТП За друг вид производствен, складов обект, съгласно КАИС – Портал за електронни услуги на АГКК.

2. ПИ №56722.651.289 и ПИ №56722.652.525, Западна индустриска зона, гр. Плевен, общ. Плевен, обл. Плевен, не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

3. ПИ №56722.651.289 и ПИ №56722.652.525, Западна индустриска зона, гр. Плевен, общ. Плевен, обл. Плевен, не попадат в границите на защитени зони (ЗЗ) по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположена (на около 4.3 км) е:

- 33 BG0000181 "Река Вит", за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, по чл.6, ал.1, т.1 и 2 от ЗБР, обявена със Заповед №РД-324/31.03.2021 г. на МОСВ (обн. ДВ бр. 52/22.06.2021 г.).

4. Така описаното ИП не може да бъде отнесено към нито една от позициите на Приложение № 1 към чл. 92, т. 1, както и Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Същото не представлява разширение или изменение, което може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 и т. 3 на закона. Предвид това конкретното ИП не попада в обхвата на Глава шеста от ЗООС и не подлежи на регламентираните в закона процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението (извън границите на защитени зони от мрежата Натура 2000; в урбанизирана територия) и характера на заявленото ИП „Изграждане на подземна кабелна линия 20 kV за електрозахранване на ТП-74, реконструкция на ТП-74 в ПИ №56722.651.289.1, гр. Плевен, и изграждане на външно кабелно електрозахранване НН на „Производствена сграда”, ПИ №56722.652.525, УПИ XXXVII, кв. 608, по плана на гр. Плевен, обл. Плевен, при реализацията му няма вероятност от

отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най - близко разположената защитена зона BG0000181 “Река Вит”, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитена зона BG0000181 “Река Вит”;

- Трансформация на местообитания на видове, беспокойство или прогонване на видове, предмет на опазване;

- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;

- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;

- Увеличаване на кумулативния ефект, съвместно с други ИП/ППП, вкл. и от същия вид в района, върху природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в 33 BG0000181 “Река Вит”.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявленото инвестиционно предложение е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП, или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Плевен за промените.

*С уважение,*

**ИНЖ. ЗОРНИЦА ЙОТКОВА**  
Директор на РИОСВ-Плевен