



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изх. № 2471 <sup>1/1</sup>  
Плевен, .....12.05..... 2023 г.

ДО  
ПЕТЪР ХОЛАКОВСКИ  
ИЗП. ДИРЕКТОР НА  
„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ МРЕЖИ ЗАПАД” ЕАД  
РАЙОН МЛАДОСТ  
БУЛ. „ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ” № 159  
БЕНЧМАРК БИЗНЕС ЦЕНТЪР

ГР. СОФИЯ 1784

**ОТНОСНО:** Инвестиционно предложение (ИП) „Външно електрозахранване чрез нови кабелни линии СрН и НН и нов КТП 20/0,4 kV, 1x800 kVA с трансформатор 630 kVA на „Сграда със смесено предназначение” в УПИ IV, кв. 389, ПИ №56722.662.130, ул. „Хаджи Димитър” №4, гр. Плевен, и на „Съществуващ магазин с идентификатор 56722.662.129.2.8 в УПИ I, кв. 389, ул. „Ал. Стамболийски” №1, гр. Плевен, общ. Плевен, обл. Плевен”

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ХОЛАКОВСКИ,**

Във връзка с Ваше уведомление с вх. №2471/27.04.2023 г. на РИОСВ-Плевен за ИП „Външно електрозахранване чрез нови кабелни линии СрН и НН и нов КТП 20/0,4 kV, 1x800 kVA с трансформатор 630 kVA на „Сграда със смесено предназначение” в УПИ IV, кв. 389, ПИ №56722.662.130, ул. „Хаджи Димитър” №4, гр. Плевен, и на „Съществуващ магазин с идентификатор 56722.662.129.2.8 в УПИ I, кв. 389, ул. „Ал. Стамболийски” №1, гр. Плевен, общ. Плевен, обл. Плевен”, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г. и вс. изм. и доп.), Ви уведомяваме следното:

ИП „Външно електрозахранване чрез нови кабелни линии СрН и НН и нов КТП 20/0,4 kV, 1x800 kVA с трансформатор 630 kVA на „Сграда със смесено предназначение” в УПИ IV, кв. 389, ПИ №56722.662.130, ул. „Хаджи Димитър” №4, гр. Плевен, и на „Съществуващ магазин с идентификатор 56722.662.129.2.8 в УПИ I, кв. 389, ул. „Ал. Стамболийски” №1, гр. Плевен, общ. Плевен, обл. Плевен”, попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.**

1. ИП предвижда изграждане на външно електрозахранване чрез нови кабелни линии СрН и НН и нов КТП 20/0,4 kV, 1x800 kVA с трансформатор 630 kVA на „Сграда със смесено предназначение” в УПИ IV, кв. 389, ПИ №56722.662.130, ул. „Хаджи Димитър” №4, гр. Плевен, и на „Съществуващ магазин с идентификатор 56722.662.129.2.8 в УПИ I, кв. 389, ул.



гр. Плевен, ул. „Ал. Стамболийски” 1А,  
тел/факс: +359 64 806 951 и +359 64 800 711,  
e-mail: [office@riew-pleven.eu](mailto:office@riew-pleven.eu) интернет сайт <http://riew-pleven.eu/>





„Ал. Стамболийски” №1, гр. Плевен, общ. Плевен, обл. Плевен“, при реализирането на което ще се извършат следните строително-монтажни дейности:

- направа на изкоп 1,1/0,4 м за кабелна канална система с дължина 4,50 м;
- направа на изкоп 0,8/0,4 м за полагане на кабели НН с дължина 105,00 м;
- изграждане на две нови подземни кабелни линии 20 kV с кабели НН тип САХЕк(ВН)П 1x185 от муфи до проектен КТП – всяка с дължина 13,00 м;
- изграждане на нова кабелна канална система от PVC тръби ф140/4,1 мм и ф110/3,2 мм, замонолитени в бетонов кожух с дължина 1,00 м;
- изграждане на кабелна шахта с три капака с размери 180/90 см – 1 бр.;
- монтиране на нов кабелен разпределителен шкаф РК.3, тип КРШ-7 – 1 бр.;
- изграждане на нова подземна кабелна линия НН с кабел НН тип САВТ 3x185+95 от ТНН на проектен КТП до електромерно табло ТЕ.1 с дължина 38,00 м;
- изграждане на нова подземна кабелна линия НН с два кабели НН тип САВТ 3x185+95, свързани в паралел от ТНН на проектен КТП до нов кабелен разпределителен шкаф с дължина 114,00 м;
- изтегляне на нов кабел САВТ 3x185+95 от ТНН на проектен КТП до муфа (посока РК.1) с дължина 6,00 м;
- изтегляне на нов кабел САВТ 3x185+95 от ТНН на проектен КТП до муфа (посока РК.2) с дължина 6,00 м;
- изтегляне на нов кабел САВТ 4x25 от ТНН на проектен КТП до муфа (посока РК.УО) с дължина 6,00 м;
- изтегляне на нов кабел САВТ 3x185+95 от ТНН на проектен КТП до муфа (посока ТНН на ТП-266) с дължина 13,00 м;
- изграждане на нова подземна кабелна линия НН с кабел НН тип САВТ 4x25 от КРШ-7 до електромерно табло ТЕ.2 с дължина 11,00 м;
- изграждане на нова подземна кабелна линия НН с кабел НН тип САВТ 3x120+70 от КРШ-7 до електромерно табло ТЕ.3 с дължина 5,00 м;
- монтиране на ново електромерно табло ТЕ.1, изградено от две секции типови табла с полиестерен корпус ТЕПО 6М+1Т+Ч и 8Т+Ч;
- монтиране на ново електромерно табло ТЕ.2, изградено от типово табло с полиестерен корпус ТЕПО 1-П;
- монтиране на ново електромерно табло ТЕ.3, изградено от типово табло с полиестерен корпус ТЕПО 18М+1Т+Ч и ще се презахранят съществуващите потребители;
- полагане на PVC тръби ф110/3,2 мм, замонолитени в бетонов кожух, детайл по разрез 2-2 с дължина 4,50 м.
- монтиране на нов КТП 20/0,4 kV, 1x800 kVA;
- инсталиране на един силов трансформатор с мощност 630 kVA.

Съгласно Обяснителната записка, трасетата на кабелните линии преминават по тротоари с асфалтова настилка и естествен терен.

2. Регулацията на гр. Плевен не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

3. Регулацията на гр. Плевен, не попада в границите на защитени зони (ЗЗ) по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположени (на около 1.7 км) от ПИ №56722.662.129 и ПИ №56722.662.130, гр. Плевен, са:

- ЗЗ BG0000240 “Студенец”, за опазване на дивите птици, по чл.6, ал.1, т.3 и 4 от ЗБР, обявена със Заповед №РД-800/04.11.2008 г. на МОСВ (ДВ бр.105/09.12.2008 г.), изменена със Заповед №РД-67/28.01.2013 г. на МОСВ (ДВ бр. 10/05.02.2013 г.); изменена и допълнена със Заповед №РД-269/31.03.2021 г. на МОСВ (ДВ бр. 41/18.05.2021 г.)

- ЗЗ BG0000240 “Студенец”, за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, по чл.6, ал.1, т.1 и 2 от ЗБР, включена в списъка на защитените зони, приети с Решение № 122/2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 21/2007 г.), изм. с Решение №615/2020 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 79/2020 г.), във връзка със Заповед №РД-269/31.03.2021 г. на МОСВ (ДВ бр. 41/18.05.2021 г.).



4. Така описаното ИП не може да бъде отнесено към нито една от позициите на Приложение № 1 към чл. 92, т. 1, както и Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Същото не представлява разширение или изменение, което може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 и т. 3 на закона. Предвид това конкретното ИП не попада в обхвата на Глава шеста от ЗООС и не подлежи на регламентираните в закона процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението (извън границите на защитени зони от мрежата Натура 2000; в урбанизирана територия) и характера на заявеното ИП „Външно електрозахранване чрез нови кабелни линии СрН и НН и нов КТП 20/0,4 kV, 1x800 kVA с трансформатор 630 kVA на „Страда със смесено предназначение” в УПИ IV, кв. 389, ПИ №56722.662.130, ул. „Хаджи Димитър” №4, гр. Плевен, и на „Съществуващ магазин с идентификатор 56722.662.129.2.8 в УПИ I, кв. 389, ул. „Ал. Стамболийски” №1, гр. Плевен, общ. Плевен, обл. Плевен”, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най - близко разположените защитени зони BG0000240 “Студенец” и BG0000240 “Студенец”, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, предмет на опазване в защитена зона BG0000240 “Студенец”; природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитена зона BG0000240 “Студенец”;

- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване;

- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони;

- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;

- Увеличаване на кумулативния ефект, съвместно с други ИП/ППП, вкл. и от същия вид в района, върху природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в ЗЗ BG0000240 “Студенец” и ЗЗ BG0000240 “Студенец”.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП, или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Плевен за промените.

С уважение,

**ИНЖ. ЗОРНИЦА ЙОТКОВА**  
Директор на РИОСВ-Плевен

