



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изх. № 5886/2)
Плевен,10.04..... 2024 г.

ДО

Г-Н ВЕНЦИСЛАВ ВЪРБАНОВ

УПРАВИТЕЛ НА „ЧПК АРО“ ЕООД

УЛ. „ДАНАИЛ ПОПОВ“ № 8

ГР. ПЛЕВЕН

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на два броя закрити комплектни разпределителни уредби (ЗКРУ) 20 kV и два броя кабелни линии 20 KV за присъединяване към електроразпределителната мрежа СрН 20 kV, на „Фотоволтаична електроцентрала до 2999 kW - само за продажба“ и „Фотоволтаична електроцентрала до 4990 kW - само за продажба“, находящи се в ПИ 73359.172.375, м-ст „Цонков Геран“, гр. Тръстеник, община Долна Митрополия“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВЪРБАНОВ,

Във връзка с Ваше уведомление с вх. № 5886/07.12.2023 г. на РИОСВ – Плевен за ИП „Изграждане на два броя закрити комплектни разпределителни уредби (ЗКРУ) 20 kV и два броя кабелни линии 20 KV за присъединяване към електроразпределителната мрежа СрН 20 kV, на „Фотоволтаична електроцентрала до 2999 kW - само за продажба“ и „Фотоволтаична електроцентрала до 4990 kW - само за продажба“, находящи се в ПИ 73359.172.375, м-ст „Цонков Геран“, гр. Тръстеник, община Долна Митрополия“, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп. ДВ., бр.106 от 15.12.2021 г.)* и допълнителна информация с вх. № 5886(1)/05.01.2024 г., Ви уведомявам следното:

ИП за „Изграждане на два броя закрити комплектни разпределителни уредби (ЗКРУ) 20 kV и два броя кабелни линии 20 KV за присъединяване към електроразпределителната мрежа СрН 20 kV, на „Фотоволтаична електроцентрала до 2999 kW - само за продажба“ и „Фотоволтаична електроцентрала до 4990 kW - само за продажба“, находящи се в ПИ 73359.172.375, м-ст „Цонков Геран“, гр. Тръстеник, община Долна Митрополия“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

1. ИП предвижда присъединяване към електроразпределителната мрежа СрН 20 kV на два броя фототоволтаични инсталации, находящи се в ПИ 73359.172.375, м-ст „Цонков Геран“, гр. Тръстеник, община Долна Митрополия. За реализиране на ИП е предвидено изграждане на две нови закрити комплектни разпределителни уредби (ЗКРУ) 20 kV и 2 бр. нови подземни кабелни линии СрН20kV. На съществуващ стоманено - решетъчен стълб (СРС) ще се монтират 2 бр. разединители със заземителен нож и по 3 броя (общо 6 бр.) металноокисни вентилни отвода. Връзката между мостовите проводници на стълба и разединителя се осъществява с проводник. Кабелите СрН 20 kV се полагат в изкоп по цялата дължина на трасето от съществуващия СРС до новите ЗКРУ. ИП ще се реализира в ПИ №№ 73359.172.375, 73359.172.374, гр. Тръстеник.



1. ИП не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ).

3. ИП не попада в границите на защитени зони от мрежата Натура 2000. Най-близката ЗЗ (на разстояние от около 4.3 км) е BG0000181 "Река Вит", за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, по чл.6, ал.1, т.1 и 2 от ЗБР, обявена със Заповед №РД-324/31.03.2021 г. на МОСВ (обн. ДВ бр. 52/22.06.2021 г.), изменена и допълнена със Заповед №РД-1055/07.11.2022 г. на МОСВ (обн. ДВ бр. 90/11.11.2022 г.).

4. Така описаното ИП не може да бъде отнесено към нито една от позициите на Приложение № 1 към чл. 92, т. 1, както и Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Същото не представлява разширение или изменение, което може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 и т. 3 на закона. Предвид това конкретното ИП не попада в обхвата на **Глава шеста от ЗООС и не подлежи на регламентираните в закона процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).**

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението** (извън границите на защитени зони от мрежата Натура 2000) **и характера** на заявеното ИП, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху близко разположената защитена зона BG0000181 "Река Вит", за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в ЗЗ BG0000181 "Река Вит";

- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване;

- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони;

- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитена зона BG0000181 "Река Вит".

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за така заявеното ИП, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

С уважение,

ИНЖ. ЗОРНИЦА ЙОТКОВА
Директор на РИОСВ-Плевен

