



Изх. №5254 <sup>12/</sup>  
Плевен, ... <sup>28-11</sup> ..... 2024 г.

ДО  
Г-Н МИНКО ТОПАЛСКИ  
УПРАВИТЕЛ „ТОП АУТО 76“ ЕООД  
ул. „Хаджи Димитър“ №2  
5600 гр. Троян

**ОТНОСНО:** *Инвестиционно предложение (ИП) „Автономна фотоволтаична инсталация за производство на ел. енергия и локално съоръжение за съхранение на енергия за собствени нужди с мощност 29.58 kW“, разположена върху покрив на сграда с идентификатор 73198.514.173.3 в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 73198.514.173, гр. Троян, обл. Ловеч*

#### УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТОПАЛСКИ,

Във връзка с Ваше уведомление с вх. №5254/19.11.2024 г. на РИОСВ – Плевен и допълнителна информация с вх. №5254(1)/19.11.2024 г. за ИП „Автономна фотоволтаична инсталация за производство на ел. енергия и локално съоръжение за съхранение на енергия за собствени нужди с мощност 29.58 kW“, разположена върху покрив на сграда с идентификатор 73198.514.173.3 в ПИ с идентификатор 73198.514.173, гр. Троян, обл. Ловеч, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС, приета с ПМС № 201/31.08.2007 год., с вс. изм. и доп)*, Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от *Наредбата за ОС*.

1. В ИП се предвижда изграждане (доставка и монтаж) на автономна фотоволтаична централа и локално съоръжение за съхранение на енергия за собствени нужди с мощност 29.58 kW. Планирано е чрез 51 броя фотоволтаични панели да се преобразува слънчевата енергия в електрическа. Произведената от фотоволтаичните модули правотокова електрическа енергия ще постъпва за преобразуване в инвертори, посредством мрежа от електрически връзки, комутационни апарати, защиты и кабели. Произведената електроенергия ще се използва само за собствени нужди - съществуващ автосервиз. При реализацията и експлоатацията на ИП няма необходимост от използването на вода. Образованите отпадъци по време на строителството на обекта ще се управляват съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците и подзаконовата нормативна уредба към него. Не се предвижда изграждане или реконструкция на съществуваща пътна и техническа инфраструктура.



ИП ще се реализира на покрив на сграда с ИД №73198.514.173.3 в ПИ №73198.514.173 в гр. Троян, обл. Ловеч. Съгласно Скица №619/12.11.2024 г., издадена от Община Троян, поземлен имот №73198.514.173 по кадастралната карта на гр. Троян попада в парцел „За жилищно строителство и обществено обслужване“.

Оптималният вариант за работа на избрания инвертор ТРИФАЗЕН ХИБРИДЕН ИНВЕРТОР 30KW с фотоволтаични панели ФОТОВОЛТАИЧЕН ПАНЕЛ-580Wp е:

Тип на инвертора	ТРИФАЗЕН ХИБРИДЕН ИНВЕРТОР 30KW
бр. Инвертори	1
бр. ФВ панели	51
бр. ФВ панели в стринг	17
бр. стрингове в инвертор	3
номинална DC мощност на панелите, Wp.	580
Инсталираната DC мощност от инверторите, W.	29 580

Централата е проектирана със следните съоръжения::

- Фотоволтаични панели 580 w/p – 51 бр.;
- Хибриден инвертор с единична мощност 30 kW – 1 бр.;
- Система за съхранение на енергия – 6 бр. x 5,12 kWh =30.72 kWh.

С ИП ще се кандидатства по процедура № BG06RDNP001-19.840 „МИГ Троян, Априлци, Угърчин\_бб\_М 6.4.1. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година чрез подхода Водено от общностите местно развитие (BOMP), финансирана от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

2. ПИ №73198.514.173, гр. Троян, обл. Ловеч, не попада в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*.

3. ПИ №73198.514.173, гр. Троян, обл. Ловеч, не попада в границите на защитени зони по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие*. Най-близко разположената защитена зона от мрежата НАТУРА 2000 е:

- BG0001493 „Централен Балкан - буфер“, за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, по чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР, обявена със Заповед №РД-272/31.03.2021 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 46/2021 г.), изм. и доп. със зап. №РД-644/19.07.2024 г. (обн. ДВ бр. 69/16.08.2024 г.).

4. Така описаното ИП не може да бъде отнесено към нито една от позициите на Приложение №1 към чл. 92, т. 1, както и Приложение №2 към чл. 93, ал. 1 на *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)*. Същото не представлява разширение или изменение, което може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 и т. 3 на закона. Предвид това конкретното ИП не попада в обхвата на Глава шеста от ЗООС и не подлежи на регламентираните в закона процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението (извън границите на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000, в урбанизирана територия) и характера на заявеното ИП, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата НАТУРА 2000, включително и върху най - близко разположената защитена зона BG0001493 „Централен Балкан – буфер“, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на животни, предмет на опазване в защитена зона BG0001493 „Централен Балкан – буфер“;



- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове животни, предмет на опазване;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Увеличаване на кумулативния ефект, съвместно с други ИП/ППП, вкл. и от същия вид в района върху природни местообитания и местообитания на животни, предмет на опазване в защитена зона BG0001493 „Централен Балкан – буфер“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*.

*Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Плевен за промените.*

*С уважение,*

**ИНЖ. ЗОРНИЦА ЙОТКОВА**  
*Директор на РИОСВ – Плевен*

