



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изх. № 4449 (3)  
Плевен, .....18.12..... 2024 г.

ДО

**Г-Н ВИКТОР СТАНЧЕВ**  
**Г-Н ГЕОРГИ МИКОВ**  
**Г-Н РАДОСЛАВ ЦВЕТКОВ**  
**ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА**  
**„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ МРЕЖИ ЗАПАД“ ЕАД**  
БУЛ. „ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ“ №159  
БЕНЧМАРК БИЗНЕС ЦЕНТЪР  
ГР. СОФИЯ

**Г-Н ГЕОРГИ ПАСКОВ**

**УПРАВИТЕЛ НА**  
**„ЕНЕРДЖИ КОНТРИБЮШЪН“ ЕООД**  
ЗАПАДНА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА  
СТЪКЛАРСКИ ЗАВОД „РУБИН“

**ПРЕДСТАВИТЕЛ НА**  
**„ГЛАС КОНТРИБЮШЪН“ ЕАД**  
ЗАПАДНА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА  
СТЪКЛАРСКИ ЗАВОД „РУБИН“

**Относно:** Инвестиционно предложение (ИП) „Кабелиране на територията на СЗ "Рубин" гр. Плевен на въздушни електропроводни линии 20kV: "Кристал 2", "Рубин", "Кристал 1Б", с ново наименование "Стъкло"; Демонтаж на ВЕЛ/КЕЛ 20kV; Изместване на трасе на КЛ 20kV "Панел"; Изместване на мерене на КЕЛ 20kV "Панел"; Демонтаж на прихватни кули "Кристал 1", "Кристал 2" и трафопост с кадастрален идентификатор №56722.651.715.70, гр. Плевен“

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,**

Във връзка с Ваше уведомление с вх. №4449 от 01.10.2024 г. на РИОСВ-Плевен за ИП „Кабелиране на територията на СЗ "Рубин" гр. Плевен на въздушни електропроводни линии 20kV: "Кристал 2", "Рубин", "Кристал 1Б", с ново наименование "Стъкло"; Демонтаж на ВЕЛ/КЕЛ 20kV; Изместване на трасе на КЛ 20kV "Панел"; Изместване на мерене на КЕЛ 20kV "Панел"; Демонтаж на прихватни кули "Кристал 1", "Кристал 2" и трафопост с кадастрален идентификатор №56722.651.715.70, гр. Плевен“, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на



гр. Плевен, ул. "Ал. Стамболийски" 1А,  
тел/факс: +359 64 806 951 и +359 64 800 711,  
e-mail: [office@riew-pleven.eu](mailto:office@riew-pleven.eu) интернет сайт <http://riew-pleven.eu/> стр. 1 от 4



опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г.) и внесена допълнителна информация с вх. №4449(2) от 17.12.2024 г., Ви уведомяваме следното:

ИП „Кабелиране на територията на СЗ "Рубин" гр. Плевен на въздушни електропроводни линии 20kV: "Кристал 2", "Рубин", "Кристал 1Б", с ново наименование "Стъкло"; Демонтаж на ВЕЛ/КЕЛ 20kV; Изместване на трасе на КЛ 20kV "Панел"; Изместване на мерене на КЕЛ 20kV "Панел"; Демонтаж на прихватни кули "Кристал 1", "Кристал 2" и трафопост с кадастрален идентификатор №56722.651.715.70, гр. Плевен" попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.**

1. ИП предвижда:

- За КЕЛ 20KV „ПАНЕЛ“, СОБСТВЕНОСТ НА „ЕРМ ЗАПАД“ ЕАД

- Изместване на търговското измерване на електроенергия от етаж №3 на п/ст Рубин 20/6/0.4 kV в нова РУ 20kV изпълнена с КРУ 20kV в североизточния край на имот №56722.651.763, гр. Плевен. Новата РУ 20kV ще бъде с лице към уличната регулация. Оборудването (КРУ 20kV) ще бъде монтирано в стоманобетонна сграда, с лице към уличната регулация и с електромерно табло към улицата. Границата на собственост се предвижда да бъде кабелните глави на КЛ монтирано на първото въводно КРУ. Изгражда се тръбна мрежа с шахти (ТШ 24, ТШ25 и ТШ 26) в имот №56722.651.153, гр. Плевен. Предвижда се съществуващия кабел 20kV "Панел" да бъде разрит 25 метра в изкопа от шахта ТШ 26 в посока запад. Разкрития кабел ще бъде изтеглен до новата РУ 20kV така, че по трасето да няма муфи. Останалата част от кабела ще се демонтира и предаде с протокол на „ЕРМ ЗАПАД“ ЕАД. Всички предвидени дейности за КЕЛ 20kV „Панел“ ще се извършват в съществуващ сервитут на ВЕЛ 20kV „Кристал 1А“ и ВЕЛ 20kV „Кристал 1В“;

- За ВЕЛ 20KV „КРИСТАЛ 1А“, СОБСТВЕНОСТ НА „ЕРМ ЗАПАД“ ЕАД

В проекта се предвижда демонтира на:

- стълбове №№ 10А (СРС), 11А (СРС) и 12А (СБС);
- проводници АС-95 от стълб № 10А-нов до прихватна кула Кристал 1;
- прихватна кула Кристал 1 (сграда с КИ: 56722.651.715.110);

Предвижда се монтажа на:

- стълб №10А-нов, ориентиран като краен в посока на стълб № 9А, с монтаж на апаратура за въздушно-кабелен преход: 1 бр. РОМЗк 24kV/630А и 3 бр. ВО, съгласно чертеж № 04;
- муфа и удължаване на същ. КЕЛ 20kV от стълб № 10А-същ. до стълб №10А-нов;
- разрегулиране и регулиране на проводници на ВЛ 20kV „Кристал 1А“ в опъвателно поле стълб № 4А-същ. ÷ стълб № 10А-нов;

- За ВЕЛ 20KV „КРИСТАЛ 1В“ С НОВО НАИМЕНОВАНИЕ „СТЪКЛО“, СОБСТВЕНОСТ НА "ГЛАС КОНТРИБЮШЪН" ЕАД

В проекта се предвижда демонтира на:

- стълбове №№ 7В (СБС), 8В (СБС), 9В (СРС) и 10В (СРС).
- проводници АС-95 от стълб № 7В-нов до прихватна кула Кристал 1;

Предвижда се монтажа на:

- стълб №7В-нов, ориентиран като краен в посока на стълб № 6В, с монтаж на апаратура за въздушно-кабелен преход: 1 бр. РОМЗк 24kV/630А и 3 бр. ВО, съгласно чертеж № 05;

- разрегулиране и регулиране на проводници на ВЛ 20kV „Кристал 1В“

(„Стъкло“) в опъвателно поле стълб № 4В-същ. ÷ стълб № 7В-нов;

- изтегляне на 6 броя едножилни кабела [САХЕк(вн)П, 12/20kV 2x3x1x185/16mm<sup>2</sup>] в нова и съществуваща тръбна мрежа от стълб № 7В-нов до п/ст Рубин;



- ВЕЛ 20kV „РУБИН – КРИСТАЛ 2“ СОБСТВЕНОСТ НА "ГЛАС КОНТРИБЮШЪН" ЕАД И "ЕНЕРДЖИ КОНТРИБЮШЪН" ЕООД

В проекта се предвижда демонтажа на:

- СРС №№ 5, 6, 7 и 8;
- прихватна кула „Кристал 2“ – сграда с КИ: 56722.651.715.81;
- проводници АС-95 от стълб № 5-нов до прихватна кула Кристал 2.

Предвижда се монтажа на:

- стълб №5-нов, ориентиран като краен в посока на стълб № 4-същ, с монтаж на апаратура за въздушно-кабелен преход: 2 броя РОМЗк 24kV/630A и 6 броя ВО, съгласно чертеж № 06;
  - разрегулиране и регулиране на проводници на ВЕЛ 20kV „Рубин-Кристал 2“ в опъвателно поле стълб № 3-същ. ÷ стълб № 5-нов;
  - изтегляне на 6 броя едножилни кабели [САХЕк(вн)П, 12/20kV 2x3x1x185/16mm<sup>2</sup>] в нова и съществуваща тръбна мрежа от стълб № 5 до п/ст Рубин за КЛ „Рубин“;
  - изтегляне на 6 броя едножилни кабели [САХЕк(вн)П, 12/20kV 2x3x1x185/16mm<sup>2</sup>] в нова и съществуваща тръбна мрежа от стълб № 5 до п/ст Рубин за КЛ „Кристал 2“;
- Изграждането на нова тръбна мрежа в продължение на съществуващата на територията на СЗ Рубин.

ИП ще се реализира в ПИ №56722.651.715, №56722.651.763, №56722.651.153 и №56722.651.158, гр. Плевен.

ПИ №56722.651.715, №56722.651.763, №56722.651.153 и №56722.651.158, гр. Плевен са с трайно предназначение на територията „Урбанизирана“, съгласно данни от кадастрално-административната информационна система на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

2. ИП не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

3. ИП не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената (на около 970 м) защитена зона (ЗЗ) от мрежата НАТУРА 2000 е:

- BG0000181 “Река Вит”, за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, по чл.6, ал.1, т.1 и 2 от ЗБР, обявена със Заповед №РД-324/31.03.2021 г. на МОСВ (обн. ДВ бр. 52/22.06.2021 г.), изменена и допълнена със Заповед №РД-1055/07.11.2022 г. на МОСВ (обн. ДВ бр. 90/11.11.2022 г.).

4. Така описаното ИП не може да бъде отнесено към нито една от позициите на Приложение № 1 към чл. 92, т. 1, както и Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС, ДВ, бр. 91/2002 г., изм. бр. 102/2022 г.), т. к. предмет на процедиране по реда на Глава шеста от ЗООС са ИП, които са свързани с пренос на електроенергия по надземни кабели от електропреносната мрежа.

В Закона за енергетиката /ЗЕ/ е направено разграничение между понятията „пренос“ и „разпределение“ на електрическа енергия, а именно:

- ✓ Съгласно т. 44 от §1 на Допълнителните разпоредби на ЗЕ, пренос на електрическа и топлинна енергия или природен газ, нефт и нефтопродукти е транспортиране на електрическата или топлинната енергия или природния газ, нефта и нефтопродуктите през преносната мрежа или тръбопроводи;
- ✓ Съгласно т. 49 от §1 на Допълнителните разпоредби на ЗЕ, разпределение е транспортиране на електрическа енергия или природен газ през разпределителните мрежи.



ИП не представлява разширение или изменение, което може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 и т. 3 на ЗООС. Предвид това конкретното ИП **не попада в обхвата на Глава шеста от ЗООС и не подлежи на регламентираните в закона процедури по екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението (извън границите на защитени зони от мрежата Natura 2000; в урбанизирана територия) и характера на заявеното ИП „Кабелиране на територията на СЗ "Рубин" гр. Плевен на въздушни електропроводни линии 20kV: "Кристал 2", "Рубин", "Кристал 1Б", с ново наименование "Стъкло"; Демонтаж на ВЕЛ/КЕЛ 20kV; Изместване на трасе на КЛ 20kV "Панел"; Изместване на мерене на КЕЛ 20kV "Панел"; Демонтаж на прихватни кули "Кристал 1", "Кристал 2" и трафопост с кадастрален идентификатор №56722.651.715.70, гр. Плевен“, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най - близко разположената защитена зона BG0000181 "Река Вит", по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитена зона BG0000181 "Река Вит";
- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Увеличаване на кумулативния ефект, съвместно с други ИП/ППП, вкл. и от същия вид в района, върху природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитената зона.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

**„ГЛАС КОНТРИБЮШЪН“ ЕАД е собственик на активите на Стъкларски завод Рубин – Плевен, като на основание на сключен договор за наем от 27.03.2023 г. „Рубин Трейдинг“ ЕАД е оператор на Комплексно разрешително КР №127-НЗ/2023г., както и ползвател на договор за присъединяване съгласно информацията в настоящето Инвестиционно предложение.**

**Следва операторът на КР №127-НЗ/2023 г. да уведоми компетентния орган (ИАОС) за реализирането на инвестиционното предложение.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП, или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Плевен за промените.

С уважение,

**ИНЖ. ЗОРНИЦА ЙОТКОВА**  
Директор на РИОСВ-Плевен