



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

РЕШЕНИЕ № ДППГА-02-П-ПН(2)/2023 г.

На основание чл.106, ал. 4 от Закона за опазване на околната среда (посл. изм. ДВ, бр.102 от 23.12.2022 г., в сила от 01.01.2023 г.), чл.2, т.3, буква „д“ от Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях (ПМС № 2 от 11.01.2016 г., обн., ДВ, бр. 5 от 19.01.2016 г., бр.62 от 5.08.2022 г.)

ПОТВЪРЖДАВАМ

пълнотата и съответствието на доклад за политиката за предотвратяване на големи аварии с изискванията на наредбата по чл.103, ал.9 от ЗООС

Оператор: „Рафинерия Плама“ АД, гр. Пловдив

Адрес : област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив 4003, район Северен, ул.„Белград“ № 12, ет.6


ЕИК: 200608912

Предприятие с нисък рисков потенциал: Резервоарен парк за съхранение на петролни продукти“, с. Търнене и с. Дисевица, община Плевен

Адрес на предприятието: 5800, гр. Плевен, общ. Плевен, обл. Плевен, западна индустриална зона

Характеристика на предприятието/съоръжението:

Дейността на предприятието е свързана с приемане, съхранение и експедиция на петролни продукти. Операторът предвижда да съхранява нефтопродукти (котелно гориво, газьол и гудрон (вакуум остатък) в съществуващи резервоари, които се намират на площадката на „Рафинерия Плама“ АД с Комплексно разрешително КР №21/2004 г., актуализирано с Решение № 21-Н0-И1-А4- ТГ1/2022 г., находящи се в град Плевен, община Плевен, област Плевен, Западна индустриална зона, ПИ 000100 и ПИ 204015, землището на с.Търнене и с.Дисевица.



гр. Плевен, ул. “Ал. Стамболийски” 1А,
тел/факс: +359 64 806 951 и +359 64 800 711,
e-mail: office@riew-pleven.eu интернет сайт <http://riew-pleven.eu/>



Планираните дейности са представени с инвестиционно предложение (ИП) и са свързани със съхранение на опасни химични вещества - котелно гориво, газбол и гудрон (вакуум остатък), попадащи в част 2, т.34 от Приложение №3 на ЗООС в количества надвишаващи праговете за нисък рисков потенциал (над 2 500 тона). На територията на предприятието са налични и опасни отпадъци с категория на опасност Е2, раздел „Е – Опасни за околната среда“ от Приложение №3 на ЗООС.

ИП попада в обхвата на Глава 7, раздел I на ЗООС и предприятието се класифицира като предприятие с нисък рисков потенциал „Резервоарен парк за съхранение на петролни продукти“ с оператор „Рафинерия Плама“ АД, гр. Пловдив.

С изх. №УК-1679/10.06.2021 г. е издадено от Директора на ИАОС, гр. София потвърждение по чл.103, ал.6 от ЗООС на извършената класификация по чл.103, ал.5 от оператора за предприятие с нисък рисков потенциал „Резервоарен парк за съхранение на петролни продукти“.

За реализирането на ИП е проведена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието на околната среда (ОВОС) по реда на глава шеста, раздел III от ЗООС. В рамките на процедурата е извършена оценка по чл.99 б от ЗООС. Процедурата е приключила с Решение№ПН1ПР/2022 г. на Директора на РИОСВ Плевен с характер „да не се извършва ОВОС“ на ИП.

Дружеството в качеството си на оператор на предприятие с нисък рисков потенциал „Резервоарен парк за съхранение на петролни продукти представи с вх.№ 4350/31.08.2023 г. Доклад за политиката за предотвратяване на големи аварии (ДППГА).

Мерки за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за живота и здравето на хората и за околната среда

Операторът „Рафинерия Плама“ АД е предприел следните основни мерки, които гарантират едновременно спазване на изискванията за съхранение на опасни химични вещества и смеси и намаляване на риска от възникване на големи аварии:

- проверки на пожарогасителни системи, контрол на наличието и изправността, на носимите и возимите пожарогасители, заземителната уредба, мълниезащитната уредба съгласно приложимото законодателство;
- проверка на наличните символи и знаци за безопасност на обекта;
- обучение на работещите по Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси;
- предотвратяване изпускането на опасни химични вещества и смеси в почвите, водите и въздуха вследствие на разливи
- периодично обучение на работещите и провеждане на инструктажи;
- изпълнение от страна на персонала на основни инструкции, гарантиращи пожарна безопасност и осигуряване на безопасни условия на труд;
- осигуряване на лични предпазни средства за защита на персонала;
- осигуряване на средства за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях;

Мотиви за потвърждение на актуализиран Доклад за политиката за предотвратяване на големи аварии:

1. Представения в РИОСВ Плевен Доклад за политиката за предотвратяване на големи аварии (ДППГА) на предприятие с класификация нисък рисков потенциал „Резервоарен парк за съхранение на петролни продукти“, с. Търнене и с. Дисевица, община Плевен (вх. № 4350/31.08.2023 г. и допълнен ДППГА с вх. № 4350(7)/17.10.2023 г.) е изготвен съгласно изискванията на Приложение 2 (част А и Б) на Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията;

2. Направено е подробно описание и визуализация чрез подходящ картен материал на местоположението на предприятието и са дадени разстоянията до: най-близките жилищни райони, обекти с обществено предназначение по § 1, т. 29в от ДР на ЗООС, транспортни пътища, както до съседните обекти, до намиращите се предприятия с класификация нисък риск на територията на „Рафинерия Плама“ АД и до обекти, райони и строежи, които могат да бъдат източник на или да увеличат риска или последствията от голяма авария и да предизвикат ефект на доминото, територии с особено природозащитно значение.

4. Представено е описание на всички очаквани значителни неблагоприятни последствия, които произтичат от съответните сценарии на аварии на площадката, както е и определен териториалния им обхват и безопасното разстояние до предприятието, визуализирани чрез подходящ картен материал.

5. Изготвена е подробна оценка на риска, включваща детайлен анализ за вида на аварията и техния обхват при възможните и най-лошите сценарии за аварии в предприятието. Очакваните неблагоприятни последствия за околната среда и човешкото здраве, произтичащи от съответните сценарии на голяма авария при съхранението на газьол, котелно гориво и гудрон засягат територията на „Рафинерия Плама“ АД и пребиваващите служители на дружеството. Определено е, че зоните на поражения при голяма авария не засягат най-близките жилищни райони, обекти с обществено предназначение, транспортни пътища, защитени зони и предприятия, намиращи се на територията на обекта, както и съседни предприятия, транспортни пътища, защитени зони. Оценено е, че няма предпоставка за възникване на „ефект на доминото“ с другите съществуващи предприятия с рисков потенциал, попадащи в обхвата на Глава 7, раздел I на ЗООС на оператори „Бент ойл“ АД, „ЛОТУС ОЙЛ ТРЕЙД“ ЕООД, „ФЕНИКС ОЙЛ ТРЕЙД“ ЕООД и „ОЙЛ ПЛАТФОРМ“ ЕООД поради малките разстояния на въздействие.

6. Изготвена е система за управление на мерките за безопасност (СУМБ) съгласно изискванията на Приложение №2 на Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях;

7. Предвидени са средствата за защита, структурите и организацията на предприятието за предотвратяване на големи аварии и за ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда;

8. Определени са ролята и задълженията на персонала по отношение на безопасната експлоатация на предприятието, както и необходимостта от осигуряване на подходящо обучение на персонала и провеждането му.

9. Планирани са мерките за ограничаване на риска от аварии, начините на оповестяване и действията, които трябва да се предприемат при аварийни ситуации;

10. Разпределени са задълженията на отговорните лица за изпълнение на предвидените мерки по ограничаване и ликвидиране на последиците от авария в обекта;

11. Описани са наличните сили и средства, необходими за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-спасителни мерки;

12. Операторът е изготвил аварийен план на предприятието съгласно изискванията на Закона за защита при бедствията.

Изискани са и са получени становища по пълнотата и съответствието на актуализирания ДППГА от органите по чл.157а, ал.2 от ЗООС. Положителни становища са получени от:

- ✓ Общинска администрация Плевен – писмо с вх. № 4350(3)/14.09.2023 г.;
- ✓ РД ПБЗН – Плевен – след допълване на информацията по ДППГА, писмо с вх. № 4350(10)/30.10.2023 г.;
- ✓ ИА „ГИТ“ със седалище София – след допълване на информацията по ДППГА, писмо с вх. № 4350(9)/30.10.2023 г.

Обществения достъп на документите към ДППГА е осигурен в четирнадесет дневен срок от 01.09.2023 г. до 15.09.2023 г. на интернет страницата на РИОСВ Плевен. Проектът на решение по чл.106, ал.4 от ЗООС за потвърждаване на ДППГА е осигурен в четирнадесет

дневен срок от 03.11.2023 г. до 18.11.2023 г. на интернет страницата на РИОСВ Плевен. В периода на обществения достъп до актуализирания ДППГА и след това в РИОСВ Плевен не са постъпили възражения, коментари и предложения от засегнатата общественост - физически или юридически лица и техните сдружения, включително организации или групи, създадени в съответствие с националното законодателство

На основание чл.106, ал.10 от Закона за опазване на околната среда, „Рафинерия Плама“ АД, гр. Пловдив в качеството си на оператор на предприятие с нисък рисков потенциал „Резервоарен парк за съхранение на петролни продукти“, с. Търнене и с. Дисевица, община Плевен е длъжен да преразглежда Политиката за предотвратяване на големи аварии и Системата за управление мерките за безопасност и при необходимост да актуализира ДППГА, както следва:

1. най- малко веднъж на всеки 5 години;
2. при значително увеличаване или намаляване на количествата на опасните вещества в предприятието и/или съоръжението;
3. при изменение в предприятието и/или съоръжението или изменение на процес, или на естеството или физичната форма или количеството на опасните вещества, които биха могли да имат значителни последствия за опасностите от големи аварии или могат да доведат до класифициране на предприятието и/или съоръжението в предприятие и/или съоръжение с висок рисков потенциал;
4. след възникване на голяма авария в предприятието и/или съоръжението;
5. по своя инициатива или при поискване от директора на РИОСВ, при наличие на нови данни или научна информация за безопасната експлоатация на предприятието и/или съоръжението и/или в резултат на контрола.

Съгласно изискванията на чл.8, ал.1 от Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях при промяна на оператора на предприятието, новият оператор е длъжен в 10-дневен срок от настъпване на промяната да подаде до изпълнителния директор на ИАОС:

1. актуализирано уведомление съгласно чл. 103, ал. 5, т. 5 от ЗООС;
2. доказателства за промяната, удостоверяващи съответствие с изискванията на § 1, т. 43 от допълнителните разпоредби на ЗООС.

Настоящото решение се отнася само за Доклад за политиката за предотвратяване на големи аварии (ДППГА), подаден в РИОСВ Плевен с вх. №4350/31.08.2023 г. и допълнен ДППГА, с вх. № 4350(7)/17.10.2023 г.

Настоящото решение не отменя задълженията на оператора за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от оповестяването му на интернет страницата на РИОСВ Плевен пред Административен съд – Плевен или пред Министъра на околната среда и водите по реда на Административно-процесуалния кодекс.

ИНЖ. ЗОРНИЦА ЙОТКОВА
Директор РИОСВ – Плевен

Дата на издаване: 22.11 /2023г.

