



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

РЕШЕНИЕ № ПЛ - ПГА - 08 - 01/2022 г.

На основание чл.106, ал. 4 от Закона за опазване на околната среда, чл.2, т.3, буква „б“ от Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях (ПМС № 2 от 11.01.2016 г., обн., ДВ, бр. 5 от 19.01.2016 г.)

ПОТВЪРЖДАВАМ

пълнотата и съответствието на Доклад за политиката за предотвратяване на големи аварии

с изискванията на Глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда и чл.11, ал.1 от Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях


Оператор: „ФЕНИКС ОЙЛ ТРЕЙД“ ЕООД, гр. Русе, ЕИК 206380935, гр.Русе, бул.,„Липник“ №123, Бизнес парк Русе, Офис сграда Б, ет. 1

Предприятие с нисък рисков потенциал: Резервоарен парк за съхранение на петролни продукти (котелно гориво), гр. Плевен

Адрес/местонахождение: ПИ № 73674.204.13, в землището на с.Търнене, община Плевен, област Плевен, на територията на „Рафинерия Плама“ АД

Характеристика на предприятието/съоръжението:

Предмет на дейност на предприятие с нисък рисков потенциал „Резервоарен парк за съхранение на петролни продукти (котелно гориво)“, гр. Плевен с оператор „ФЕНИКС ОЙЛ ТРЕЙД“ ЕООД, гр. Русе е приемане, временно съхранение и експедиция на котелно гориво. Операторът предвижда да използва съществуващи резервоари, които се намират на площадка с действащо Комплексно разрешително (КР) №21/2004 г. на оператор „Рафинерия Плама“ АД чрез договор за наем от 19.04.2021 г. между „Рафинерия Плама“ АД (наемодател) и „Феникс Ойл Трейд“, гр. Русе (наемател) и анекс към договора от 31.01.2022 г.



гр. Плевен, ул. „Ал. Стамболийски“ 1А,
тел/факс: +359 64 806 951 и +359 64 800 711,
e-mail: office@riew-pleven.eu интернет сайт <http://riew-pleven.eu/>



Приемането и експедицията на котелното гориво ще се осъществява с автоцистерни.

Съгласно издаденото потвърждение на актуализирана класификация по чл.103, ал.6 от ЗООС с изх. УК-2139/22.04.2022 г. от Директора на ИАОС на територията на предприятието ще е налично котелно гориво, попадащо в част 2, т.34 г) от Приложение №3 на ЗООС на ЗООС

Ниският рисков потенциал на предприятието е определен въз основа на количеството на съхранение на котелното гориво - опасно вещество, попадащо в т.34 г) на Част 2 от Приложение №3 на ЗООС

Извършена е оценка по чл.99 б) от ЗООС, която отговаря на изискванията за обхват и съдържание в чл.10, ал.1 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях и е издадено Решение №ПН32 ПР/2022 г. на Директора на РИОСВ Плевен да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Съхранение на нефтопродукти (котелно гориво) в съществуващи резервоари на територията на „Рафинерия Плама“ АД в ПИ № 73674.204.13, землище на с. Търнене, община Плевен“.

Мотиви за потвърждение на Доклада за политиката за предотвратяване на големи аварии:

В представения в РИОСВ – Плевен с вх. № 2634(16)/20.06.2022 г. актуализиран Доклад за политиката за предотвратяване на големи аварии (ДППГА):

1. Определени са целите и политиката на оператора за предотвратяване на големи аварии в съответствие с чл. 105, ал. 2 от ЗООС с оглед безопасната експлоатация на предприятието/съоръжението;
2. Представени са описание и визуализация чрез подходящ картен материал на местоположението на резервоарите, като са дадени разстоянията до: най-близките жилищни райони, обекти с обществено предназначение по параграф 1, т.29в от ДР на ЗООС, транспортни пътища, както и съседните предприятия и обекти, райони и строежи, които могат да бъдат източник на или да увеличат риска или последствията от голяма авария и да предизвикат ефект на доминото територии с особено природозащитно значение.
3. Изготвена е оценка на риска, включваща детайлен анализ за вида на аварията и техния обхват. Направен е анализ на съществуващия потенциален риск за здравето на хората и опазването на околната среда. Очакваните неблагоприятни последствия за околната среда и човешкото здраве, произтичащи от съответните сценарии на голяма авария при съхранението на котелно гориво засягат територията на „ФЕНИКС ОЙЛ ТРЕЙД“ ЕООД и пребиваващите служители на дружеството. Определено е, че зоните на поражения при голяма авария не засягат най – близките жилищни райони, обекти с обществено предназначение, транспортни пътища, защитени зони и предприятия, намиращи се на територията на обекта, както и съседни предприятия, транспортни пътища, защитени зони. Операторът е представил анализ и оценка на последствията, както и техния териториален обхват при аварии в най - близко намиращите се предприятия с класификация нисък рисков потенциал: „Петролна база Плевен” на оператор „Бент ойл“ АД, гр. София, „Резервоарен парк за съхранение на петролни продукти“ на оператор „Рафинерия Плама“ АД, гр. Пловдив и „Резервоарен парк за съхранение на петролни продукти“ гр. Плевен на оператор „Лотус Ойл Трейд“ ЕООД,

гр.Плевен, чийто площадки са на територията на „Рафинерия Плама“ АД. Направено е заключение, че няма предпоставки за възникване на „ефект на доминото“ върху площадките на „Бент ойл“ АД, Рафинерия Плама“ АД и „Лотус Ойл Трейд“ ЕООД дори при едновременното реализиране на всички разгледани сценарии.

4. Очакваните неблагоприятни последствия за околната среда и човешкото здраве, произтичащи от съответните сценарии на голяма авария не засягат най - близките жилищни райони, обекти с обществено предназначение, транспортни пътища, защитени зони, съседни предприятия и са на безопасни разстояния до предприятието.

Мерки за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за живота и здравето на хората и за околната среда

1. Изготвена е система за управление на мерките за безопасност (СУМБ) съгласно изискванията на Приложение №2 на Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях;
2. Предвидени са средствата за защита, структурите и организацията на предприятието за предотвратяване на големи аварии и за ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда;
3. Определени са ролята и задълженията на персонала по отношение на безопасната експлоатация на предприятието, както и необходимостта от осигуряване на подходящо обучение на персонала и провеждането му.
4. Планирани са мерките за ограничаване на риска от аварии, начините на оповестяване и действията, които трябва да се предприемат при аварийни ситуации;
5. Разпределени са задълженията на отговорните лица за изпълнение на предвидените мерки по ограничаване и ликвидиране на последиците от авария в обекта;
6. Описани са наличните сили и средства, необходими за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-спасителни мерки;
7. Операторът е изготвил аварийен план на предприятието съгласно изискванията на Закона за защита при бедствията.

Изискани са и са получени становища по пълнотата и съответствието на ДППГА от органите по чл.157а, ал.2 от ЗООС. Положителни становища са получени от:

- ✓ РД ПБЗН – Плевен – писмо с вх. № 2634(21)/04.07.2022 г.
- ✓ Общинска администрация Плевен – писмо с вх. № 2634(20)/01.07.2022 г.;
- ✓ ИА „ГИТ“ със седалище София – писмо с вх. № 2634(19)/01.07.2022 г.

В периода на обществения достъп до ДППГА и след това не са постъпили възражения, коментари и предложения от засегнатата общественост - физически или юридически лица и техните сдружения, включително организации или групи, създадени в съответствие с националното законодателство. Обществения достъп до ДППГА е осигурен в четиринадесет дневен срок от 20.06.2022 г. до 04.07.2022 г. на интернет страницата на РИОСВ Плевен.

На основание чл.106, ал.10 от Закона за опазване на околната среда, „ФЕНИКС ОЙЛ ТРЕЙД“ ЕООД, гр. Русе като оператор на предприятие с нисък рисков потенциал е длъжен да преразглежда Политиката за предотвратяване на големи аварии и Системата за управление мерките за безопасност и при необходимост да актуализира ДППГА, както следва:

1. най- малко веднъж на всеки 5 години;
2. при значително увеличаване или намаляване на количествата на опасните вещества в предприятието и/или съоръжението;

3. при изменение в предприятието и/или съоръжението или изменение на процес, или на естеството или физичната форма или количеството на опасните вещества, които биха могли да имат значителни последствия за опасностите от големи аварии или могат да доведат до класифициране на предприятието и/или съоръжението в предприятие и/или съоръжение с висок рисков потенциал;

4. след възникване на голяма авария в предприятието и/или съоръжението;

5. по своя инициатива или при поискване от директора на РИОСВ, при наличие на нови данни или научна информация за безопасната експлоатация на предприятието и/или съоръжението и/или в резултат на контрола.

Съгласно изискванията на чл.8, ал.1 от Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях при промяна на оператора на предприятието, новият оператор е длъжен в 10-дневен срок от настъпване на промяната да подаде до изпълнителния директор на ИАОС:

1. актуализирано уведомление съгласно чл. 103, ал. 5, т. 5 ЗООС;

2. доказателства за промяната, удостоверяващи съответствие с изискванията на § 1, т. 43 от допълнителните разпоредби на ЗООС.

Настоящото решение се отнася само за актуализирания Доклад за политиката за предотвратяване на големи аварии (ДППГА), внесен в РИОСВ Плевен с вх. № 2634(16)/20.06.2022 г.в посочения му обхват.

Настоящото решение за потвърждаване на пълнотата и съответствието на ДППГА на предприятие с нисък рисков потенциал „Резервоарен парк за съхранение на петролни продукти (котелно гориво), гр. Плевен“ не отменя задълженията на оператора за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от оповестяването му на интернет страницата на РИОСВ Плевен пред Административен съд – Русе или пред Министъра на околната среда и водите по реда на Административно-процесуалния кодекс.

ИНЖ. ЗОРНИЦА ЙОТКОВА

Директор РИОСВ – Плевен



Дата на издаване: 08.07/2022г.