




Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Плевен
5800 гр. Плевен, ул. “Ал. Стамболийски” № 1А, e-mail: riosvpl@yahoo.com

Деловодство тел./факс 064 800 711/064 806 951

Експерт “ОХВ и УР” 064/ 806 -949

УТВЪРДИЛ:

ИНЖ. Р. АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПЛЕВЕН



ДОКЛАД

от инж. К. Нанов – председател на комисията за извършване на съвместни проверки на операторите с издадено разрешително по чл. 104, ал. 1 от ЗООС на територията на РИОСВ – Плевен

Основание:

Настоящият доклад е съставен в съответствие с изискванията на чл. 15, т.8 от Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях (ДВ, бр. 39/2006 г.)

Цел:

Осъществяване на контрол по изпълнение на условията в разрешително за експлоатация № 54 от 2007 г. на предприятие: “Петролна база Левски”, гр. Левски с оператор “Литекс” АД, гр. Ловеч.

В изпълнение изискванията на чл. 15 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях (ДВ, бр. 39/2006 г.), с писма са уведомени Областна администрация Плевен, Община Левски, РУ “Пожарна безопасност и спасяване” – Плевен, РО “Инспекция за държавен технически надзор” – Плевен; ОД “Гражданска защита” – Плевен; Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве – Плевен, за извършване на съвместни проверки на операторите с издадени разрешителни по чл. 104, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда.

В писмата за сведение на компетентните органи са изпратени копия от:

- Заповед № РД – 906/30.12.2009 г. на Министъра на околната среда и водите;
- Приложение 9 към Заповед № РД – 906/30.12.2009 г. – Годишен план за контролната дейност на комисията за извършване на съвместни проверки на операторите, на които е издадено разрешително по чл. 104, ал. 1 от ЗООС на територията на РИОСВ гр. Плевен;
- Заповед № РД – 907/30.12.2009 г. на Министъра на околната среда и водите.

Съгласно изискването на чл. 15, т. 3 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях, на 08.04.2010 г. е проведена подготвителна среща на комисията по чл. 157а, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда. Всеки член на комисията писмено декларира, че не е лично заинтересуван от дейността на “Петролна база Левски”, гр. Левски с оператор “Литекс” АД, гр. Ловеч.

Цел на подготвителната среща:

○ Запознаване на комисията по чл. 157а, ал. 2 от ЗООС с дейността и характеристиката на обекта и обхвата на инспекцията.

○ Запознаване на комисията по чл. 157а, ал. 2 от ЗООС с промените в наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях (Обн. ДВ. Бр. 39/12.05.2006 г., изм. ДВ. Бр. 5/19.01.2010 г., изм. ДВ. Бр. 25/30.03.2010 г.

○ Запознаване на комисията по чл. 157а, ал. 2 от ЗООС с представените копия от документи в РИОСВ гр. Плевен, във връзка с извършената проверка на 08.04.2009 г.

За датата на проверката операторът е уведомен предварително, с писмо на РИОСВ – Плевен с изх. № ИК 161/25.02.2010 г. в писмото за сведение са изпратени копия от:

○ Заповед № РД – 906/30.12.2009 г. на Министъра на околната среда и водите;

○ Приложение 9 към Заповед № РД – 906/30.12.2009 г. – Годишен план за контролната дейност на комисията за извършване на съвместни проверки на операторите, на които е издадено разрешително по чл. 104, ал. 1 от ЗООС на територията на РИОСВ гр. Плевен;

○ Заповед № РД – 907/30.12.2009 г. на Министъра на околната среда и водите.

На 08.04.2010 г., на основание чл. 157а от Закона за опазване на околната среда и чл. 14 от Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях и заповеди с №№ 906, 907/30.12.2009 г. Министъра на околната среда и водите се извърши инспекция в “Петролна база - Левски”.

Проверката се извърши от комисия в състав:

Председател: инж. Красим Нанов – РИОСВ гр. Плевен;

Членове:

○ Д-р Крася Симеонова - РИОКОЗ – Плевен;

○ Г-н Евгени Петков, Областна администрация - Плевен;

○ инспектор Петров Петракиев - РС “ПБС” – Левски;

○ инж. Пенка Илиева, ОУ “Гражданска защита” - Плевен;

○ инж. Иван Заров – РО “Инспекция Държавен технически надзор”

Плевен;

○ инж. Вероника Славова – община Левски.

Присъстващо лице, представител на оператора за “Петролна база Левски”, гр. Левски - Христо Пенчев

Констативна част:

Предмет на дейност на Петролна база (ПБ) “Литекс” АД – гр. Левски е складово търговско предприятие за съхранение и експедиция на дизелово гориво и газьол за промишлени и комунални цели, основните технологични процеси включват:

○ приемане на течни горива, доставяни с жп и авто - цистерни;

○ временно съхранение;

○ експедиция на горивата чрез автоцистерни.

Г-н Христо Пенчев – управител на ПБ направи преглед на организационните и технически мерки за безопасност предприети в “Петролна база - Левски”.

На площадката са налични документите подадени от оператора за издаване на разрешително за експлоатация по чл. 104, ал. 1 от ЗООС на предприятие “Петролна база - Левски”. Уведомлението и Заявлението за издаване на разрешително са с подпис и печат на Изп. Директор. Има декларация на ръководството на “Литекс” АД относно политиката, целите и ангажиментите по отношение на приемане и прилагане на мерките за безопасност, която гарантира високо ниво на защита и здравето на хората и околната среда. Служителите на обект “Петролна база - Левски”, гр. Левски са запознати с изявлението на ръководството документирано срещу подпис.

Резервоар 1-1 за съхранение на дизелово гориво е боядисан в светъл тон и маркировка. Нивото на резервоара се измерва чрез монтирана нивомерна система.

В паспорта са разработени: инструкция за безопасност; съставни части и устройства; съставни части на измервателната сонда; система за контрол на ниво и наличност на продукта. Към нивомерната система са осигурени следните сигнализации: аларма за високо или ниско ниво на продукта; аларма за високо ниво на водата; индикация за наличие на доставка; аларма за висока или ниска температура. В момента на проверката на площадката се съхранява дизелово гориво отчетено от управителя на ПБ.

Външното противопожарно водоснабдяване се осъществява от п.п водоем с обем 500 куб. м., гребьонки и ПК захранвани от ел. помпа с дебит 26,7 л/с. В обекта има в наличност пенообразувател, съхраняван в два броя пластмасови контейнери, с вместимост по 1 куб.м. всеки разположени от двете страни на п.п водоема и подземен резервоар. Изграден е пожарен водопровод с 4 броя хидранти, разположени около резервоарите, ж.п. и автоестакадите и пожароопасните съоръжения.

Има съгласуван с РУ "ПБС" – гр. Левски и утвърден от управителя на "Литекс" АД, гр. Левски, План за действие на личния състав при ликвидиране на крупни аварии и пожари на основание чл.6 т.2 от наредба № I-209/22.11.204 г. за правилата и нормите за ПАБ на обектите в експлоатация (ДВ, бр. 107 от 07.12.2004 г.) и актуализирано противопожарно досие.

Има разработен план за провеждане на спасителни и неотложни аварийно – възстановителни работи при бедствия, аварии и катастрофи, възникнали на територията на "Петролна база - Левски", във връзка с чл. 35, ал.1, т.10 от Закона за защита при бедствия.

На 24.09.2009 г. е проиграна аварийна ситуация – пожар и изтичане на дизелово гориво и ликвидиране на последиците от него.

В работна карта за ежемесечен мониторинг на съоръжения и инсталации в "Петролна база - Левски" са отразени извършените проверки на следните съоръжения: помпени помещения № 1 и № 2; автохидранти; силово разпределително табло; нефтопровод; заземление; мълниезащитен пилон; противопожарни хидранти; пожарогасители и оросителна система.

В протокол от 01.02.2010 г. е отразен извършения външен оглед на всички детайли и крепежни елементи на огнепреградител тип ОП-2.

Сключен е договор с външна фирма за абонаментно и аварийно техническо обслужване и в протокол № 136 от 26.02.2010 г. е отразен вида на прегледа по част технологична включваща преглед на тръбни разводки, клапани, вентили и гъвкави връзки и цялото оборудване на резервоарите. Периодичният преглед е приет от управителя на ПБ документирано с подпис.

На 11.03.2010 г. от независим орган за контрол по здравословни и безопасни условия на труд е измерено съпротивлението на защитните заземители на обект "Петролна база - Левски". Резултатите от измерването са отразени в протокол № 6642-ES/11.03.2010 г. Издаден е сертификат за контрол № С 6642/11.03.2010 г. със заключение (оценка на съответствието) от извършения контрол – контролираният обект отговаря на нормативните изисквания, във връзка с Наредба за техническа експлоатация на енергообзавеждането.

Операторът е утвърдил списък на индивидуалните средства за защита, във връзка с конкретните опасности.

Има наличен информационен лист за безопасност (ИЛБ) за съхраняваното дизелово гориво с дата на издаване от 04.12.2009 г. от производителя, същия отговаря на изискванията на чл. 31 от Регламент 1907/2006. Служителите на ПБ са запознати с ИЛБ, което е документирано срещу подпис.

Операторът е разработил процедура за докладване на случаите на аварии и/или нарушение на технологичния режим на територията на "Петролна база - Левски".

В процедурата са регламентирани правата на управителя на базата, уведомяване на институциите и анализ на причините за възникване на кризисна ситуация. По данни на управителя на ПБ през 2009 г. не са възниквали аварийни ситуации на площадката.

На кмета на гр. Левски с писмо с № 68-50-123 от 13.04.2009 г. са предоставени данни за включване на ПБ в общинския план за защита при бедствия и аварии.

Изпълнителният директор на "Литекс" АД е утвърдил въпросник за одит със следния обхват: преглед на организационната структура; преглед на отговорностите; преглед на процедурите; преглед на наличните средства за безопасна работа; преглед на плана за обучени на персонала и преглед на ефективността на плана за проверки по безопасността на обекта.

В инструктажа на служителите е включена информация за вредните за здравето ефекти от дизелово гориво и газбол за промишлени и комунални цели.

Разработени и утвърдени са следните процедури от ръководството на "Литекс" АД:

- Планиране и приемане на модификации на "Петролна база - Левски";
- Извършване на оценка на риска на "Петролна база - Левски";
- Преразглеждане на системата за управление на мерките за безопасност;
- Извършване на доставки на горива и организация на движението на автоцистерни в "Петролна база - Левски";
- Оповестяване и реагиране при възникване на опасност за ЖП инфраструктурата и в случаи на аварийна ситуация.

При извършения визуален мониторинг от комисията на складовото стопанство с резервоари за съхранение на дизелово гориво и газбол за промишлени и комунални цели, ж.п.- сливна естакада, автоестакада, тръбопроводната система и помпените отделения не се установи наличие на течове.

Заключение:

Ръководството на "Литекс" АД в Доклада за политиката за предотвратяване на големи аварии в "Петролна база – Левски" информира, че осъзнава опасностите и провежда целенасочена политика за предотвратяване на големи аварии и чрез конкретни мерки за управление на риска гарантира постигане на поставените цели.

Ръководството се ангажира, чрез въведените организационни, технически норми и разработени документи предотвратяването на големи аварии.

Съставен е констативен протокол по чл. 157 б, ал. 1 от ЗООС, подписан от членовете на комисията и връчен на управителя на "Петролна база - Левски" с оператор "Литекс" АД, гр. Ловеч.

Изг
инж
09.0