



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

УТВЪРДИЛ
ДИРЕКТОР:
ИНЖ.



ДОКЛАД

от извършен контрол по изпълнение на условията в разрешително за експлоатация № 43/2007 г. на "Петролна база Сомовит" с оператор "Нафтекс Петрол" ЕООД, гр. Варна, издадено по чл. 104, ал. 1 от ЗООС

Основание: Настоящият доклад е съставен в съответствие с изискванията на чл. 15, т.8 от Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях (ДВ, бр. 39/2006 г. с изм. и доп.)

Цел: Осъществяване на контрол по изпълнение на условията в разрешително за експлоатация № 43/2007 г. на "Петролна база Сомовит" с оператор "Нафтекс Петрол" ЕООД, гр. Варна.

Съгласно изискването на чл. 15, т. 3 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях, на 10.06.2011г. е проведена подготвителна среща на комисията по чл. 157а, ал. 2 от ЗООС. Всеки член на комисията писмено декларира, че не е лично заинтересуван от дейността на Петролна база Сомовит, с. Сомовит.

За датата на проверката операторът е уведомен предварително с писмо изх. № ИК -348/17.05.2011 г. с приложени за сведение копия от Заповеди с №№ РД-1095 и РД-1096/2010г. на Министъра на околната среда и водите.

На 10.06.2011 г., на основание чл. 157а от ЗООС и чл. 14 от Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях и заповеди с №№ РД-1095 и РД-1096 от 21.12.2010г. на Министъра на околната среда и водите се извърши проверка в Петролна база Сомовит, с. Сомовит.

Всеки член на комисията провери дейността на оператора на предприятието в рамките на своята компетентност, съгласно чл.16, т.2 от Наредбата.

1. Констатации от физическия оглед на съоръжения, процеси и дейности в предприятието с потенциал за възникване на голяма авария:

Петролна база Сомовит е складово предприятие за приемане, съхранение и експедиция (търговия) на петролни продукти.

На площадката на "Петролна база Сомовит" не е възстановена дейността по съхранение на нефтопродукти и не се извършва претоварване на нефтопродукти на железопътна естакада.

На речният понтон за разтоварване на шлепове не се извършва доставяне и разтоварване на горива. Поставен е съд за събиране на евентуален разлив на гориво.

При визуалния оглед на базата не са констатирани разливи и замърсявания на почвата на територията на Петролната база.

Във връзка с общоприетите противопожарни норми в обекта са осигурени необходимите противопожарни средства за ликвидиране на евентуално възникнали аварии.



В Петролна база Сомовит не се експлоатират съоръжения с повишена опасност по смисъла на чл. 32 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ДВ, бр. 86/1999 г. с изм. и доп.).

2. Констатации относно изпълнението на условията в Разрешително за експлоатация №43/2007 г.:

Представителят на оператора декларира, че след извършената проверка на 09.06.2010г. по изпълнение на условията в Разрешително № 43/2007г. на територията на Петролна база Сомовит не е възстановена дейността на петролната база и не са въведени в експлоатация нови технологии, оборудване, суровини и материали.

Във връзка с изискванията на условие 3, 4 и 11 на територията на петролната база се прилага превантивен мониторинг, представи се протокол от акредитиран орган. Водят се дневници за провеждане на периодични технически прегледи, след прегледни и аварийни ремонти в които са документирани проведените външни огледи. Провеждат се периодични тестове на пожарогасителна и противопожарна техника, документирани с протоколи.

За проверявания период не са отчетени случаите на аварии и/или нарушение на технологичния режим на територията на площадката. Не е било необходимо извършване на преразглеждане и коригиране на СУМБ от Петролна база Сомовит.

Операторът е изготвил „План за развитие и поддържане на компетентността на персонала за 2011 г. на Петролните бази на Нафтекс Петрол ЕООД” в който са определени темите, вида и продължителността на обученията.

Провежда се периодичен инструктаж със записи в книги за начален и периодичен инструктаж. Констатира се, че наличните уреди за пожарогасене са в изправно работно състояние, по вид и брой отговарят на изискванията и са усвидетелствани за годност.

Проведено е практическо проиграване на аварийния план на обекта и запознаване на персонала с противопожарните уреди и съоръжения на всички служители, работещи на Петролната база Сомовит. Извършено е проиграване и обучение на персонала за действия при бедствия, съгласно чл.35, ал.1, т.4 от ЗЗБ.

На площадката се съхраняват информационни листи за безопасност на газол и пенообразувател.

Наличното противопожарно досие на Петролна база Сомовит не е актуализирано съгласно чл.6, т.2 от Наредба № I-209/22.11.2004 г. за правилата и нормите за ПАБ на обектите в експлоатация (ДВ, бр. 107 от 07.12.2004 г.). Представен е вътрешен аварийен план във връзка с чл. 35, ал.1, т.10 от Закона за защита при бедствия, който не е актуализиран.

Операторът е осигурил на персонала индивидуални средства за защита за случаи на бедствия и аварии. Осигурени са и се поддържа резерв от уреди за първоначално пожарогасене, съгласно действащите нормативни актове.

В резултат на проверката са дадени предписания със срокове и отговорник за изпълнение.

Заключение: Съставен е констативен протокол по чл. 157 б, ал. 1 от ЗООС, подписан от членовете на комисията и връчен на Управителя на Петролна база Сомовит, с. Сомовит.

Петролна база Сомовит не е възстановила дейност през 2010- юни 2011г. На територията на площадката не е въведено в експлоатация технологичното оборудване и няма промяна в количеството на остатъчно гориво, съхранявано от минали години.