



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

УТВЪРДИЛ:

ГАБРИЕЛ СА
ДИРЕКТОР РИ



ДОКЛАД

от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство

Обект : Градска пречиствателна станция за отпадъчни води на гр.Кнежа

Дата на извършване на проверката: 11.09.2018 г.

Място на извършване на проверката: гр. Кнежа

Проверени компоненти и фактори на околната среда:

- Води
- Управление на отпадъците

Основание за проверката: чл. 154 от Закона за опазване на околната среда, чл.151, ал.4 от Закона за водите, чл.119 от ЗУО и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ – Плевен през 2018 г.

Цели на проверката:

Планов текущ контрол по спазване изискванията на:

- ✓ Закон за водите и разрешително за заустване на отпадъчни води.
- ✓ Закон за управление на отпадъците и под законова нормативна уредба по прилагането му.

Проверени са:

- Съоръжения за отпадъчни води, по пътя на водата и по пътя на утайката;
- Участъци за предварително съхраняване на отпадъци;
- Документи, относно проведен собствен мониторинг на води и управление на отпадъци.


Води

Контрол по чл.151 ал.4 от Закона за водите, относно контрол на обектите формиращи отпадъчни води, в това число изпълнение на условията и изискванията в издаденото разрешително за заустване на отпадъчни води

Община Кнежа има актуално разрешително за заустване на отпадъчни води в повърхностни води - р.Гостиля, от Канализационната система на гр.Кнежа (Канализационна мрежа с ПСОВ). Канализационната система на гр.Кнежа се експлоатира от „Аспарухов вал“ ЕООД гр.Кнежа, съгласно протокол между Община Кнежа и ВиК оператора.

ПСОВ на гр.Кнежа включва следните съоръжения: чакълосадържател, комбинирано съоръжение за механично пречистване, биобасейн със зона за нитрификация и денитрификация, вторичен утайтел, аеробни стабилизатори, изсушително поле, инсталация за механично обезводняване на утайка. В технологичната схема на ПСОВ е включено отстраняване на фосфор, дезинфекция на пречистени води и др.

При проверката се установи, че съоръженията за механично пречистване са в режим на работа. В биобасейн №2 не постъпват отпадъчни води за пречистване. Съоръжението е освободено за демонтаж и ремонт на помпа за рецикулация на активна утайка. Ремонтът ще приключи в края



гр. Плевен, ул. "Ал. Стамболийски" 1А,
тел/факс: +359 64 806 951 и +359 64 800 711,
e-mail: office@riew-pleven.eu интернет сайт <http://riew-pleven.eu/>



на м.септември. Към момента на проверката се ползва биобасейн №1. През 2018 г. не е вадена излишна утайка за обезводняване. На изсушителното поле е налична обезводнена утайка.

ВиК операторът представя в РИОСВ Плевен протоколи от изпитване на отпадъчни води на вход и изход ПСОВ Кнежа. Мониторингът се провежда от акредитирана лаборатория, с честота и показатели съгласно разрешителното за заустване. На изход ПСОВ Кнежа се установяват превишения на нормата по общ азот.

Канализационната мрежа с ПСОВ на гр.Кнежа е включена в Информационната система за разрешителни и мониторинг при управление на водите за 2018 г. При проверката са взети съставна и еднократна проби от отпадъчни води на изход ПСОВ, за изпитване в РЛ Плевен.

Управление на отпадъците

Контрол по чл. 119 от Закон за управление на отпадъците (ЗУО)

На площадката на ПСОВ Кнежа не се извършват дейности по третиране на отпадъци. Извършена е класификация на генериращите се на обекта отпадъци по реда на Наредба 2 за класификация на отпадъците.

При проверката се констатира, че е въведена система за разделно събиране и предварително съхраняване на отпадъците. За целта са обособени участъци, осигурени са контейнери, маркирани с код и наименование на отпадъка. Обезводнената утайка се съхранява предварително на изсушително поле разделно по години.

Водят се заверени и заведени под №№ 845, 846, 847 и 848 в РИОСВ Плевен отчетни книги по чл. 44 от ЗУО, по образец на приложение №1 на Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците. Водени са съгласно изискванията на наредбата. Има записи за всеки вид отпадък веднъж месечно.

Отпадъците се предават по договор за третиране на лица с документи по чл. 35 от ЗУО, по код на отпадъка.

Заключение:

„Аспарухов вал“ ЕООД гр.Кнежа, организира и провежда дейността по експлоатация на ГПСОВ Кнежа при спазване изискванията на ЗУО. При проведения собствен мониторинг на отпадъчни води на изход ПСОВ са установени превишения на нормата по общ азот. При проверката са взети проби от отпадъчни води на изход ПСОВ, за изпитване в РЛ Плевен.

Приоритети при провеждане на следваща контролна проверка:

- Контрол по изпълнение на условията в разрешителното за заустване;
- Законосъобразно третиране на отпадъци.