



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

УТВЪРДИЛ:

ГАБРИЕЛ САВОВ  
ДИРЕКТОР РИОС



ДОКЛАД

от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство

Обект : Градска пречиствателна станция за отпадъчни води на гр.Плевен

Дата на извършване на проверката: 18.09.2018 г.

Място на извършване на проверката: с.Божурица

Проверени компоненти и фактори на околната среда:

- Води
- Управление на отпадъците

**Основание за проверката:** чл. 154 от Закона за опазване на околната среда, чл.151, ал.4 от Закона за водите, чл.119 от ЗУО и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ – Плевен през 2018 г.

**Цели на проверката:**

Планов текущ контрол по спазване изискванията на:

- ✓ Закон за водите и разрешително за заустване на отпадъчни води,
- ✓ Закон за управление на отпадъците и под законова нормативна уредба по прилагането му.

**Проверени са:**

- Съоръжения за отпадъчни води, по пътя на водата и по пътя на утайката;
- Участъци за предварително съхраняване на отпадъци;
- Документи, относно проведен собствен мониторинг на води и управление на отпадъци.

**Води**


**Контрол по чл.151 ал.4 от Закона за водите, относно контрол на обектите формирации отпадъчни води, в това число изпълнение на условията и изискванията в издаденото разрешително за заустване на отпадъчни води**

За експлоатацията на съществуващ обект: Канализационна система на гр.Плевен, с.Буковлък, с.Ясен, общ.Плевен, гр.Д.Митрополия, гр.Тръстеник, общ.Д.Митрополия (Канализационна мрежа с ПСОВ) има актуално разрешително за заустване на отпадъчни води в р.Вит.

ВиК ЕООД Плевен представя в РИОСВ Плевен протоколи от изпитване на отпадъчни води на вход и изход ПСОВ. Собственият мониторинг се провежда от акредитирана лаборатория с честота и по показатели определени в разрешителното за заустване. При проведения мониторинг на отпадъчни води през 2018 г. на изход ПСОВ не са установени превишения на нормите по изпитваните показатели.

РИОСВ Плевен е уведомена за отваряне савака на аварийния канал на пречиствателната станция, поради интензивен дъжд и значително водно количество на вход ГПСОВ на 29.06.2018 г. При проверката, савакът на изход аварийен канал се пломбира в затворено положение.

Към момента на проверката не работят три биобасейна, метантанкове, инсталация за механично обезводняване на утайка. Останалите съоръжения по пътя на водата и утайката са в работен



гр. Плевен, ул. "Ал. Стамболийски" 1А,  
тел/факс: +359 64 806 951 и +359 64 800 711,  
e-mail: [office@riew-pleven.eu](mailto:office@riew-pleven.eu) интернет сайт <http://riew-pleven.eu/>



режим. Генерираната утайка се обезводнява на изсушителни полета. При проверката се установи, че не са започнали СМР по проект за реконструкция на пречиствателната станция.

Канализационна мрежа с ПСОВ на гр. Плевен е включена в Информационна система за разрешителни и мониторинг при управление на водите за 2018 г. При проведения контролен мониторинг на отпадъчни води за първото тримесечие на 2018 г., не са констатирани отклонения от нормите по изпитваните показатели. Протоколите от направеното изпитване са предоставени за сведение на ВиК оператора. Взети са проби от отпадъчни води на изход ПСОВ за изпитване от РЛ Плевен.

### **Управление на отпадъците**

#### **Контрол по чл. 119 от Закон за управление на отпадъците (ЗУО)**

“Водоснабдяване и канализация” ЕООД Плевен притежава валидно разрешение за дейности с отпадъци № 08-ДО-363-00/ 14.09.2015 г. издадено от РИОСВ Плевен. Разрешени са дейности D8, D13, D15, R12 за отпадъци, класифицирани с код: 020201, 020204, 020305, 190801, 190802, 190805, съгласно Наредба 2 за класификация на отпадъците.

Дружеството приема отпадъци - утайки от пречистване на отпадъчни води от други юридически лица (от локални пречиствателни съоръжения за отпадъчни води към хотели, ресторанти, производствени предприятия и други). Събраните утайки преминават целия цикъл на биологично третиране и заедно с образуващата се от производствената дейност утайка се подлагат на предварително третиране (уплътняване и обезводняване).

При направения оглед на площадката не е констатирано наличие на отпадъци, различни от класифицираните от дружеството.

Отпадъците, генерирани на площадката, се събират и съхраняват разделно. За целта са обособени участъци, осигурени са специализирани съдове, маркирани с код и наименование на отпадъка. Опасните отпадъци са в изолирани помещения. На мястото на съхраняване на отпадъците от луминесцентни лампи е осигурен сорбент, сира в количество 2 g/kg отпадък. Отпадъците от решетки и сита, от пясъкозадържатели и от утайки се съхраняват в изсушителни полета, с цел обезводняване.

Утайката от ГПСОВ се изпитва по реда на Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води, чрез употребата им в земеделието.

Дружеството предава отпадъци за последващо третиране по договор на лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО със съответния код съгласно Приложение № 1 на Наредбата за класификация. През проверявания период не са предавани отпадъци.

Водят се отчетни книги за отпадъците по чл. 44 от ЗУО, заверени и заведени в РИОСВ Плевен под № № 3067, 3068, 3069. Изготвени са и са изпратени в ИАОС годишни отчети за дейностите по третиране на отпадъците за 2017 г.

#### **Заключение:**

ВиК ЕООД гр. Плевен, организира и провежда дейността по експлоатация на ГПСОВ Плевен при спазване изискванията на гореописаните нормативни документи. При проверката са взети проби от отпадъчни води на изход ГПСОВ Плевен, за изпитване от РЛ Плевен.

#### **Приоритети при провеждане на следваща контролна проверка:**

- Контрол по изпълнение на условията в разрешителното за заустване;
- Законосъобразно третиране на отпадъци.