



УТВЪРДИЛ:  
ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПЛЕВЕН



## ДОКЛАД

от проверка по изпълнение на условия в комплексно разрешително

**Обект:** Промислена инсталация за производство на хартия, стопанисвана от „Клеърс“ ООД, с. Черковица, общ. Никопол.

**Дата на извършване на проверката:** 24.10.2024 г.,

**Място на извършване на проверката:** с. Черковица, общ. Никопол, Индустриална зона.

**Основание за проверката:** чл.120, ал.5 от Закона за опазване на околната среда и Заповед № РД 0727/15.10.2024 г. на Директора на РИОСВ – Плевен, във връзка с утвърден годишен план за контролната дейност на РИОСВ – Плевен през 2024 г. по отношение спазване на условия в комплексно разрешително № 430-Н1/2014 г., актуализирано с Решение № 430-Н1-И1-А2/2020 г.

**Цел на проверката:** Осъществяване на контрол по изпълнение на условията в комплексно разрешително № 430-Н1/2014г., на оператор „Клеърс“ ООД, с. Черковица

**При проверката се констатира, че:**

**По Условие №2. Инсталации, обхванати от това разрешително:**

Промислена инсталация за производство на хартия –т. 6.1 „б“ от Приложение № 4 към ЗООС, включваща:

- Производствена линия Машина №1 частично разглобена, не работи в момента на проверката;
- Производствена линия Машина №2 – налична на площадката и работи в момента на проверката.
- Инсталация, която не попада в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС:

Горивна инсталация, включваща:

- № 1 ПКГМ 12 – наличен на площадката и работи в момента на проверката;
- № 2 ПКГМ 12 – наличен на площадката и не работи в момента на проверката.

След изпълнение на съответната точка на Условие 3.6: Инсталация, която не попада в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС:

1.Горивна инсталация, включваща:


- № 1 ПКГМ 12 (резервен) – наличен на площадката;
- № 2 ПКГМ 12 (резервен– наличен на площадката;
- № 3 ПКМГ 6 – наличен на площадката;
- № 4 Горелка IBST 5 MG – налична на площадката;
- Водогрейно котелно
- Котел 4 RST с номинална мощност 0,1337 MW – наличен на площадката;
- Газова горелка тип Gulliver BS 3 с мощност 0,134 MW– налична на площадката;

**По Условие № 3.6. (поставено с Решение № 430-Н1-И1-А2/2020 г.)**

Изброените в условието съоръжения са изградени и налични на площадката, но не са въведени в експлоатация към момента на проверката.

**По Условие № 4. Капацитет на инсталациите:**

- Производствена линия Машина №1 - 82 t/24h не работи в момента на проверката.
- Производствена линия Машина №2 - 100 t/24h работи в момента на проверката .



2. Горивна инсталация, включваща - №1 ПКГМ 12 - 8,45MW – работи в момента на проверката, №2 ПКГМ 12 – 10 MW се намира на площадката и не работи . Разработена е инструкция и е представена по време на проверката. Операторът е докладвал изпълнението на условието с ГДОС за 2023г., представен с писмо вх. №1648/26.03.2024г.

**По Условие №5. Управление на околната среда:**

При проверката са представени инструкциите съгласно условията на комплексно разрешително КР № 430-Н1/2014 г., актуализирано с Решение № 430-Н1-И1-А2/2020 г. и приложимите към тях дневници и формуляри.

**По Условие №7. Уведомяване:**

Към момента на проверката РИОСВ Плевен не е уведомена за аварийни или други замърсявания.

**По Условие №8.1. Използване на вода:**

Операторът има действащо, актуализирано с Решение №2620/17.04.2019 г. разрешително за водоземане с №11130106\15.05.2018 г. с краен срок 27.04.2025г. Води се дневник за измерване и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди. Количеството на използваната вода за производствени нужди на площадката се води в дневник за измерване и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди. Изготвени са инструкциите по Условието и са представени по време на проверката. Операторът е докладвал като част от ГДОС за 2023г. изчислените стойности на годишната норма за ефективност при употребата количествата вода за производствени нужди.

**По Условие №8.2. Енергия:**

Води се дневник, в който е отразено изразходваното количество електро и топло енергия. Операторът е изготвил методика за изчисляване на консумацията на топлоенергия от инсталацията по Условие №2 и я представи по време на проверката. Операторът е докладвал като част от ГДОС за 2023г. изчислените стойности на годишната норма за ефективност при употребата на електроенергия и топлоенергия за инсталацията по Условие №2. Няма превишение на годишната норма за ефективност при употребата на електроенергия.

**По Условие №8.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива:**

Към момента на проверката употребените суровини и спомагателни материали не се различават от посочените в Таблица 8.3.1.1. и Таблица 8.3.1.2 .

**По Условие №9. Емисии в атмосферата:**

Към датата на настоящата проверка на площадката са налични 2 бр. горивни източници (котли) тип ПКГМ 12, преустроени, както следва: котел № 1 с мощност 8,45 MW, преустроен на гориво въглища и биомаса; котел № 2 с мощност 10 MW, на гориво природен газ.

Газоходите от котлите са свързани с описаното в разрешителното изпускащо устройство № 1 – метален комин. Вторият наличен на площадката монолитен комин е с повредена горна част и към него няма свързани газоходи. В котелното са налични и 2 бр. изведени от експлоатация котли, единият от които е частично разкомплектован, а другият е консервиран. През 2024г. до настоящата проверка работи само котел № 1 на гориво въглища. Съоръжението е с мощност 8,45 MW. Останалите котелни инсталации не работят. Площадката не е газифицирана. На площадката няма мазутно стопанство. Собственият мониторинг на емисиите за котел №1 ПКГМ 12 е проведен в съответствие с Условие 9.5. Операторът е провел СПИ на емисиите от котела е проведено на 17.04.2024 г. Резултатите с доклад са представени с вх. № 2480/16.05.2024 г. Докладът е оценен като съответстващ на изискванията на Наредба №6/ 1999г. Определените в разрешителното емисионни норми и дебит не са превишени. Периодичността на емисионните измервания, определена в КР съответства на изискването на Наредба №1/2005г. - веднъж на две години. На площадката е монтиран и котел ПКГМ 6, на твърдо гориво, представляващ източник на емисии №3, с изпускащо устройство №2 (условие №9.1.1). Котелът не е въведен в редовна експлоатация към датата на проверката. ПКГМ 6 е пускан в пробна работа преди периода на настоящата проверка, като е извършено емисионно измерване. Измерването е представено с доклад по

реда на Наредба №6/1999г., респ. по реда, определен в условие 9.5.4.5. Докладът е оценен като съответстващ на изискванията на Наредба №6/1999г. Определените в разрешителното емисионни норми и дебит не са превишени. От началото на 2024 г. са извършени ежемесечни проверки за наличие на източници на неорганизираните емисии и миризми, записи за които са отбелязани във формуляри Ф9.2.2-1, Ф9.3.3-1 и Ф9.5.4.3-1. Не са установени неорганизираните емисии и миризми. Констатациите са отразени в записите към съответните инструкции и е отчетено е спазване на мерките за предотвратяването им.

#### **По Условие №10. Емисии на отпадъчни води:**

Съгласно КР от производствената площадка на „Клеърс“ ООД се формират три потока отпадъчни води – производствени, битово-фекални и дъждовни. На площадката на инсталацията са налични следните пречиствателни съоръжения за отпадъчни води:

- флотатор „Крофта“ за първично пречистване на производствени отпадъчни води,
- ПСОВ за битови и производствени отпадъчни води, която включва 2 бр. буферни резервоари, 2бр. SBR, силос за утайки, филтър преса
- съоръжение за третично пречистване на отпадъчни води.

При проверката е установено, че инсталацията за производство на хартия е в режим на работа – работи производствена Машина № 2. Производствените отпадъчни води преминават за първично пречистване през флотатор “Крофта“, който в момента на проверката е в работен режим. При извършения оглед на ПСОВ по време на проверката е установено, че на вход ПСОВ не постъпва воден поток за пречистване. ПСОВ включва съоръжения за механично, биологично и третично пречистване. При извършения оглед на съоръженията от ПСОВ в момента на проверката е установено, че се извършва аерация в единия от резервоарите. На площадката на ПСОВ не е налична утайка. Промислена инсталация за производство на хартия с. Черковица е обект, формиращ емисии на общи и специфични замърсители, заустващ във воден обект, който подлежи на контролен мониторинг два пъти годишно. При проверката е взета еднократна водна проба от РЛ – Плевен. Пробовземането е извършено от ПТ - №1 - след ПСОВ, на изход изтичане на пречистените води от колектора в „естествен овраг“, с географски координати: N 43°41'50,3", E 24°50'57,4", съгласно КР. При огледа на открит канал с трапецовидно сечение и бетонова облицовка за заустване на отпадъчни води от Промислена инсталация за производство на хартия в р. Осъм, описан в КР № 430-Н1/2014 г. като „естествен овраг“ с географски координати N 43°41'48,42", E 24°51'066" и точка на пробовземане (изход изтичане на пречистените води от колектора в естествен овраг) е установено наличие на утайка със светло сив цвят, като количеството ѝ в мястото на заустване на канала в реката е значително по-голямо в сравнение с ПТ - №1. От двете страни на канала са налични пресни следи от верижна машина, както и влажна складирана маса със сивкав цвят. При огледа на участък от р. Осъм при мост в с. Черковица е установено, че по течението на реката са налични фрагменти сива маса по водната повърхност. В участъка от р. Осъм под моста, както и в близост до него се констатира струпуване на описаните фрагменти, плътно един до друг, като покриват повърхността на реката. Такива фрагменти не се наблюдават в р. Осъм преди мястото на заустване на отпадъчните води в канала. През проверявания период операторът е провел собствен мониторинг на отпадъчни води за времето в което инсталацията е работила. Пробонабирането и изпитването на водните проби е акредитирано. Пробовземането и изпитването на водните проби се провежда от акредитирана лаборатория за изпитване с честота и показатели определени в табл.10.1.4.1. на КР. Операторът прилага инструкция за оценка резултатите от собствения мониторинг за съответствие с ИЕО по Условие 10.1.2.1. Не са констатирани превишения на нормите по изпитваните показатели. Операторът прилага всички инструкции по условие 10. Водят се записи.

#### **По Условие №11. Управление на отпадъците:**

Извършена е проверка на обособените на площадката участъци за разделно събиране, съхраняване и предварително съхраняване на отпадъци и на участъка за третиране на отпадъци. За съхраняване на събрана отпадъчна хартия с цел рециклиране е определено закрито складово помещение, с трайна настилка и определени места за разделно съхраняване

по код на отпадъка. Обособени са участъци от площадката с трайна настилка за разделно събиране и предварително съхраняване на отпадъците, генерирани от производствената дейност. Осигурени са съдове за част от отпадъците, сорбент и съд за съхраняване на отработени масла. Всички отпадъци съхранявани на площадката на оператора, са обозначени със съответния код. На площадката на оператора се използва автомобилна везна до 80 т., заверена през м. 07.2023 г. , везна до 6 т, заверена на 07.2024 г. Дружеството е подало годишен отчет за отпадъците за 2023 г. чрез НИСО.

Представени са договори за приемане на отпадъчна хартия за периода от 01.01.2024 г. до 18.10.2024 г., с цел оползотворяване. Изготвени са документи във връзка с трансграничен превоз на отпадъци. Представени са анекси /VII/ за внос на отпадъци с код 19 12 01 и 20 01 01. Количествата отпадъци, внесени на територията на площадката са съгласно приложени документи в момента на проверката. С цел извършване на операция по оползотворяване, обозначена код R3 в периода от 01.01.2024 г. до 18.10.2024 г. на площадката са приети отпадъци с код и наименование, както следва, съгласно записите в НИСО. В момента на настоящата проверка са установени налични отпадъци с код 03 03 07, намиращ се на територията на производствената площадка в обособени бетонови корита и в метални контейнери на открити площи. Тази утайка е от предварителното третиране чрез мелници на отпадъчната хартия, част от процеса по оползотворяване. В периода 01.01.2024 г. – 18.10.2024 г. не са транспортирани отпадъци от дружеството. Дружеството е извършило основно охарактеризиране на отпадъци, предназначени за депониране. Изготвени са инструкции по отпадъци и е проверен е дневник за оценка на съответствието. Няма документирано несъответствие. През 2024 г. „Клеърс“ ООД не е извършвал анализи на образуванията при производствената дейност отпадъци.

**По Условие № 13. (актуализирано с Решение № 430-Н1-И0-А1/2016г.) Опазване на подземните води от замърсяване**

Условие 13.1.1. Условието се изпълнява. Планът за собствен мониторинг е съгласуван от БДДР с писмо № МВЗЗВ-03-29(7)/21.10.2021 г. По време на проверката са представени инструкции по условието. Водят се записи. По време на проверката са представени протоколи от извършен мониторинг на подземни води за 2024 г. Условие 13.3.3. и Условие 13.3.4. се изпълняват.

**По Условие №14. Предотвратяване и действия при аварии и случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и/или причинени екологични щети:**

За проверявания период се водят записи в дневник по Условие 14.1. Отразено е , че няма възникнала аварийна ситуация на площадката за периода от предходната проверка. За проверявания период на територията на площадката няма възникнала аварийна ситуация. Аварийните изпускатели заустават в черпателния резервоар на помпена станция. Прекъсната е връзката на буферните резервоари с открития канал към р. Осъм. Трайно е затворен канала, след черпателен резервоар към р. Осъм. РИОСВ Плевен не е уведомена от оператора за случаите посочени в Условие 14.4.

**По Условие №15. Преходни и аномални режими на работа**

В момента на проверката инсталациите по Условие №2 осъществяват производствена дейност. Представени са технологични инструкции за пускане и спиране на инсталацията по Условие 2.

**По Условие №16. Прекратяване на работата на инсталациите :**

Операторът декларира, че към момента на проверката няма взето решение за прекратяване на дейността на инсталацията или части от нея.

**Заклучение:**

Във връзка с изпълнение на Условие №11 от действащото към момента Кр, на оператора е дадено предписание, което е изпълнено в определения срок.