



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

УТВЪРДИЛ:
ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПЛЕВЕН



БОРЯНА ПРЕДОЛОВА - дир.д-я АФПД
За Директор РИОСВ Плевен
(съгласно Заповед № РД-0134/11.04.2022 г.
на Директора на РИОСВ Плевен)

ДОКЛАД

от проверка по изпълнение на условия в комплексно разрешително

Обект: “Регионален център за управление на отпадъците – гр. Плевен – I етап (елемент от регионалната система за управление на отпадъците в регион Плевен)” /РЦУО Плевен/“

Дата на извършване на проверката: 13.06.2024 г.

Място на извършване на проверката: гр. Плевен, Община Плевен.

Основание за проверката: чл.120, ал.5 от Закона за опазване на околната среда и Заповед № РД 0482/30.05.2024г. на Директора на РИОСВ – Плевен и във връзка с утвърден годишен план за контролната дейност на РИОСВ – Плевен през 2024 г. по отношение спазване на условия в комплексно разрешително № 304– Н0/2008г. актуализирано с Решение № 304-Н0-И0-А2/2021г. Проверката по изпълнение на условията от комплексното разрешително е извършена на площадката на Регионален център за управление на отпадъците – гр. Плевен на 12.06. и 13.06.2024 г. в съответствие със Методиката за реда и начина на контрол на комплексното разрешително .

Цел на проверката: Осъществяване на контрол по изпълнение на условията в комплексно разрешително № 304–Н0/2008г., актуализирано с Решение № 304-Н0-И0-А2/2021г. с оператор Община Плевен, гр. Плевен.

По Условие № 2. Инсталации, обхванати от това разрешително:


- Всички инсталации, посочени в условието, се намират на площадката. В момента на проверката депото функционира. В експлоатация е клетка № 1, сепариращата инсталация е изградена и работи в момента на проверката;
- Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение 4 към ЗООС:
 - Инсталацията за компостиране е изградена и работи в момента на проверката. Складира се само зелени отпадъци.
 - Центърът за предаване на отпадъци е изграден, но в момента на проверката не се съхраняват опасни отпадъци.

По Условие № 3. Обхват:

Операторът е информирал РИОСВ Плевен с писмо вх. № 5401/13.09.2021г., за сключен писмен договор за експлоатация и стопанисване на Регионална система за управление на отпадъците в регион Плевен с изпълнител ДЗЗД „Регионално депо Плевен 2021”.

По Условие № 4. Капацитет на инсталациите:

Във връзка с изпълнение на Условие 4.1 от КР е представена актуална справка за приетите количества неопасни отпадъци в Клетка №1 за проверявания период. Няма превишение на разрешения капацитет. В Център за предаване на отпадъци не се съхраняват опасни отпадъци към момента на проверката. Операторът е докладвал годишното количество депонирани отпадъци за инсталацията по Условие №2 с ГДОС вх. № 5183/20.03.2024г.



гр. Плевен, ул. “Ал. Стамболийски” 1А,
тел/факс: +359 64 806 951 и +359 64 800 711,
e-mail: office@riew-pleven.eu интернет сайт <http://riew-pleven.eu/>



По Условие №5. Управление на околната среда:

Операторът е изготвил инструкциите, изискващи се в условието и същите са представени по време на проверката.

По Условие №7. Уведомяване:

Няма регистрирани аварийни или други замърсявания към момента на проверката и не е констатирана непосредствена заплаха за екологични щети. Към момента на проверката операторът декларира, че няма взето решение за планирана промяна в работата на инсталацията по Условие №2. За проверявания период на площадката не са въведени в експлоатация съоръжения по смисъла на ЗУТ.

По Условие №8.1. Използване на вода:

Годишната норма е представена с ГДОС за 2023г. За водоснабдяване на площадката, оператора има сключен договор № 1/01.11.2021 г. с „ВиК“ ЕООД гр. Плевен.

По Условие №8.2. Енергия:

Годишната норма е представена с ГДОС за 2023г., няма превишение.

По Условие №8.3. Спомагателни материали и горива:

Към момента на проверката не се съхраняват химични вещества и препарати, класифицирани в една или повече категории на опасност. Няма доставени спомагателни материали. Не е планирана промяна в местата на съхранение.

По Условие №9. Емисии в атмосферата:

Клетка №1 е в процес на запълване. Кота по геодезическо заснемане за периода 02.2023 г.-02.2024 г. клетката е до кота 199-204 м. Успоредно с депонирането на отпадъците, в процес на изграждане са всички 7 бр. вертикални газоотвеждащи кладенци в клетката., които са до височина до тази кота. Не е изградена дренажната система за събиране и отвеждане на емисиите от сметищното тяло към газовите кладенци. Не е настъпила датата на изграждане на газоотвеждащата система, по смисъла на Условие 6.12. Инсталацията за изгаряне на биогаз на факел не е изградена. През 2024 г. са провеждани ежемесечни измервания на емисиите на CH₄, CO₂, H₂S, изпускани от 7 бр. газови кладенци. С вх. № 2474/15.05.2024 г. са представени протоколите от мониторинг за м. май 2024 г. Изискващите се по Условие 9 инструкции са изготвени и представени при проверката. Води се дневник със записи, общ за условия 9.3.2 и 9.3.3, в който до м. май 2024 г. са направени ежемесечни записи. Не е констатирано запрашаване на експлоатационните пътища или разпространение на неорганизираните емисии в атмосферния въздух. По Условие 9.4.4 се води дневник за проверка спазването на мерки за предотвратяване/намаляване емисиите на интензивно миришещи вещества. Не е констатирано разпространение на интензивни миризми извън границите на производствената площадка. Не е възниквала необходимост от предприемане на коригиращи действия, във връзка с изпълнение на условието. При обхождането на площадката не е констатирано разпространение на миризми. Експлоатационните пътища са мокри от скорошен валеж, няма разпространение на прахови емисии.

По Условие №10. Емисии на отпадъчни води:

Във връзка с контрола по Условие №10 от настоящото Комплексно разрешително при проверката е извършен обход и оглед на следните съоръжения и участъци на територията на РЦУО – гр. Плевен:

- Клетка 1 и ретензионен басейн (резервоар за инфилтрат от тялото на депото);
- Компостираща инсталация и резервоар за отпадъчни води от инсталацията;
- Каломаслоуловител за пречистване на отпадъчни води от автомивка и дезинфекционен трап в стопанския двор;
- Водоплътна изгребна яма за отпадъчни води от автомивката, дезинфекционният трап и битово-фекални отпадъчни води.

При направения оглед на Клетка 1 и ретензионен басейн (резервоар за инфилтрат от тялото на депото) е установено, че охранителните канавки предназначени за отвеждане на атмосферни води с цел защита от наводняване и натоварване на дренажната система за инфилтрат на депото са почистени. При огледа на ретенционния басейн (резервоар за

инфилтрат от тялото на депото) е установено, че съоръжението не се използва по предназначение. Поради активиране на свлачищен процес и установена неизправност на тръбопровода за инфилтрат (от депото до ретензионния басейн) операторът не подава инфилтрат в ретензионния басейн. Инфилтратът се задържа в тялото на депото. Във връзка с това е дадено предписание № 1 с Констативен протокол № КР-34/15.12.2021 г. за възстановяване връзката между клетка 1 на депото и ретензионния басейн за подаване на инфилтрат в него, с цел обратно оросяване тялото на депото, предписанието е с последно удължен срок от директора на РИОСВ – Плевен от 31.07.2024 г. до 31.01.2025 г. При огледа на Компостираща инсталация и резервоара за отпадъчни води от инсталацията, е установено, че в момента на проверката е заложен компост, но не се формират отпадъчни води. Резервоара за отпадъчни води от инсталацията съдържа минимално количество водни обеми. При огледа на каломаслоуловител към автомивка и изгребна яма за смесен поток битово-фекални и производствени отпадъчни води, е установено, че съоръженията за отпадъчни води се поддържат в добро състояние. Към момента на проверката няма видим пренос на инфилтрат и смесен поток (битови и производствени) отпадъчни води извън площадката на инсталацията. При проверката са представени договор за преработване и пречистване на отпадъчни води от 01.11.2021 г. и договор 1 за предоставяне на ВиК услуги от 01.11.2021 г. ДЗЗД “Регионално депо – Плевен 2021“ консорциум има договор с акредитирана лаборатория за провеждане на мониторинг на инфилтрат, повърхностни и подземни води от депото. Дружеството е провело мониторинг на инфилтрат и повърхностни води от площадката на депото с честота заложена в КР. В РИОСВ – Плевен са представени протоколи от проведения мониторинг за първо и второ тримесечие на 2024 г. на акредитирана лаборатория. При проведения мониторинг на повърхностни води от площадката на депото не са взети извадки за изпитване, поради липса на водно количество. Операторът е разработил изискванията се по Условие 10 инструкции, които се прилагат.

По Условие № 11. Управление на отпадъците:

На Регионално депо за неопасни отпадъци – Плевен се приемат отпадъци от общините Плевен, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Пордим, Искър и Гулянци. На депото има изградена Инсталация за предварително сепариране на отпадъци, Инсталация за компостиране, Център за предаване на отпадъци, Клетка 1, заедно с необходимата техническа инфраструктура, обслужващи сгради и съоръжения. Площадката е изцяло оградена, със заключващ се вход и контролно-пропускателен пункт (КПП) за измерване, контрол и документиране на приеманите отпадъци. Приемането на отпадъци се извършва въз основа на писмен договор, по уточнен график с притежателя на отпадъците, направена и приета заявка. Количеството се измерва с електронна везна и се вписва в електронната база данни на обекта. В Регионалния център не са приемани отпадъци различни от разрешените в КР. По време на проверката са представени всички доклади от основно охарактеризиране от фирмите, които са предавали отпадъците за периода от 01.01.2024 г. до 07.06.2024 г. на РСУО-Плевен за проверявания период. Създадени са необходимите условия, за съхраняване на производствени и опасни отпадъци, образувани на площадката, съгласно нормативните изисквания. За съхраняване на опасни отпадъци са обособени складови помещения, оборудвани съгласно изискванията в КР. За проверявания период няма генерирани производствени и опасни отпадъци от дейността на обекта. В момента на проверката са представени изготвени инструкции по Условие 11.2.9.2, 11.3.11, 11.7.2 и 11.7.3. Отпадъците образувани от дейността на Инсталацията за предварително сепариране, предназначени за оползотворяване, преработване и рециклиране се предават на лица притежаващи необходимите разрешителни документи. Отпадъците образувани от дейността на Инсталацията за предварително сепариране, предназначени за оползотворяване, преработване и рециклиране се предават на лица притежаващи необходимите разрешителни документи. Дружеството води отчетност в Национална информационна система за отпадъци (НИСО). Извършено е геодезично заснемане от лицензиран изпълнител през месец март 2024 г. Количеството на обем

отпадъчни продукти възлиза на 75 681 м³, депонирани върху площ 40,2 дка. Общото количество за отчетените периоди е 510 240 м³. Съгласно подадения годишен отчет остатъчен капацитет за депониране на Клетка 1 към месец декември 2023 г. е 297 691,690 тона, 361 844,249 м³.

По Условие 12.: Шум.

Основни източници на шум в околната среда от дейностите на площадката са: сепарираща инсталация, тежкотоварна техника и сметоизвозващи МПС. Последното собствено периодично измерване на показателите за шум в околна среда е проведено на 24.10.2022г. и документирано с протокол от изпитване № 2276/10.11.2022 г., издаден от акредитирана от БСА лаборатория. Резултатите са представени в РИОСВ – Плевен с доклад по чл. 30 от Наредба № 54/13.12.2010 г., с вх.№ 6544(1)/22.11.2022 г. Докладът е приет със заключение, изх.№ 6544(2)/25.11.2022 г. на РИОСВ – Плевен. Определените в разрешителното гранични нива на шум не са превишени. Изискващите се по условието инструкции се прилагат. Разработен е дневник за наблюдение и оценка на съответствието, общ за условия 12.2.2 и 12.2.3. Направен е запис с резултатите и оценка за наличие на съответствие на измерените стойности с определените гранични нива. Резултатите от измерването и оценката се съхраняват на площадката и са представени при проверката. Предстои ново измерване до края на текущата 2024 година.

По Условие № 13. (актуализирано с Решение № 304-Н0-И0-А2/2021 г.) Опазване на почвата и подземните води от замърсяване:

Условие 13.1., касаещо мерки за опазване на почвата и подземните води от замърсяване, се изпълнява. Изготвени са и се прилагат инструкции по Условия 13.1.2 и 13.1.6. Водят се дневници със записи от периодичните проверки, които се извършват веднъж месечно. От началото на 2024 г. към момента на проверката не са установени несъответствия по тези две условия. Условия 13.2.1. и 13.2.2., касаещи мониторинг на подземните води, се изпълняват. Извършен е собствен мониторинг на подземни води, при който е установено превишение на Стандарта за качество на подземните води по показатели: арсен, фосфати, амониеви йони в П2; амониеви йони в П3; нитрити и фосфати в П4. Протоколите са представени в Басейнова дирекция Дунавски район с писмо вх. № КД-07-2293/15.05.2024 г. По Условие 13.3.1. обобщените резултати от изпълнение на инструкциите по Условие 13.1. са документираны и се съхраняват на площадката. По Условие 13.3.3. от началото на 2024 г. не са предприемани допълнителни мерки за опазване на подземните води. По Условие 13.3.4. обобщените резултати от изпълнение на инструкциите по Условие 13.1. са докладвани като част от ГДОС за 2023 г. По Условие 13.3.6. с ГДОС за 2023 г. не са докладвани предприети допълнителни мерки за опазване на подземните води.

По Условие № 14. Предотвратяване и действия при аварии:

Операторът е изготвил инструкцията по условието и я представи в момента на проверката.

По Условие № 15. Преходни и аномални режими на работа:

Операторът е изготвил инструкция за пускане и спиране на пречиствателните съоръжения и за документиране на действията от нея. Инсталацията работи от 12.09.2016г. без прекъсване.

По Условие №16. Прекратяване на работата на инсталациите:

Операторът декларира, че няма взето решение за прекратяване на дейността на инсталациите, посочени в Условие №2 на настоящото разрешително, или на части от тях.

Заклучение:

Във връзка с изпълнение на Условие №13 от КР № 304– Н0/2008г., на оператора е дадено предписания, което е изпълнено.