




РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен



УТВЪРДИЛ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПЛЕВЕН

ДОКЛАД

от проверка по изпълнение на условия в комплексно разрешително

Обект: Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Ловеч, Летница и Угърчин.

Дата на извършване на проверката: 31.05.2024г.

Място на извършване на проверката: гр. Ловеч

Основание за проверката: чл.120, ал.5 от Закона за опазване на околната среда, Заповед № РД 0463/21.05.2024 г. на Директора на РИОСВ – Плевен и във връзка с утвърден годишен план за контролната дейност на РИОСВ – Плевен през 2024 г. по отношение спазване на условия в комплексно разрешително № 282– Н1/2016г. Проверката по изпълнение на условията от комплексното разрешително е извършена на площадката на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Ловеч, Летница и Угърчин, на 30.05. и 31.05.2024 г. в съответствие със Методиката за реда и начина на контрол на комплексното разрешително .

Цел на проверката: Осъществяване на контрол по изпълнение на условията в комплексно разрешително № 282– Н1/2016г. на оператор Община Ловеч.

При извършената проверка е констатирано следното:

По Условие № 2: Инсталации, обхванати от това разрешително.

В момента на проверката депото функционира. В експлоатация е само клетка № 3, от общо три проектни. На площадката няма нови инсталации и съоръжения извън обхвата на КР. Операторът е възложил въз основа на писмен договор № ДВ- 811/03.09.2021г. дейностите по стопанисване на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Ловеч, Летница, Угърчин на Ес Ер Технолоджис ООД и е уведомил писмено РИОСВ Плевен.

По Условие № 4: Капацитет на инсталациите.


Във връзка с изпълнение на условие 4.1 от КР е представена актуална електронна справка до 30.04.2024г. на количествата депонирани отпадъци. За проверявания период не е констатирано превишение на приеманите количества отпадъци в сравнение с разрешения в КР капацитет от 70 t/24h. Операторът е докладвал с ГДОС вх. № 1732/01.04.2024г. годишното количество депонирани отпадъци за инсталацията по Условие №2 за 2023 г.

По Условие №5: Управление на околната среда.

Всички инструкции за експлоатация и поддръжка, изисквани с разрешителното са изготвени и представени по време на проверката. Резултатите от прилагането на инструкциите по Условие 5.5 се документират и съхраняват в електронен и хартиен вариант.

По Условие №7: Уведомяване.

По време на проверката е представен Аварийен план. Операторът декларира, че към момента няма аварийни или други замърсявания и въвеждане в нормална експлоатация на инсталациите/пречиствателните съоръжения по смисъла на ЗУТ. Няма регистрирана непосредствена заплаха за екологични щети. Към момента операторът е уведомил РИОСВ Плевен за предстояща планова промяна с писмо вх. № 1475/15.03.2024 г. относно увеличение на капацитета на клетка №3 и с писмо вх. № 1482/15.03.2024 г. за монтаж на мобилна инсталация за предварително третиране на отпадъци. Към момента процедурата все още не е приключена.



гр. Плевен, ул. "Ал. Стамболийски" 1А,
тел/факс: +359 64 806 951 и +359 64 800 711,
e-mail: office@riew-pleven.eu интернет сайт <http://riew-pleven.eu/>



По Условие №8.1. Използване на вода.

Представен е договор с В и К оператор № ТОП-8223-1-1783/22.11.2021г. Количествата свежа вода за производствени нужди не превишават количествата посочени в Таблица 8.1.2. Операторът води дневник за проверка на водопроводната мрежа на площадката, отстраняване на течове и установяване на причините за тях към Инstrukция №4. За проверявания период не са установени течове. Общото количество на използваната вода на площадката за производствени нужди се отчита чрез измервателно устройство и стойностите се записват в дневник. Изчислените стойности на годишните норми за ефективност на свежа вода за производствени нужди за инсталацията по Условие №2 са представени с ГДОС за 2023г.

По Условие №8.2. Енергия.

Консумираната електроенергия се изчислява на годишна база данни. Прилага се инструкция, водят се записи в дневника за периодична проверка на съответствието при експлоатация и поддръжка на електрическата мрежа и останалите консуматори на електроенергия на площадката. Документите са представени по време на проверката. Изчислените стойности на годишната норма за ефективност при употребата на електроенергия за инсталацията по Условие № 2 са докладвани с ГДОС за 2023г.

По Условие 8.3. Суровини, спомагателни материали и горива.

По време на проверката са представени актуални ИЛБ на използваните спомагателни материали и горива. Операторът е докладвал като част от ГДОС за 2023 г. изпълнението на условие № 8.3.6.

По Условие №9: Емисии в атмосферата.

По Условие 9.1 към настоящата проверка не е възникнала необходимост за изграждането пречиствателното съоръжение – факел за изгаряне на биогаз, както и изпускащото устройство (ИУ) № 1 към него, не са изградени. На площадката няма организирани източници на емисии в атмосферния въздух. В клетка № 3 са изградени до кота работен хоризонт всички изискващи се 7 бр. вертикални газоотвеждащи кладенци. Направен е оглед на ревизионни шахти (РШ) с № 16, 18, 21. РШ 5 е под работното ниво, обособено към датата на проверката. РШ 6 е в работната зона на депото. Не е настъпила датата на изграждане на газоотвеждащата система на клетката, от която по Условие 9.3.1 се изисква организирано изпускане на газовите емисии от депото през ИУ № 1. Към настоящата проверка не е възникнала необходимост за изграждането на съоръжението. Изградени са до кота работен хоризонт, всички 7 бр. вертикални газови кладенци, изискващи се в разрешителното. Експлоатацията на клетка № 3 не е завършена и не са настъпили условията за изграждане на хоризонтален газов дренаж и провеждане мониторинг на газовете, във връзка с тълкувателно условие 6.11. Условията за запръстяване и за овлажняване чрез оросяване на участъците, потенциални източници на неорганизираните емисии на прах, се изпълняват. Представен е електронен дневник за оросяваните участъци, по Условие 9.3.4. Съставена е и се прилага инструкция № 12, която е обща за 9.3.3 и 9.4.4. Инstrukцията се прилага чрез оглед на място. Води се общ електронен дневник. В дневника към инструкцията, се ежемесечни записи за 2023 г., са записани ежемесечни проверки, при които не е констатирано наличие на неорганизираните емисии на площадката. Направени са и ежемесечни записи за периода януари – април 2024 г. (последен запис от 30.04.2024 г.). При проверките не е установено наличие на неорганизираните емисии, включително на интензивни миризми. При извършен оглед на района на депото, не се констатира разпространение на неорганизираните емисии на прах, както и интензивни и/или неприятни миризми, извън границите на площадката. Изпълнението на Условие № 9 е докладвано с последния представен ГДОС, отчитащ 2023 г.

По Условие №10: Емисии на отпадъчни води.

Операторът експлоатира следните съоръжения за отпадъчни води: изгребна яма; каломаслоуловител и Ретензионен басейн

- Битовите отпадъчни води от площадката на депото постъпват във водоплътна изгребна яма. Пречистват се съгласно договор № ОВ-01-22/12.12.2022 г. Последното почистване на изгребната яма е направено на 27.05.2024 г., за което при проверката е представена фактура.

- Каломаслоуловител за пречистване на отпадъчни води от автомивка и дезинфекционна яма: Съоръжението се поддържа в изправност.

- Ретензионен басейн, в който постъпва инфилтрат от клетка 3, пречистени отпадъчни води от автомивка и дезинфекционна яма, дъждовни води от западната част на площадката, съгласно КР: Отпадъчните води и инфилтрат от басейна се използват за обратно оросяване на тялото на депото. При извършения оглед на Клетка №3 е установено, че разпръсквача на оросителната система е демонтиран. Инфилтрата от ретензионния басейн постъпва в клетката точково, чрез маркуч, като формира повърхностен излив по външната стена на клетката. Излива следва естествения наклон на терена и се губи в основата на същата стена.

При огледа на ретензионния басейн е установено, че количеството инфилтрат е над нивото на участъка от изолационното фолио, определен в предходни проверки като нарушен и в следствие с извършени ремонтни дейности. Не е установено заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект. При проверката не са представени протоколи от проведен собствен мониторинг на инфилтрат за първо тримесечие на 2024 г. При проверката е установено, че савакът в РШ за връзка между охранителната канавка за дъждовни води от западната част на площадката с охранителната канавка за дъждовни води от околните терени и източната част на стопанския двор е в затворено положение и с пломба на РИОСВ – Плевен. В момента на проверката не се заустват води от площадката на депото в повърхностен воден обект, поради липса на воден отток. При проверката не са представени протоколи от изпитване на повърхностни и дренажни води. Операторът е разработил и прилага всички инструкции по Условие 10. Водят се дневници със записи.

По Условие №11: Управление на отпадъците.

На Регионалното депо за неопасни отпадъци – Ловеч (РДНО – Ловеч) се приемат за депониране неопасни отпадъци от територията на общините Ловеч, Летница и Угърчин. Площадката е изцяло оградена, със заключващ се вход и контролно-пропускателен пункт (КПП) за измерване, контрол и документиране на приеманите отпадъци. По отношение на инсталацията на РДНО – Ловеч е изградена система за видеонаблюдение. Приемането на отпадъците се извършва въз основа на писмен договор с притежателя на отпадъците, по уточнен график, направена и приета заявка. Преди приемане на отпадъците операторът изисква информация от основното охарактеризиране на отпадъците по реда на Наредба № 6/27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. Измерването на постъпващите количества отпадъци през 2023 г. е извършвано на електронна автомобилна везна, със заверка до м. 10.2024 г. За проверяваният период не са приемани отпадъци за депониране от нови оператори. Годишното количество депонирани отпадъци за 2023 г. не надвишава разрешеното количество съгласно Условие 11.2.1 от КР № 282-Н1-И0-А0/2016 г. При експлоатацията на депото операторът извършва дейност, обозначена с код R10, по оползотворяване на отпадъци с код 20 02 02 – почва и камъни, 17 01 03 – керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, 17 01 07 – смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06 и 17 05 04 – почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03. Спазват се експлоатационните изисквания, определени с проекта за експлоатация на депото. За съхраняване на опасни отпадъци са обособени складови помещения, оборудвани съгласно нормативните изисквания. Към момента на проверката не се извършва съхраняване на опасни отпадъци описани в условие 11.3.5, условие 11.3.6. и условие 11.3.7. Обслужването на транспортната и специализирана техника за експлоатация на депото се извършва в специализирани сервиси. За периода 01.01.2024 г. до 30.04.2024 г. не са образувани отпадъци от производствената дейност на площадката. Отчетността за дейностите с отпадъци се води съгласно изискванията на Наредба № 1/04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри. Отчетността за дейностите с отпадъците се води в системата на Национална информационна система за отпадъци /НИСО/. В нормативно определения срок са представени годишните отчети за 2023 г. към ИАОС.

По условие 11.7.4 от КР, операторът провежда мониторинг, включващ топография и данни за състоянието на тялото на депото. С писмо вх. № 1732(1)/01.04.2024 г. операторът е представил Годишен доклад по околна среда за 2023 г., с включени данни от последно топографско заснемане на достигнатото ниво на запълване на депото, изготвена към 27.12.2023 г. Достигнатият обем на запълване на клетка 3 от депото към 27.12.2023 г. е 255 559,073 м³. Обемът на депонираните ТБО в периода от 27.12.2022 г. до 27.12.2023 г. е 8 069 м³. Площта на ниво на запълване на клетка 3 към 27.12.2023 г. – 23 893 м², с достигната височина от 33 м., кота на надморска височина 271,9 м. При проверката е представено копие от годишен отчет за депонираните отпадъци през 2023 г. на регионално депо Ловеч, по образец съгласно Наредба № 1/04.06.2014 г. Същият е изпратен в ИАОС. Съгласно представения годишен отчет към 31.12.2023 г. в клетка № 3 на РДНО – Ловеч са депонираните отпадъци в общо количество от 352 919,43 т., което надвишава вписания в условие 4.1 от КР № 282-Н1-И0-А0/2016 г., капацитет на клетка № 3 от 323 414 т. Данните вписани в ГДОС за дейността на РДНО – Ловеч през 2023 г., са без анализ на причините за надвишената норма за количеството депониран отпадък, основна капацитетна характеристика на клетка № 3 от съоръжението, определена с КР. Представени са изготвените от оператора инструкции по условие 11.7.1 и 11.7.2, съответно инструкция № 20 и инструкция № 21. За периода от 01.01.2024 г. до 30.04.2024 г. не са настъпили обстоятелства обект на документиране.

По Условие №13: Опазване на почвата и подземните води от замърсяване.

Условията от 13.1.1. до 13.1.5., касаещи мерки за опазване на почвата и подземните води от замърсяване, се изпълняват. По Условие 13.2.2. през 2023 г. не е извършван собствен мониторинг на почвата. През 2017 г. е извършено пробовземане и анализ от акредитирана лаборатория за новия пункт 3 (ПЧ-3), като резултатите са приети за базови поради изместване на същия. По Условие 13.4.1. се водят дневници с резултатите от ежемесечните проверки по Условия 13.1.1 и 13.1.2, а по Условие 13.1.3. от началото на 2024 г. към момента на настоящата проверка не са констатирани разливи и/или изливане на вредни и опасни вещества върху производствената площадка (включително и в обвалованите зони), поради което няма записи в дневника. По Условие 13.4.2. резултатите от собствения мониторинг на почвата и на подземните води се съхраняват на площадката и са предоставени по време на проверката. По Условие 13.4.4. обобщените резултати от прилагането на инструкциите, резултатите от собствения мониторинг на подземни води и предприетите допълнителни мерки за опазване на почвата и подземните води, са докладвани като част от ГДОС за 2023 г.

По Условие № 14: Предотвратяване и действия при аварии.

По време на проверката е представена инструкция №25 и Дневник за оценка и контрол на риска от аварии при извършване на организационни и технически промени.

По Условие № 15: Преходни и аномални режими на работа.

Представена е разработена инструкция №26 за пускане и спиране на пречиствателните съоръжения и Дневник за документиране на действията по пускане и спиране на инсталации, няма записи.

По Условие №16: Прекратяване на работата на инсталациите.

Операторът декларира, че няма решение за прекратяване на дейността на инсталациите, посочени в Условие №2 на настоящото разрешително или на части от тях.

Заклучение:

Във връзка с направените констатации по време на проверката по Условие №10, на оператора на комплексното разрешително са дадени предписания, които са изпълнени.