РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изх. № 1983 (1)

Плевен, ...31.03..... 2022 г.

ДО

МАРГАРИТКА ГЕОРГИЕВА –
УПРАВИТЕЛ НА
„БЕЛМОНДО“ ЕООД,
УЛ. „ХАН ОМУРТАГ“, № 1
ОБЩ. ДОЛНИ ДЪБНИК
ОБЛ. ПЛЕВЕН

ГР. ДОЛНИ ДЪБНИК – 5870

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Кабелна линия 20 kV и трафопост 20/0.4/1x1000 kVA за присъединяване на фотоволтаична инсталация с обща инсталирана мощност 942.1 kW за производство на електроенергия в УПИ VII - 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, кв. 59 по плана на с. Муселиево, общ. Никопол, обл. Плевен към мрежата на ЕРП“.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ГЕОРГИЕВА,

Във връзка с внесената от Вас документация с Вх. № 1983/25.03.2022 г. на РИОСВ – Плевен, която приемаме като уведомление по чл. 10, ал. 1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (*Наредбата за ОС,* обн., ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп.), относно ИП „Кабелна линия 20 kV и трафопост 20/0.4/1x1000 kVA за присъединяване на фотоволтаична инсталация с обща инсталирана мощност 942.1 kW за производство на електроенергия в УПИ VII - 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, кв. 59 по плана на с. Муселиево, общ. Никопол, обл. Плевен към мрежата на ЕРП“, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам следното:

ИП „Кабелна линия 20 kV и трафопост 20/0.4/1x1000 kVA за присъединяване на фотоволтаична инсталация с обща инсталирана мощност 942.1 kW за производство на електроенергия в УПИ VII - 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, кв. 59 по плана на с. Муселиево, общ. Никопол, обл. Плевен към мрежата на ЕРП“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС.*

ИП предвижда в имота да се изградят съответните електрически уредби с цел присъединяване на фотоволтаична инсталация за производство на електроенергия с мощност 960 kW (за която има съгласувателно становище на РИОСВ – Плевен с изх. № 6228(2)/09.11.2021 г.) към разпределителната мрежа 20 kV, както и да се положи кабел 20 kV на дълбочина 1.40 м до мястото на присъединяване на обекта – към ВЛ 20 kV Новачене, преминаващ северно от имота. Ще бъде засегната и ул. „Васил Коларов“, с. Муселиево (кв. 59).

Не се предвижда промяна на пътната инфраструктура.

УПИ VII - 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, кв. 59 по плана на с. Муселиево е с площ 7982 кв. м и начин на трайно ползване „За производство на електроенергия и друг вид обслужващи дейности“, урбанизирана територия, съгласно приложените Заповед за одобряване на ПУП – ПРЗ № 289/07.10.2021 г. и Скица № 11/11.01.2022 г. на Община Никопол.

ИП „Кабелна линия 20 kV и трафопост 20/0.4/1x1000 kVA за присъединяване на фотоволтаична инсталация с обща инсталирана мощност 942.1 kW за производство на електроенергия в УПИ VII - 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, кв. 59 по плана на с. Муселиево, общ. Никопол, обл. Плевен към мрежата на ЕРП“ не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ).

ИП попада в границите на следната защитена зона (ЗЗ) по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

- BG0000247 „Никополско плато“, за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-323/31.03.2021 г. на МОСВ (ДВ, бр. 52/ 22.06.2021 г.).

ИП е допустимо спрямо режима на дейности в ЗЗ BG0000247 „Никополско плато“, определен от заповедта й за обявяване.

ИП не е свързано с промяна на начина на трайно ползване и / или предназначението на имоти.

Така заявеното ИП и предвидените в него дейности не попадат/не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното ИП, при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху защитени зони.

В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че за така заявеното ИП, преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждането на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото писмо се отнася само за ИП „Кабелна линия 20 kV и трафопост 20/0.4/1x1000 kVA за присъединяване на фотоволтаична инсталация с обща инсталирана мощност 942.1 kW за производство на електроенергия в УПИ VII - 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, кв. 59 по плана на с. Муселиево, общ. Никопол, обл. Плевен към мрежата на ЕРП“ в заявените параметри и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.

С уважение,

ИНЖ. ЗОРНИЦА ЙОТКОВА
Директор на РИОСВ-Плевен